Budynek B

parter obok wejścia głównego (wg odrębnego opracowania)

CSP

** Centrala
ARITECH FP2864C18

L2

Pętla wg odrębnego opracowania



I PIĘTRO, BUDYNEK: A, B, B1

L5



PARTER, BUDYNEK: A, B, B1

Uwagi:

** – wg odrębnego opracowania

II/O/49 – wg odrębnego opracowania

II/O/49 – projektowane

Opis symboli dla SAP:

I / 0 / 3 s
- I – numer pętli
- 0 – symbol urządzenia (O-czujka, ROP-przycisk, IU-sterownik syren, WE/WY- moduł we/wy)
- 3 – numer urządzenia na pętli
- s – lok. w suficie podwiesz.

INSTALACJA SAP:

- WSKAŹNIK ZADZIAŁANIA CZUJKI MPA (AI672) (do czujek montowanych w suf. podwieszanym)
- CZUJKA POŻAROWA OPTYCZNA (DP2071) + Podstawa z izolatorem zwarć dla czujek nastropowych (DB2016) + Obudowa kanałowa DD860 dla czujek w szybach widnowych
- CZUJKA POŻAROWA OPTYCZNO - TERMICZNA (DP2061T) + Podstawa z izolatorem zwarć dla czujek nastropowych (DB2016)
- PRZYCISK ROP (DM2010)
- SYGNALIZATOR AKUSTYCZNO-OPTYCZNY WEWNĘTRZNY (AS366)
- IU – PĘTLOWY STEROWNIK SYREN (IU2080C) w obudowie
- WE/WY 4 – MODUŁ ADRESOWALNY 4WE/ 4WY NC/NO W OBUDOWIE (IO2034C)
- WE4 – MODUŁ ADRESOWALNY 4WE NC/NO W OBUDOWIE (IO2014C)
- WY/WY 2 – MODUŁ ADRESOWALNY 2WE/ 2WY NC/NO W OBUDOWIE (IO2032C)
- Przewody Instalacji pożarowej YnTKSYekw1x2x0,8mm2 w rurkach RVKL13

Biuro Projektowe "Art-Faktory",s.c.
arch.Paweł Spędzia, Wioletta Spędzia
39-200 Dębica, ul. Powstania Styczniowego 4
tel-fax +48 14 6813 565
REGON 691539933
NIP 872-20-81-549

Dostosowanie Drugiego Pawilonu Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli tj. budynków A, B i B1 do obowiązujących przepisów pprzeciwpożarowych.

Lokalizacja
37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4, dz nr 2294/6 obr.3
Inwestor
Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli
Adres Inwestora
37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4

Branża: WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE
PROJEKT WYKONAWCZY

Schemat systemu sygnalizacji pożaru SAP

Projektował	inż. Tomasz Więcek MAP/0177/PWOE/07 specjalność instalacyjna	Podpis
Opracował	inż. Tomasz Bigos	Podpis
Sprawdził	mgr inż. Artur Gawełczyk MAP/0039/PWOE/11 specjalność instalacyjna	Podpis
Data	Październik 2011	E4/2
Skala		Nr proj. 08/2011