



Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Powiatowy Szpital Specjalistyczny

37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4
NIP: 865-20-75-413, REGON: 000312567

III.2.230/ 744 ZP/179 ./2015

Stalowa Wola, dnia 01.10.2015

Wszyscy zainteresowani

dot. : przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych w obiektach Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli polegających na: 1.przebudowie węzła sanitarnego w II Pawilonie - Oddział Ginekologii 2.przebudowie pomieszczeń w Oddziale Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej ,numer ogłoszenia: 247800 - 2015; data zamieszczenia: 22.09.2015
miejsce ogłoszenia: Portal UZP

Informujemy, że wpłynęły następujące pytania dotyczące SIWZ:

Pytanie nr 1

do pkt. 1.9 - Opisu Technicznego w przebudowie pomieszczeń w Oddziale Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej .

Czy Zamawiający nie uważa aby system przywoławczy posiadał rejestrator zdarzeń ?

Odp. Nie.

Zamawiający dołączył do materiałów przetargowych projekt budowlany zawierający w części elektrycznej rozwiązanie komunikacji pomiędzy personelem a pacjentami (system przywoławczy) i jednocześnie w dokumencie „WYTYCZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT „Przebudowa pomieszczeń Oddziału Ortopedycznego dla uzyskania brudownika, węzła sanitarnego personelu oraz łazienki oddziałowej” w punkcie Ic) Instalacje elektryczne w ust. 5 określono zakres robót do wykonania na tym etapie robót tj tylko oprzewodowanie instalacji przywoławczej zakończone puszkami. Zakres ten został również określony w przedmiarze robót elektrycznych dla tego działu robót. Montaż przycisków, kasowników w pomieszczeniu łazienki oddziałowej zostanie wykonany w ramach innego postępowania przetargowego podczas kompleksowego wyposażania oddziału w system przywoławczy.

Pytanie nr 2

do pkt.1.9 – Opisu Technicznego w przebudowie pomieszczeń w Oddziale Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej .

Czy Zamawiający będzie wymagał aby system przywoławczy posiadał przekaz wezwań do miejsc w których znajduje się personel ?

Odp. Nie.

Zakres robót dla instalacji przywoławczej został określony w dokumencie „WYTYCZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT „Przebudowa pomieszczeń Oddziału Ortopedycznego dla uzyskania brudownika, węzła sanitarnego personelu oraz łazienki oddziałowej” w punkcie Ic) Instalacje elektryczne w ust. 5 oraz w przedmiarze robót elektrycznych tego działu.



ISO 9001:2008



CERT. NR 9122.PSSW

tel.: 15 8433 205
fax: 15 8420 672
e-mail: sekretariat@szpital-stw.com
www.szpital-stw.com



Pytanie nr 3

do pkt. 1.9 - Opisu Technicznego w przebudowie pomieszczeń w Oddziale Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej

Czy Zamawiający będzie wymagał aby system przywoławczy posiadał powiadomienie personelu komunikatem głosowym i wyświetlanie na ekranie centrali łóżka oraz numeru i nazwy pomieszczenia z którego ten sygnał został wyzwolony .

Odp. Nie.

Zakres robót dla instalacji przywoławczej został określony w dokumencie „WYTYCZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT „Przebudowa pomieszczeń Oddziału Ortopedycznego dla uzyskania brudownika, węzła sanitarnego personelu oraz łazienki oddziałowej” w punkcie Ic) Instalacje elektryczne w ust. 5 oraz w przedmiarze robót elektrycznych tego działu.

Pytania nr 4

do pkt. 1.9 - Opisu Technicznego w przebudowie pomieszczeń w Oddziale Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej

Czy Zamawiający będzie wymagał aby system przywoławczy posiadał pamięć wyzwolonych sygnałów przywołania w przypadku zaniku napięcia ?

Odp. Nie.

Zakres robót dla instalacji przywoławczej został określony w dokumencie „WYTYCZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT „Przebudowa pomieszczeń Oddziału Ortopedycznego dla uzyskania brudownika, węzła sanitarnego personelu oraz łazienki oddziałowej” w punkcie Ic) Instalacje elektryczne w ust. 5 oraz w przedmiarze robót elektrycznych tego działu.

Odpowiedzi na pytania stanowią integralną część SIWZ. Proszę o uwzględnienie ich treści w składanych ofertach przetargowych.

Z poważaniem