

EKSPERTYZA TECHNICZNA

1. Przedmiot ekspertyzy.

Przedmiotem ekspertyzy jest określenie, jaki będzie wpływ przebudowy pomieszczeń na oddziale ortopedycznym na bezpieczeństwo istniejącej konstrukcji.

2. Podstawa opracowania.

Podstawę opracowania stanowią :

- inwentaryzacja budowlana
- projekt architektoniczny przebudowy pomieszczeń
- normy i przepisy budowlane

3. opis projektowanej przebudowy.

W miejscu istniejącego węzła sanitarnego pacjentów oraz punktu mycia i dezynfekcji basenów i kaczek zaprojektowano łazienkę oddziałową. W miejscu schowka oraz w części korytarza zaprojektowano węzeł sanitarny personelu. W miejscu dotychczasowej łazienki dla pacjentów i personelu zaprojektowano brudownik .

Realizacja projektowanej przebudowy nie wymaga żadnej ingerencji w istniejące elementy konstrukcyjne- projektuje się jedynie wyburzenia istniejących ścianek działowych oraz budowę nowych ścianek działowych. Nie ulegają zmianie obciążenia konstrukcji.

3. Wniosek.

Projektowana przebudowa pomieszczeń na oddziale ortopedycznym nie stwarza zagrożeń dla konstrukcji budynku i może być przeprowadzona.

opracował:

sprawdził: