POWIATOWY SZPITAL SPECJALISTYCZNY W STALOWEJ WOLI
BUDYNEK DIAGNOSTYCZNO-ZABIEGOWY
CENTRALNA STERYLIZATORNIA
RZUT PARTERU SKALA 1:100

UWAGA:
WSZYSTKIE PRACE BUDOWLANE W OBRĘBIE BUDYNKU ISTNIEJĄCEGO PROWADZIĆ W KONSULTACJI Z NADZOREM AUTORSKIM

LEGENDA OZNACZEŃ:

GKO	górna krawędź otworu	HP-25	wlaz na kapitał p-pożarowy 50x25x80cm, dzwon pod posadzką
DKO	dolna krawędź otworu		otulina G-K, kanałów wentylacyjnych lub np. kanalizacyjnych
	ściany istniejące		izolacja przeciwwilgociowa
	wyburzenia		szacht lub przebicie przez strop
	cegła silikatowa		przebicie przez ścianę
	cegła ceramiczna		izolacja termiczna – styropian
	beton		izolacja termiczna – wełna mineralna
	żelbet		fragment obiektu poza zakresem opracowania
	pustak		wykopy, elementów konstrukcyjnych i otworów – czasowej podpinki
	ściany gipsowo-kartonowe		wykopy wykończeniowe – czasowej prostej

UWAGA:
W RAMACH 1 ETAPU REALIZACJI NALEŻY WYKONAĆ WYŁĄCZNIE ELEMENTY OPISANE I ZWYMIAROWANE ORAZ ZAKRESKOWANE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE I SCIANKI DZIAŁOWE

WYKOŃCZENIE ŚCIAN W POMIESZCZENIACH WG TABELARYCZNEGO ZESTAWIENIA POMIESZCZEŃ

GRANICA WYKONANIA ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH DLA 1 ETAPU REALIZACJI

POMIESZCZENIA ISTNIEJĄCE - WG WCZEŚNIEJSZYCH OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH

POMIESZCZENIA ISTNIEJĄCE - WG WCZEŚNIEJSZYCH OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH

CENTRALNA STERYLIZATORNIA

grzejnik włączyć do ist. instalacji grzewczej lub zamontować grzejnik elektr.

2146W FHV-20-90x1,4

1208W FHV-20-60x1,4

550W FHV-10-60x0,8

824W FHV-20-30x1,4

824W FHV-20-30x1,4

903W FHV-20-30x1,6

1173W FHV-20-50x1,4

1436W FHV-30-50x1,2

572W SAN-1,1-0,6

963W FHV-20-50x1,1

1062W FHV-20-50x1,2

Gist. 1546W DF-20-60-1,2

Gist. 1475W DF-20-60x1,4

Gist. 1475W DF-20-60x1,6

QR=4496W

QR=7012W

QR=3406W

pion pary obudować

przewód parowy stal. 42,4x2,6

przewód parowy prowadz. w podłodze

podejście pary stal. ø3/4"

zmiana prowadz. pionu 6co nowe przebicie w podłodze

AS6 1,2kg/min

AS1 wbudowana wytwornica pary

odcinek poprowadzić w warstwach podłogowych

odprowadzenie gazów technologicznych

OZNACZENIA

instalacja grzewcza – 90/70°C
proj. instalacja grzewcza, rury stalowe
ist. instalacja grzewcza, rury stalowe
ist. instalacja grzewcza do likwidacji
ist. przewody grzewcze "rura w rurze" 2xø20
proj. przewody grzewcze "rura w rurze" 2xø20
proj. rozdzielacz dla przewodów rwr
R/6 liczba oznacza ilość wyjść
1co ist. pion instalacji grzewczej
UWAGA: numeracja pionów wg proj. podstawowego
ist. grzejnik stalowy płytowy higieniczny, FHV PURMO PLAN
proj. grzejnik stalowy płytowy higieniczny, FHV PURMO PLAN
FHV-20-60x1,0
długość [m]
wysokość [cm]
ilość płyt grzejnych
proj. grzejnik drabinkowy, np. typ Santorini PURMO
SAN-1,1-0,6
szerokość [m]
wysokość [m]
proj. instalacja pary pr=2,5 bar

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

LIGASZEWSKI STUDIO PROJEKTOWE
UL. PIĘKNA 56B/7 50-506 WROCŁAW
TEL. (71) 336-58-56, (602) 155-194

GŁÓWNY PROJEKTANT / NR UPR.	PODPIS
ARCH. PIOTR LIGASZEWSKI 18/89/UW	
PROJEKTANT / NR UPR.	PODPIS
MGR INŻ. BARBARA BISIKIEWICZ 233/90/UW	
SPRAWDZAJĄCY / NR UPR.	PODPIS
MGR INŻ. EWA KNYSZ-DERUGO 357/82/WBPP	
RYSOWAŁ	PODPIS

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. NINIEJSZY PROJEKT JEST PRZEDMIOTEM PRAWA AUTORSKIEGO I CHRONIONY JEST AUTORSKIMI PRAWAMI OSOBISTYMI I AUTORSKIMI PRAWAMI MAJĄTKOWYMI JAKO "UTWÓR ARCHITEKTONICZNY, ARCHITEKTONICZNO–URBANISTYCZNY, URBANISTYCZNY" NA PODSTAWIE USTAWY Z DN. 4.02.1994 R. O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH, TEKST JEDNOLITY DZ. U. NR 90 Z 2006 R. POZ. 631

TEMAT / INWESTYCJA – ADRES
BUDOWA I MODERNIZACJA OBIEKTÓW SP ZZOZ POWIATOWY SZPITAL SPECJALISTYCZNY W STALOWEJ WOLI UL. STANISŁAWA STASZICA 4

OBIEKT
PAWILON DIAGNOSTYCZNO-ZABIEGOWY

PODOBIEKT
CENTRALNA STERYLIZATORNIA

RODZAJ OPRACOWANIA / STADIUM
PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY

BRANŻA
GRZEWCZA

TYTUŁ RYSUNKU	SKALA
RZUT PARTERU instalacje grzewcze	1:100

NR EWIDENCYJNY RYSUNKU | REW.

DATA 09.2015 | NR PORZ. RYS. 15