










Zm.	01	02	03	
Schemat 1:100				
	Ilość elementów portier Odporność ognioowa Kolor Szklenie	Se 205 215 1 EI 60 biały żółto szkiany szkło ognioodporne	150 60 3 EI 60 biały żółto szkiany szkło ognioodporne	120 205 2 EI 60 biały żółto szkiany szkło ognioodporne
	Opis	stal	stal	stal

1. Wymiar drzewi należy takować jako wymiar w świetle przejścia mierzone po otwarciu drzwi na 90° (szerokość drzwi nie może pomniejszać szerokości przejścia)
2. Wszystkie drzwi podłowny być gładkie, łatowniwalne i odporne na działanie środków dezynfekcyjnych.
3. W drzwiach podłownych niesymetrycznych jedno ze skrzydeł powinno mieć szerokość osiowo równą szerokości drzwi.
4. W 50 cm mierzoną w świetle przejścia po otwarciu drzwi na 90°.
5. Przed rozpoczynaniem prac murarskich należy określić wybór producenta stolarki i w przypadku stosowania przez niego osłonek o większej grubości skomunikować się z projektantem celem zmian wielkości otworów drzwiowych.
6. W drzwiach podłownych niesymetrycznych kierunku otwierania obliczyć większego skrzydła drzwi.
7. Szpary w oknach zewnętrznych O1 wykonać analogicznie jak w oknach istniejących.
8. W zesłanemu stolarki przewidziano dodatkowo drzwi D2S prowadzące z klatki schodowej na zewnętrzny budynek. Drzwi te należy wykonać w następnym etapie celami porównania parametrów p.poz. istniejących klatek schodowych.

Zm.	01	02	03
Schemat 1:100			
	Ilość elementów portier	Ilość elementów portier	Ilość elementów portier
	Odporność ognioowa	Odporność ognioowa	Odporność ognioowa
	Kolor	Kolor	Kolor
	Szklenie	Szklenie	Szklenie
Materiał	stal	stal	stal
Opis			

Oznaczenia

	- pole przekształcone
	- pole pełne
	- pole uchyłne

Wszelkie zmiany uzgadniać z projektantem

Biuro Projektowe "Art-Factory", s.c.
arch. Paweł Speczka, Wioletta Speczka
39-200 Dębica, ul. Powst. Styczn. 4
tel./fax +48 14 6813 565
REGON 691539933
NIP 872-20-81-549



Dostosowanie pomieszczeń Kuchni Głównej Szpitalnej do obowiązujących przepisów na parterze Pierwszego Pawilonu Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli

37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4
Inwestor
Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli
Adres Inwestora
37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4

PROJEKT WYKONAWC

Zestawienie stolarki

Proprietar	Pavel Spedzia	Pozitie
ingr. nr. arhitect	UAN-7342/24/94	
Ornament		Pozitie
Serviciul		Pozitie
ingr. nr. arhitect	Jan Spedzia	
130059		
Data	10/07/2012	
Skala	1 : 100	
		Nr. proiect
		01/2012
		AB-4