PROJEKTOWANE UZIEMIENIE NAWIĄZAĆ DO ISTNIEJĄCEGO UZIEMIENIA

SYSTEM WYCIERACZEK ACO Vario+
100x50cm

PROJ. KLAPA ODDYMIAJĄCA 140 X 140 CM
STAL / AKRYL
MERCOR TYP C140

PROJ. KLAPA ODDYMIAJĄCA 120 X 120 CM
STAL / AKRYL
MERCOR TYP C120
DODATKOWE OTWIERANIE KLAPY W CELU
WIETRZENIA ZA POMOCĄ SIŁOWNIKA ELEKTRYCZNEGO
URUCHAMIANEGO PRZYCISKIEM

OKAP PRZELEWOWY Sxl=30x20cm
DOLNA KRAWĘDŹ OTWORU +23,11m

OKAP PRZELEWOWY Sxl=30x20cm
DOLNA KRAWĘDŹ OTWORU +24,93m
KOSZ 30x30cmxH=38cm
wylot rury Ø70mm

ODWODNIENIE LINIOWE NR 5 ACO DRAIN
Powerdrain kanał niski V175 P

ODWODNIENIE LINIOWE NR 1 ACO DRAIN
Powerdrain kanał niski V175 P

ODWODNIENIE LINIOWE NR 4 ACO DRAIN
Powerdrain kanał niski V175 P

ODWODNIENIE LINIOWE NR 2 ACO DRAIN
Powerdrain kanał niski V175 P

ODWODNIENIE LINIOWE NR 3 ACO DRAIN
Powerdrain kanał niski V175 P

NOWE MIEJSCE INSTAL. SOLARNEJ

DACHOWA WYDZIELNA POŻARNA

WENTYLACJA PATIO -OTWÓR 30x30 cm
WENTYLATOR DACHOWY

KLAPA DYMOWA

OKAP PRZELEWOWY Sxl=30x10cm
DOLNA KRAWĘDŹ OTWORU +18,13m

OKAP PRZELEWOWY Sxl=30x10cm
DOLNA KRAWĘDŹ OTWORU +18,13m

otwór przykryty blachą gr.1mm
i odsypany +do wykorzystania
w II etapie realizacji

podmurówka do poziomu +18,50

LEGENDA:
INSTALACJA ODGROMOWA I UZIEMIAJĄCA

		UZIOM FeZn90x4 / MONTOWANY W ZIEMI, LUB WYKORZYSTANIE ISTNIEJĄCEGO /
		PRZEWÓD ODGROMOWY FeZn 8mm / MONTOWANY NA DACHU DO DOMIESZKOWANIA / STANOWIĄCA ZE ZBIORU ISTNIEJĄCEGO
		POŁĄCZENIE ŚRUBOWE
		POŁĄCZENIE SPAWANE
		ZWÓD PIONOWY FeZn 8
		SZYNA UZIEMIAJĄCA

PRZYKŁAD OCHRONY ODGROMOWEJ WENTYLATORA DACHOWEGO



PRZYKŁAD OCHRONY ODGROMOWEJ KLIMATYZATORA DACHOWEGO

ARCHITEKTURA DESIGN PROJECT SERVICE

ARCH. MAREK MIZERACKI 40 018 KATOWICE ul. SOWIŃSKIEGO 1 TEL /FAX : 2552018 / 0604544812 NIP 6340187584 email : odpservice.pl

INWESTOR :	POWIATOWY SZPITAL SPECJALISTYCZNY W STALOWEJ WOLI UL. STASZICA 4, 37-470 STALOWA WOLA
TEMAT :	
TYTUŁ RYSUNKU :	RZUT DACHU, INSTALACJA ODGR. I UZIEM. LĄDOWISKO INSTALACJE ELEKTRYCZNE
GŁÓWNY PROJEKTANT :	MGR INŻ. ARCH MAREK MIZERACKI UPRAWNIENIA NR : 416/88
PROJEKTOWAŁ :	MGR INŻ. TOMASZ SALA UPRAWNIENIA NR : 735/01 — SKALA 1:100
SPRAWDZIŁ :	DATA
BRANŻA :	ELEKTRYCZNA — RYS. NR EP04