

Napięcie sieci: 400/230V ; 50Hz
Uklad sieci TN-S
System ochrony p.porazeniowej:
SAMOCZYNNE SZYBKIE WYŁĄCZENIE

NR OBWODU/No.CIRCUIT	RG/RGL			RGL/FLA1	RGL/FLA2	RGL/FLA3		RGL/F01	RGL/F02	RGL/F03A	RGL/F04	RGL/F05	RGL/F06	RGL/F03B	RGL/F03B	RGL/F07	RGL/F08
TYP KABLA/CABLE TYPE									YDY 3x2,5	YDY 3x1,5	YDY 3x1,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 5x2,5	YDY 5x2,5	YKY 3x6	YKY 3x6
MOC/POWER																6x55W	8x55W
OPIS DESCRIPTION	OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ KLASA B+C	ZASILANIE Z ISTNIEJĄCEJ ROZDZIELNICY GŁÓWNEJ nN STACJA TRAFO	POMIAR ENERGII	KONTROLA NAPIĘCIA L1	KONTROLA NAPIĘCIA L2	KONTROLA NAPIĘCIA L3			KOMUNIKACJA OBWÓD GNIAZD	KOMUNIKACJA OBWÓD OŚWIETLENIA	POM. 7.4 OBWÓD OŚWIETLENIA	POM. 7.1 7.2 7.4 OBWÓD GNIAZD	POM. 7.3 OBWÓD GNIAZD	OBWÓD OŚWIETLENIA	OBWÓD OŚWIETLENIA	OŚWIETLENIE KIERUNKU PODEJŚCIA (OPRAWY A2)	OŚWIETLENIE KRAWĘDZIOWE OBWÓD NR 1 (OPRAWY A2)

TEMAT RYSUNKU			BRANŻA
SCHEMAT ROZDZIELNICY RGL			ELEKTRYCZNA
DATA	SKALA	REWIZJA	NR RYS. / ARK.
02.2016	–	--	ES02 / 2