RGL, CCTV, PK
MONTOWANE W POMIESZCZENIU 7.3

eNN+K100H50

eNN+K50H50

ODWODNIENIE LINIOWE NR 1 ACO DRAIN
Powerdrain kanał niski V175 P

ODWODNIENIE LINIOWE NR 2 ACO DRAIN
Powerdrain kanał niski V175 P

ODWODNIENIE LINIOWE NR 3 ACO DRAIN
Powerdrain kanał niski V175 P

ODWODNIENIE LINIOWE NR 4 ACO DRAIN
Powerdrain kanał niski V175 P

ODWODNIENIE LINIOWE NR 5 ACO DRAIN
Powerdrain kanał niski V175 P

PROJ. KLAPA ODDYMIAJĄCA 140 X 140 CM
STAL / AKRYL
MERCOR TYP C140

PROJ. KLAPA ODDYMIAJĄCA 120 X 120 CM
STAL / AKRYL
MERCOR TYP C120
DODATKOWE OTWIERANIE KLAPY W CELU
WIETRZENIA ZA POMOCĄ SIŁOWNIKA ELEKTRYCZNEGO
URUCHAMIANEGO PRZYCISKIEM

SYSTEM WYCIERACZEK ACO Vario+
100x50cm

OWÓR PRZELEWOWY Sxl=30x20cm
DŁUGA KRAWĘDŹ OTWORU +23,11m

OWÓR PRZELEWOWY Sxl=30x20cm
DŁUGA KRAWĘDŹ OTWORU +24,93m
WYSOKOŚĆ SZCZELINY=38cm
wys. rid rury ø76mm

OWÓR PRZELEWOWY Sxl=30x10cm
DŁUGA KRAWĘDŹ OTWORU +18,13m

OWÓR PRZELEWOWY Sxl=30x10cm
DŁUGA KRAWĘDŹ OTWORU +18,13m

NOWE MIEJSCE INSTAL. SOLARNEJ

NOWE MIEJSCE INSTAL. SOLARNEJ

MONTAŻ PATO -OTWÓR 120x120 cm
DWUSKRZYDŁOWY SZKLNY

KLAPA DYMOWA

KLAPA DYMOWA

DŁUGOŚĆ WYBIJANIA PALI/RUR

podmurówka do poziomu +18,50

podmurówka do poziomu +18,50

stwór przykryty blachą gr.1mm
i osłonięty -do wykonywania
w II etapie realizacji

stwór przykryty blachą gr.1mm
i osłonięty -do wykonywania
w II etapie

LEGENDA:

LEGENDA – OŚWIETLENIE

HAPI	Światła HAPI – precyzyjny wskaźnik ścieżki schodzenia dla lądowisk śmigłowców
A2	Światła krawędziowe (zielone) w odległości 1m od krawędzi linii bocznej lądowiska; nie powinny wznosić się w stosunku do otaczającego terenu więcej niż 5cm)
A4	wiatra przyziemienia (białe, w ilości 6 sztuk, usytuowane na rogach płaszczyzny przyziemienia) –KABLE WPROW. OD DOŁU PŁYTY wysokość całkowita nie większa niż 25cm npp
A5	Latarnia lądowiska dla śmigłowców
A7	Wskaźnik kierunku wiatru
AP	Oświetlenie przeszkodowe
APR	Oświetlenie projektorowe np. typ LSF Calzonize z osłoną zabezpieczającą przed rozproszeniem światła do góry
KAM1, KAM2	KAMERA CCTV, KAM1, KAM2
	KAMERA CCTV, KAM1, KAM2

LEGENDA:

SIECI ELEKTROENERGETYCZNE I INST. ELEKTRYCZNE

RGN	RG NN – ISTNIEJĄCA ROZDZIELNICA NN
ROP	ROP ROZDZIELNICA OŚWIETLENIA PRZESZKODOWEGO
RGL	RGL ROZDZIELNICA LĄDOWISKA
CCTV	CCTV SZAFA KROSOWNICZA CCTV
eNN	KABEL ELEKTROENERGETYCZNY NN
eNN+K50H50	KABEL ELEKTROENERGETYCZNY WRAZ Z KORYTKIEM 50X50 MM /100X50 MM/
eNNP+K100H50	KABEL ELEKTROENERGETYCZNY WRAZ Z KORYTKIEM /100X50 MM//PODGRZEWANIE/
eNNster+K50H50	KABEL STEROWNICZY WRAZ Z KORYTKIEM KABLOWYM 50X50 MM
RO	RURA OSLONOWA DVK 110 mm
PK	PION KABLOWY OD PARTERU/PIWNICY DO DACHU /600X400 MM/

UWAGA:

1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE RYSUNEK ROZPATRYWAĆ RAZEM Z POZOST. RYS OPISEM PBW I PBW BRANŻOWYMI
2. KABLE ZASILANIA OŚWIETLENIA PROWADZIĆ W KORYTACH KABLOWYCH /TYLKO POJEDYNCZE KABLE W RURKACH//WSZYSTKO POD POWIERZCHNIĄ PŁYTY LĄDOWISKA/
3. KABLE PODGRZEWANIA PŁYTY PROWADZIĆ W KORYTKACH A ROZGAŁĘZIENIA POPRZEZ PUSZKI ŁĄCZENIOWE IP66
4. INSTALACJA PODGRZEWANIA PŁYTY WG. BRANŻY SANITARNEJ
5. WSZYSTKIE PRZEJŚCIA PPOŻ ZABEZPIECZYĆ PPOŻAROWO

ARCHITEKTURA DESIGN PROJECT SERVICE
ARCH. MAREK MIZERACKI 40 018 KATOWICE ul. SOWIŃSKIEGO 1 TEL /FAX : 2552018 / 0604544812 NIP 6340187584 email : ddpservice.pl

INWESTOR :	POWIATOWY SZPITAL SPECJALISTYCZNY W STALOWEJ WOLI UL. STASZICA 4, 37-470 STALOWA WOLA		
TEMAT :			
TYTUŁ RYSUNKU :	RZUT DACHU, LĄDOWISKO INSTALACJE ELEKTRYCZNE		
GŁÓWNY PROJEKTANT :	MGR INŻ. ARCH MAREK MIZERACKI UPRAWNIENIA NR : 416/88		
PROJEKTOWAŁ :	MGR INŻ. TOMASZ SALA UPRAWNIENIA NR : 735/01	SKALA 1:100	
SPRAWDZIŁ :		DATA	
BRANŻA :	ELEKTRYCZNA	RYS. NR	EP02