

RGL/F09	RGL/F10	RGL/F11	RGL/F12	RGL/F13	RGL/F14	RGL/F15	RGL/F16	RGL/F17	RGL/F18	RGL/F19	RGL/F20	RGL/F21	RGL/22	RGL/23	RGL/24	RGL/25	RGL/26	RGL/27	-
YKY 3x6	YKY 3x6	YKY 3x6	YKY 3x6	YKY 3x6	YKY 3x6	YKY 3x2,5	YKY 3x6	YKY 3x6	YKY 3x6	YKY 3x6	YKY 3x2,5	YKY 3x2,5	YKY 3x2,5	YKY 5x4		YKY 5x1,5	YKY 5x1,5	YKY 5x1,5	
8x55W	4x55W	4x50W	1x500W	1x500W	6x500W	2x500W	1x500W	7x400W	6x400W	4x400W				7328W		1000W	1000W	1000W	
OŚWIETLENIE KRAWĘDZIOWE OBWÓD NR 2 (OPRAWY A2)	OŚWIETLENIE KRAWĘDZIOWE (OPRAWY A2)	OŚWIETLENIE PRZYZIEMIA (OPRAWY A4)	LATARNIA LADOWISKA (OPRAWA A5)	OŚWIETLENIE WSKAŹNIKA KIER. WIATRU (OPRAWA A7)	OŚWIETLENIE PROJEKTOROWE (OPRAWY APR)	KAMERY CCTV	ŚWIATŁA HAPI	OŚWIETLENIE PRZESZKODOWE	OŚWIETLENIE PRZESZKODOWE	OŚWIETLENIE PRZESZKODOWE	GRZEJNIK 1500W	GRZEJNIK 1500W	GRZEJNIK 1500W	PODGRZEWANIE WPUSTÓW 2x300W+4x2x400W 196mx18W=3528W	STYCZNIK Kt ZAŁĄCZAJĄCY OŚWIETLENIE TERENU	W1 CENTRALKA KLAPY ODDYMIAJĄCEJ	W2 CENTRALKA KLAPY ODDYMIAJĄCEJ	W3 CENTRALKA KLAPY ODDYMIAJĄCEJ	

CODD–CENTRALA ODDYMIAJĄCA DLA 3 KLAP ODDYMIAJĄCYCH

TEMAT RYSUNKU			BRANŻA
SCHEMAT ROZDZIELNICY RGL			ELEKTRYCZNA
DATA	SKALA	REWIZJA	NR RYS. / ARK.
02.2016	–	––	ES02 / 3