

Napięcie sieci: 400/230V ; 50Hz
Układ sieci TN-S
System ochrony p.porażeniowej:
SAMOCZYNNE SZYBKIE WYŁĄCZENIE

NR OBWODU/No.CIRCUIT	RG/ROP			ROP/FLA1	ROP/FLA2	ROP/FLA3		ROP/F01	ROP/F02	ROP/F03	ROP/F04	ROP/F05	ROP/F06	ROP/F07
TYP KABLA/CABLE TYPE								YKY 3x6	YKY 3x6	YKY 3x6				
MOC/POWER								7x400W	6x400W	4x400W				
OPIS DESCRIPTION	OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ KLASA B+C	ZASILANIE Z ISTNIEJĄCEJ ROZDZIELNICY GŁÓWNEJ nN STACJA TRAFO	POMIAR ENERGII	KONTROLA NAPIĘCIA L1	KONTROLA NAPIĘCIA L2	KONTROLA NAPIĘCIA L3		OŚWIETLENIE PRZESZKODOWE	OŚWIETLENIE PRZESZKODOWE	OŚWIETLENIE PRZESZKODOWE	OŚWIETLENIE REZERWA	OŚWIETLENIE REZERWA	OŚWIETLENIE REZERWA	OŚWIETLENIE REZERWA

TEMAT RYSUNKU: ROZDZIELNICA OŚWIETLENIA PRZESZKODOWEGO ROP			BRANŻA: ELEKTRYCZNA
DATA: 02.2016	SKALA: –	REWIZJA: --	NR RYS.: ES05 / ARK.: 2