

**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWIA
Powiatowy Szpital Specjalistyczny**

37-450 Stalowa Wola, ul. Starzica 4

NIP: 865-20-75-413, REGON: 000312567

Stalowa Wola 26.01.2011.

Znak: III.1/211/68/2/11

ADP SERVICE arch. Marek Mizeracki
ul. Sowińskiego 1
40 018 Katowice

dot: projektu ładowiska

W odpowiedzi na Pana pismo Znak ADP/SW/2/24 z dnia 24 stycznia 2011 przesyłam

Panu następujące informacje i dokumenty:

- kopię decyzji starosty stalowowolskiego z dnia 14.09.2010 r znak OŚR.II.7560/8/2010 w sprawie zezwolenia dla Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli na wytworzenie odpadów,
- kopię decyzji starosty stalowowolskiego z dnia 18.12.2003 r znak OŚR.II.6223/22/2003 w sprawie zezwolenia dla Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli na pobór wody podziemnych,
- informacja na temat mediów:

- a) energia elektryczna: Szpital posiada dwie trafozastacje elektryczne, odrębną dla Pawilonu Diagnostyczno – Zabiegowego o mocy 1000 kVA i podstawową dla pozostałej części Szpitala o mocy 400kVA. Każda sekcja posiada dwustronne zasilanie, SZR i agregat prądotwórczy działający w automacie. Moc zamówiona odpowiednio: 80+276 kW. Średnie zużycie miesięczne 1,32MWh,
- b) woda: Szpital posiada dwustronne zasilanie – z sieci miejskiej i z własnego ujęcia. Zapas wody gromadzony jest w zbiornikach stalowych o poj. 200 m3. Roczne zużycie: 21983 m3 z ujęcia własnego i 19422 z sieci miejskiej. Przy budynku PDZ przebiega sieć miejska śr. 150 mm, z której wykonane jest przyłącze do budynku śr. 100 mm.
- c) woda ciepła: podgrzew wody w węźle ciepłym z energii z sieci ciepłowniczej miejskiej (zamówiona moc cieplna 0,6MW) wraz ze wspomaganieniem podgrzewu przez baterie słoneczne (120 m2 solarów). Roczne zużycie ciepłej wody 18565 m3,
- d) ścieki sanitarne: Szpital podłączony jest do sieci miejskiej bez podczyszczalni lub stacji dezynfekcji. Ścieki płyną do miejskiej oczyszczalni. Roczna ilość – 41405m3,
- e) ścieki deszczowe: część budynków (Pawilon Diagnostyczny – Zabiegowy oraz drogi i place przy budynku podłączone w całości) oraz drogi i place postojowe podłączone są bez podczyszczalni do deszczowej sieci miejskiej. Brak opomiarowania ilości odprowadzanych ścieków. Powierzchnia podłączona: dachy 5450 m2, drogi i parkingi 11600 m2. Pozostała część

odprowadzana na teren,

Sekretariat – Dyrekcja	15 8433 208	Informacja telefoniczna szpitala	15 8453 200	www.szpital-sw.com
Fax	15 8420672			sekretariat@szpital-sw.com

f) guzy medyczne: Szpital posiada instalację tlenu medycznego z rozprawdzeniem do pawilonów łóżkowych. Roczne zużycie 75851 kg/rok. Instalacja sprężonego powietrza oraz próżni zorganizowana jest w dwu liniach: jedna dla PDZ, druga dla pozostałej części Szpitala.

Brak ilości zużywanego medium.

g) energia ciepła: zasilanie z sieci miejskiej (brak drugostopowego źródła ciepła). Moc zamówiona 1,3877 MW. Roczne zużycie (dla ciepła i podgrzewu wody) 15793GJ,

h) para technologiczna: Szpital posiada bezpośrednie zasilanie w parę z Elektrowni Stalowa Wola (temperatura w miejscu odbioru 210°C). Moc zamówiona 700kW, roczne zużycie 7261GJ,

- o środki na planowaną inwestycję wystąpimy do funduszy unijnych w ramach programu „Inwestycje i środowisko” - Priorytet XII „Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności ochrony zdrowia”. Działanie XII.1 „Rozwój systemu ratownictwa medycznego”,
- w 2008 roku przystępując do programu unijnego na dokonczenie budowy i modernizacji Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wystąpiliśmy do Prezydenta Miasta Stalowej Woli o wydanie decyzji OOŚ - nasz wniosek został umorzony.

Na podstawie wstępnej analizy Koncepcji projektu ładowiska wyniesionego dla śmigłowców lotnicwa ratunkowego nad dachem Pawilonu Diagnostyczno Zabiegowego Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli oraz wytycznych instalacyjnych tam zawartych oświadczamy, że istniejąca infrastruktura (energia elektryczna, woda o ciśnieniu w sieci 4 bary na poziomie terenu, kanalizacja deszczowa) jest wystarczająca dla zaprojektowania i funkcjonowania ładowiska dla śmigłowców o parametrach jak w koncepcji z grudnia 2010 roku.

Z poważaniem

Otrzymując:
1 x Adresat + 2 załączniki
1 x a/a

Z-ca DYREKTORA

dla Administracji Szpitala

mgr inż. Antoni Bochnak

Sekretariat – Dyrekcja 15 8433 205
Fax 15 8433672

Informacja telefoniczna szpitala

15 8433 200

www.szpital-stw.com

szpital@szpital-stw.com