

LEGENDA:

- Zasilacz przeciwpożarowy
- Optyczna czujka dymu
- Wielostanowa, uniwersalna czujka ciepła
- Wielosensorowa czujka dymu montowana w przestrzeni sufitowej
- Wskaźnik zadziałania
- RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻAROWY
- MODUŁ 4WE/4WY
- MODUŁ 2WE/2WY
- MODUŁ 2WE/1WY
- MODUŁ 4 WEJŚCIA
- STEROWNIK SYGNALIZATORÓW
- SYGNALIZATOR OPTYCZNY
- SYGNALIZATOR OPTYCZNO–AKUSTYCZNY
- Ręczny przycisk oddymiania
- PRZEWÓD HDGs 2x1,5 PH 90
  LINIA ZASILAJĄCA KLAPY KLAPY P.POŻ.
  (ODCINEK ZASILACZ – MODUŁ)
  LINIA ZASILAJĄCA KLAPY P.POŻ.
  (ODCINEK MODUŁ – KLAPA)
  LINIA ODCINAJĄCA ZASILANIE KONTROLI DOSTĘPU
  LINIA ODCINAJĄCA ZASILANIE WENTYLACJI
  LINIA ZASILAJĄCA ZAWORY ELEKTROMAGNETYCZNE
  LINIA STERUJĄCA CENTRALAMI DRZWI PRZESUWNYCH (pozostawic zapas przewodu ok.3,5m)
- PRZEWÓD HDGs 2x1,5 PH 90
  LINIA SYGNALIZATORÓW
- PRZEWÓD HTKSH 1x2x0,8 PH 90
  PĘTLA DOZOROWA
- PRZEWÓD YnTKSYekw 2x2x0,8
  MONITOROWANIE STANU ZASILACZY
  MONITOROWANIE STANU DRZWI PRZESUWNYCH
  MONITOROWANIE STANU KLAP P.POŻ
- PRZEWÓD YnTKSYekw 1x2x0,8
  PĘTLA DOZOROWA
- HTKSH 4x2x0,8 PH90
  LINIA PRZYCISKÓW ODDYMIANIA

UWAGA!
1. Przyjęto, że drzwi przesuwne zostaną dostarczone w wersji SAP, tj. z płytą umożliwiającą podłączenie sygału NO.

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE KKAD Sp. z o.o.

KKAD Sp. z o.o.
UL.SIEMNA 23B/26 31-231 KRAKÓW
NIP: 9452194591 KRS: 0000617535
www.kkad.pl
e-mail:biuro@kkad.pl
tel. 695 627 902
REGON: 364417608

INWESTOR: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
POWIATOWY SZPITAL SPECJALISTYCZNY W STALOWEJ WOLI
UL. STASZICA 4 , 37-450 STALOWA WOLA

NAZWA INWESTYCJI:
BUDOWA ODDZIAŁU ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII
NA I PIĘTRZE BUDYNKU PAWILONU DIAGNOSTYCZNO-ZABIEGOWEGO
POWIATOWEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W STALOWEJ WOLI
– PROJEKT WYKONAWCZY

SCHEMAT INSTALACJI SSP

PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Roland Wijas SWK/0167/PBE/15

NR PROJEKTU 129/2017

BRANŻA	ELEKTRYCZNA
STADIUM	PW
DATA	02.2017
SKALA	---
NR RYS.	S-04