

3I,+N+PE, 400/230V 50Hz

RW1.1

P_I = 200,01 kW
P₀ = 157,25 kW



UKŁAD SIECIOWY TN-S

OCHRONNIKI PRZECIWPŁYCIOWE

SYGNAŁ Z CENTRALI SSP

ZASILANIE SZAFY
AUTOMATYKI
CENTRALI N9/W9

RW1.1/F1
9,5

N9/W9

YKXSzo 5x10

ZASILANIE
NAWILŻACZA NAW9

RW1.1/F2
22,0

NAW9

YKXSzo 5x16

SYGNAŁ Z CENTRALI SSP

ZASILANIE SZAFY
AUTOMATYKI
CENTRALI N10/W10

RW1.1/F3
5,0

N10/W10

YKXSzo 5x6

NAWILŻACZA NAW10

RW1.1/F4
60,0

NAW10

YKXSzo 5x35

SYGNAŁ Z CENTRALI SSP

REZERWA DLA
PLANOWANEJ
CENTRALI 7N/W

RW1.1/F5
1,01

7N/W

REZERWA DLA
PLANOWANEJ
CENTRALI 15N/W

RW1.1/F6
3,9

15N/W

REZERWA DLA
PLANOWANEJ
CENTRALI 6N/W

RW1.1/F7
3,9

6N/W

SYGNAŁ Z CENTRALI SSP

REZERWA

RW1.1/F8

REZERWA

RW1.1/F9

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE KKAD Sp. z o.o.
www.kkad.pl
e-mail: biuro@kkad.pl
UL. SIEMNA 23B/26 31-231 KRAKÓW tel. 695 627 902
NIP: 9452194591 KRS: 0000617535 REGON: 364417608
INWESTOR: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
UL. SIEMNA 4, 37-450 SIŁOWA WOLA

NAZWA INWESTYCJI:
BUDOWA ODDZIAKU ANESTEZIOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII
NA I PIĘTRZE BUDYNKU PAMIŁONU DIAGNOSTYCZNO-ZABIEGOWEGO
POMATOwego SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W SIŁOWIEJ WOLI
- PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKTOWAŁ:
mgr inż. Róbert Wójcik
SMK/0167/PBE/15
NR PROJEKTU 129/2017
BRANŻA ELEKTRYCZNA
STADIUM PW
DATA 02.2017
SKALA ---
NR RYS. E-11