



Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

Powiatowy Szpital Specjalistyczny

37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4
NIP: 865-20-75-413, REGON: 000312567

III.2.230/ 725 / 383 /2017

Stalowa Wola, dnia 09.08.2017r.

Wszyscy zainteresowani

dot. przetargu nieograniczonego na dostosowanie pomieszczeń kuchni głównej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli do obowiązujących przepisów; etap I – przebudowa pomieszczeń kuchni z wymianą instalacji wentylacji mechanicznej realizowane według procedury „Projektuj buduj” , ogłoszonego pod nr 556282-N-2017 z dnia 2017-07-21 r.

Informujemy, że wpłynęły następujące pytania dotyczące SIWZ:

Pytanie nr 1.

Czy jest już ustalona data wyłączenia kuchni zimnej oraz gorącej na okres ok.30 dni ?

Odp. Nie.

Zgodnie z SIWZ wyłączenie kuchni na okres podany w ofercie nastąpi po zaakceptowaniu przez Zamawiającego projektów wykonawczych sporządzonych przez Wykonawcę oraz po oświadczeniu Wykonawcy, że posiada fizycznie wszystkie materiały i sprzęt do wykonania robót lub posiada zapewnienie ich dostawy w czasie realizacji. Bez spełnienia tych warunków kuchnia nie będzie wyłączona.

Pytanie nr 2

Czy od podpisania umowy do wejścia na obiekt z robotami budowlanymi muszą być wykonane, skoordynowane i zaakceptowane wszystkie projekty wykonawcze wszystkich branż?

Odp. Tak.

Zwracamy jednak uwagę, że wejście na obiekt musi nastąpić już w trakcie sporządzania projektów wykonawczych, przed wyłączeniem kuchni z użytkowania, po to aby wykonać tylko przejście wraz ze schodami, pomiędzy pom. nr 2 i pom. nr 33 (na podstawie istniejącego projektu budowlanego).

Pytanie nr 3

W projekcie budowlanym "Architektura" napisane jest o wykonaniu nowych pionów instalacji wod-kan, c.o. W opisie technicznym branży "Instalacje sanitarne" piszę o tym aby wykorzystać istniejące piony wod-kan i c.o. Jak się do tego ustosunkować ?

Odp. Piony kanalizacji wykonane z żeliwa zastąpić nowymi z PCV. Piony wody wykonane z innego materiału niż PP zgrzewane zastąpić nowymi. Piony te prowadzić od poziomów w piwnicy i wyprowadzić nad strop niskiego parteru. Wymieniane piony wody należy wyposażyć w nowe zawory odcinające te piony.

Pytanie nr 4

Czy zwracana jest uwaga na zastosowanie w projekcie wykonawczym urządzeń tych samych producentów co w budowlanym ?

Odp. W przypadku określenia w Projekcie budowlanym nazwy sprzętu lub jego producenta należy to rozumieć jako przykład zastosowania wyrobu o parametrach równoważnych określających podaną nazwę. Dotyczy to również podanych znaków towarowych, nazw własnych, norm i innych określeń charakteryzujących wyrób lub materiał we wszystkich branżach.

Tam gdzie w projekcie budowlanym, siwz, innych dokumentach przetargowych, do opisu przedmiotu zamówienia, użyto konkretne nazwy produktów czy producentów, znaków towarowych, patentów lub



ISO 9001:2008



CERT. NR. 9122.PSSW

tel.: 15 8433 205
fax: 15 8420 672
e-mail: sekretariat@szpital-stw.com
www.szpital-stw.com



Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli

pochodzenia, albo w opisie przedmiotu zamówienia zamieszczono gdziekolwiek odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w § 30, ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, należy uznać, że Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, czyli że takim odniesieniom towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Odpowiedzi na pytania stanowią integralną część SIWZ. Proszę o uwzględnienie ich treści w składanych ofertach przetargowych.

Z poważaniem

DYREKTOR SP ZOZ
Powiatowy Szpital Specjalistyczny
w Stalowej Woli

Barbara Surmacz