


III piętro - Zestawienie pomieszczeń		
Numer	Nazwa	Pow.
4/1	Hall	52.6 m <sup>2</sup>
4/1a	EEG dzieci	24.5 m <sup>2</sup>
4/1b	Szatnia pielęgniarek	10.2 m <sup>2</sup>
4/1c	Szatnia lekarzy	9.0 m <sup>2</sup>
4/2	Gab. ordynatora	21.2 m <sup>2</sup>
4/3	Gab. lekarzy	20.4 m <sup>2</sup>
4/4	Pokój piel. oddz.	20.3 m <sup>2</sup>
4/5	Sala 3 łóżka	20.9 m <sup>2</sup>
4/6	Sala 3 łóżka	20.4 m <sup>2</sup>
4/7	Sala 3 łóżka	20.4 m <sup>2</sup>
4/8	Lekarz dyżurny	12.3 m <sup>2</sup>
4/8a	W.C.	1.0 m <sup>2</sup>
4/9	Natrysk	3.3 m <sup>2</sup>
4/10	Przedśionalek	2.9 m <sup>2</sup>
4/11	Świetlica	21.4 m <sup>2</sup>
4/12	Sala 3 łóżka	20.6 m <sup>2</sup>
4/13	Sala 3 łóżka	20.4 m <sup>2</sup>
4/14	Sala 3 łóżka	20.2 m <sup>2</sup>
4/15	Odc. niemowl.	11.2 m <sup>2</sup>
4/16	Odc. niemowl.	11.2 m <sup>2</sup>
4/17	Śluza	10.8 m <sup>2</sup>
4/18	Odc. niemowl.	20.4 m <sup>2</sup>
4/19	Separatka	12.7 m <sup>2</sup>
4/20	Separatka	13.2 m <sup>2</sup>
4/21	Pokój badań	19.7 m <sup>2</sup>
4/22	W.C.	4.2 m <sup>2</sup>
4/23	Przedśionalek	11.7 m <sup>2</sup>
4/24	Pokój odwiedzin	22.6 m <sup>2</sup>
4/24a	Pom. pomocnicze	8.1 m <sup>2</sup>
4/25	Magazyn bielizny brudnej	6.9 m <sup>2</sup>
4/26	Pokój zabiegowy	20.1 m <sup>2</sup>
4/27	Separatka	11.5 m <sup>2</sup>
4/27a	W.C.	2.7 m <sup>2</sup>
4/28	Separatka	11.7 m <sup>2</sup>
4/28a	W.C.	2.7 m <sup>2</sup>
4/29	Pokój socjalny pers. med.	13.6 m <sup>2</sup>
4/30	Punkt pielęgniariski	6.8 m <sup>2</sup>
4/31	Pokój socjalny salowych	10.8 m <sup>2</sup>
4/31a	Natrysk	2.4 m <sup>2</sup>
4/31b	W.C.	3.8 m <sup>2</sup>
4/32	Łazienka ch.	9.6 m <sup>2</sup>
4/33	Brudownik	8.1 m <sup>2</sup>
4/34	Przedśionalek	7.7 m <sup>2</sup>
4/34a	Natrysk	4.1 m <sup>2</sup>
4/34b	W.C.	2.6 m <sup>2</sup>
4/34c	W.C.	4.4 m <sup>2</sup>
4/34d	Nocniczarnia	1.7 m <sup>2</sup>
4/35	Sala 2 łóżka	17.0 m <sup>2</sup>
4/35a	W.C.	3.3 m <sup>2</sup>
4/36	Sala 2 łóżka	14.4 m <sup>2</sup>
4/37	Sala 2 łóżka	14.4 m <sup>2</sup>
4/38	Punkt pielęgniariski	11.2 m <sup>2</sup>
4/39	Wydawanie mieszanek	17.6 m <sup>2</sup>
4/40	Przygotowanie mieszanek	14.1 m <sup>2</sup>
4/41	Przedśionalek	5.2 m <sup>2</sup>
4/42	Śluza	3.8 m <sup>2</sup>
4/43	Mycie i sterylizacja butelek	14.0 m <sup>2</sup>
4/44	Kuchenka oddz.	13.4 m <sup>2</sup>
4/45	Przedśionalek	2.7 m <sup>2</sup>
4/46	Przedśionalek	5.8 m <sup>2</sup>
4/47	Magazyn porz.	3.2 m <sup>2</sup>
4/48	Korytarz	134.7 m <sup>2</sup>
K1	Klatka schodowa	21.1 m <sup>2</sup>
K3	Klatka schodowa	22.0 m <sup>2</sup>
		916.4 m <sup>2</sup>



INSTALACJA SAP:	
WSKAZNIK ZADZIAŁANIA CZUJKA MPA (A1672)	(dla czujek montowanych w suf. podwieszonym)
CZUJKA PŁAZĄCA DP-TYCZNA (DP2071)	+ Położona z izolacją z tworzywa dla czujek nastropowych (DB2016)
CZUJKA PŁAZĄCA DP-TYCZNA (DP2071)	+ Położona z izolacją z tworzywa dla czujek w szwach wlotowych
CZUJKA PŁAZĄCA DP-TYCZNA - TERMO-CZUJKA (DP20611)	+ Położona z izolacją z tworzywa dla czujek nastropowych (DB2016)
PRZECISK RDP (DM2010)	
SYGNALIZATOR AKUSTYCZNO-DP-TYCZNY WENIETRZNY (AS366)	
PĘTLIOWY STEROWNIK STREN (DU2080C) w obwodzie	
MODUŁ ADRESOWALNY 4WE/ 4WY NC/ND W DBUDOWIE (DU2034C)	
MODUŁ ADRESOWALNY 4WE NC/ND W DBUDOWIE (DU2041C)	
MODUŁ ADRESOWALNY 2WE/ 2WY NC/ND W DBUDOWIE (DU2032C)	
Przycisk zwalniający	
Chwytnik elektromagnetyczny EM 700	(chwytnik musi mieć większą siłę niż samozamykacz)
KONTROLA DOSTĘPU	
Moduł ekspandera we/wy, dwie linie wejściowe typu NO/NC	
Modułowa PE-1	
Zasilacz PS20 13.8V/2A + akumulator EP 7-12 12V 7Ah	
Zewnętrzny czujnik zbliżeniowy EM 125 kHz	
PRT12EM (dla kontroli dwustronnej)	
Zewnętrzny czujnik zbliżeniowy EM 125 kHz	
PRT12LT (dla kontroli dwustronnej)	
Czujnik magnetyczny stanu drzwi MC 470	
Elektrozaczep rewersyjny typ: 352U, 12VDC	
Przycisk ewakuacyjny D110	
DODATKOWE:	
PRZECISK ALARMOWY RPD-1 (DODATKOWE)	
PRZETACZNIK PRZEWIERZANIA LT	

Wszystkie zmiany uzgodnić z projekantem	
Biurowo Projektowe "Art-Faktor" s.c. arch. Paweł Spędzia, Wioletta Spędzia 39-200 Dębica, ul. Powstańców Strychowskiego 4 tel./fax +48 14 6613 565 REGON 69155853 NIP 672-20-61-549	
Dostosowanie Drugiego Pawilonu Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli tj. budynków A, B i B1 do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych.	
Lokalizacja: 37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4, dz. nr 2294/6 obr. 3 Inwestor: Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli	
Adres inwestora: 37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4	
Branża: WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE	
PROJEKT WYKONAWCZY	
RZUT III PIĘTRA PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I TELETECHNICZNEJ	
Projektował	inż. Tomasz Włócek
Opracował	inż. Tomasz Bigos
Sprawił	mgr inż. Artur Gawęcki
Data	Październik 2011
Skala	1:100