OZNACZENIA

- S – uziemienie konstrukcji sufitu podwieszanego (przewodem Dy4)
- D – uziemienie konstrukcji i siłownika drzwi automatycznych (przewodem Dy4)
- Z – uziemienie instalacji wod–kan (przewodem Dy4)
- T – uziemienie instalacji tablic i rozdzielnic (przewodem LgY16)
- K – **uziemienie koryt (przewodem Dy4/LgY4)**
- WIN – uziemienie konstrukcji szybu windowego (przewodem LgY16)
- GM – uziemienie instalacji gazów medycznych (przewodem Dy4)

Określony przewód połączyć z magistralą uziemiającą w puszkach rozgałęźnych.

UWAGI

1. Połączenia wykonać przewodem:
   – LgY6mm2 – do łączenia stalowych korytek kablowych, kanałów wentylacyjnych (w odcinkach co 10m) i urządzeń wentylacyjnych.
2. Poza wskazanymi miejscami uziemień, połączeniami wyrównawczymi należy objąć (przewodem DY4):
   – instalację wodociągową wykonaną z przewodów metalowych
   – metalowe elementy kanalizacji
   – instalację ogrzewczą wodną wykonaną z przewodów metalowych
   – metalowe elementy instalacji gazowej
   – metalowe elementy szybów i maszynowni dźwigów
   – metalowe elementy przewodów i wkładów kominowych
   – metalowe elementy przewodów i urządzeń do wentylacji i klimatyzacji
   – metalowe elementy obudowy urządzeń instalacji telekomunikacji
   – pozostałe niewyróżnione konstrukcje stalowe
3. W przypadku stosowania rur PCV nie należy wykonywać uziemień dla instalacji wod–kan.
4. Bezwzględnie należy uziemić wszystkie kanały wentylacyjne wchodzące z dachu przewodem o przekroju nie mniejszym niż LgY6 na poziomie poprzedzającym dach.
5. Uziemić instalację gazów medycznych.

Zestawienie powierzchni:

	PARTER	
0.01	Komunikacja	99,00
0.02	Myjnia łóżek - strona brudna	17,34
0.02a	Myjnia łóżek - strona techniczna	11,68
0.03	Pomieszczenie gospodarcze	1,58
0.04	Stacja uzdatniania wody	18,87
0.05	Pokój administracyjny	12,29
0.06	Pokój socjalny	12,54
0.07	WC personelu	1,88
0.08	Szatnia	7,80
0.09	Umywalnia	8,92
0.10	Szatnia odzieży roboczej	6,01
0.11	Śluza	2,49
0.12	Strefa brudna - mycie i dezynfekcja	53,19
0.13	Magazyn detergentów	5,11
0.14	Mycie i dezynfekcja	6,49
0.15	Mycie sprzętu porządkowego	2,82
0.16	Pomieszczenie przyjmowania materiału brudnego	9,92
0.17	Śluza personelu	6,94
0.18	Śluza personelu	3,70
0.19	Strefa czysta	79,48
0.19a	Sterylizatorny - strona techniczna	8,00
0.20	Magazyn materiału czystego	5,11
0.21	Składanie i pakietowanie bielizny czystej	9,88
0.22	Magazyn bielizny czystej	4,50
0.23	Śluza materiału czystego	4,17
0.24	Pomieszczenie porządkowe strefy czystej	4,28
0.25	Śluza personelu	3,23
0.26	Strefa sterylna	38,68
0.27	Ekspedycja materiału sterylnego	8,36
0.28	Odbiór materiału sterylnego	9,96
0.29	Postój wózków czystych	5,81
0.30	Myjnia łóżek - strona czysta	21,05
.....	Komunikacja zewnętrzna	59,10
	ŁĄCZNIE PARTER:	560,06

UWAGA: Proszę nie skalować wymiarów z rysunku.

UWAGA:
Rysunek ten, jak i cały projekt, chroniony jest prawem autorskim. Kopiowanie lub udostępnianie całości lub fragmentu tego rysunku możliwe jest wyłącznie po pisemnym uzgodnieniu z apa sałasińscy - autorska pracownia architektury.

Zleceniodawca: SP ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
POWIATOWY SZPITAL SPECJALISTYCZNY W STALOWEJ WOLI
UL. STASZICA 4, 37-450 STALOWA WOLA

Obiekt: SP ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
POWIATOWY SZPITAL SPECJALISTYCZNY W STALOWEJ WOLI
UL. STASZICA 4, 37-450 STALOWA WOLA

Tytuł projektu: CENTRALNA STERYLIZATORNIA
POWIATOWY SZPITAL SPECJALISTYCZNY W STALOWEJ WOLI
UL. STASZICA 4, 37-450 STALOWA WOLA

apa sałasińscy
autorska pracownia architektury
apa sałasińscy
90-453 Łódź, ul. Radwańska 4a
tel: +48 42 207 2041
fax: +48 42 207 2042
email: biuro@salasinscy.com.pl
web: www.salasinscy.com.pl

Branża:	INSTALACJE ELEKTRYCZNE			Faza: P.B.W.
Tytuł rysunku: CS IE-06- PLAN INSTALACJI UZIEMIEŃ I POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH. RZUT PARTERU.				Skala: 1: 100
	Imię i nazwisko:	Nr upr. bud.:	Podpis:	Nr projektu: SZ-01-17
Projektant:	inż. Jerzy Jagas	13475		
Sprawdzający:	mgr inż. Włodzimierz Tadeusiak	2878		Data / rewizja: 08.2017
Opracowanie:	mgr inż. Bartłomiej Fraszek mgr inż. Mariusz Gleszcz	LOD/2353/PWOE/14		Nr rysunku: CS IE-06