

Id. KARTY WYKOŃCZENIA POMIESZCZEŃ

1.	Oddział-Zakład Poziom	POWIATOWY SZPITAL SPECJALISTYCZNY W STALOWEJ WOLI, UL. STASZICA 4 CENTRALNA STERYLIZATORNIA PARTER
2.	Nazwa pomieszczenia Numer pomieszczenia	KORYTARZ, KOMUNIKACJA NR 0.01,
3.	Powierzchnia	99,00 m ²
4.	Podłoga	Wykładzina rulonowa PCW, cokoły wys. 10 cm
5.	Ściany	Powłoki zmywalne akrylowe lub lateksowe odporne na ścieranie i działanie odczynników chemicznych
6.	Sufit	Podwieszony modułowy rozbieralny. Strop nad sufitem podwieszonym białkowy
7.	Stolarka	Drzwi wejściowe do klatki schodowej stalowe, w klasie EI30, do szybów dźwigowych drzwi EI60. Drzwi do pomieszczeń z korytarza komunikacji ogólnej aluminiowe, przeszklone, malowane proszkowo, z kontrolą dostępu, otwierane kartą magnetyczną .
8.	Wykończenie specjalne	Obudowa pionów i poziomów instalacyjnych. Bezszczelinowe połączenie ścian z podłogą Zabezpieczenie kątowe wypukłych narożników ścian, Zabezpieczenie ścian: osłony przeciwuderzeniowe nad cokołem i na wysokości 90 cm
9.	Ogrzewanie	Centralne, wodne, temp. +20°C
10.	Wentylacja	Mechaniczna 1 w/h,
11.	Instalacje wod-kan.	
12.	Instalacja ciepłej wody	
13.	Woda o wysokich parametrach	
14.	Instalacja gazowa	
15.	Instalacja pary technologicznej	
16.	Instalacje specjalne	Kontrola dostępu od strony wejścia
17.	Instalacja oświetleniowa	Ogólne LEDowe wg PN EN 12464-1:2002 w układzie TN-S. Oświetlenie rezerwowe i ewakuacyjne
18.	Instalacja gniazd wtykowych	Instalacja gniazd wtykowych w układzie TN-S: 2-biegunowe 10 A i 230 V ze stykiem ochronnym, porządkowe
19.	Sygnalizacja	SAP
20.	Instalacja RTV	
21.	Instalacja RTG	
22.	Instalacja zegarowa	
23.	Instalacja tlenowa	
24.	Inne	

1.	Oddział-Zakład Poziom	POWIATOWY SZPITAL SPECJALISTYCZNY W STALOWEJ WOLI, UL. STASZICA 4 CENTRALNA STERYLIZATORNIA PARTER
2.	Nazwa pomieszczenia Numer pomieszczenia	MYCIE WÓZKÓW I ŁÓŻEK – STRONA BRUDNA MYCIE WÓZKÓW I ŁÓŻEK – STRONA TECHNICZNA NR 0.02, NR 0.02a
3.	Powierzchnia	17,34 m ² , 11,68 m ²
4.	Podłoga	Wlewka z żywicy epoksydowej Pochylnia najazdowa do myjni automatycznej – w dostawie producenta myjni
5.	Ściany	Powłoki ściennie z żywicy epoksydowej. Obudowa stalowa myjni automatycznej i przestrzeni technicznej – w dostawie producenta myjni
6.	Sufit	Podwieszony modułowy odporny na wilgoć.
7.	Stolarka	Drzwi gładkie o konstrukcji wzmocnionej w okleinie zmywalne i podwyższonej izolacyjności akustycznej, z kontrolą dostępu.
8.	Wykończenie specjalne	Obudowa pionów i kanałów instalacyjnych. Zabezpieczenie kątowe wypukłych narożników ścian, Osłony przeciwuderzeniowe nad cokołem i na wys.90 cm
9.	Ogrzewanie	Centralne, wodne, temp. +18°C-+20°C
10.	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna 10 w/h, Podciśnienie 10%, filtry A Zyski ciepła ze ścian myjni. Zyski wilgoci
11.	Instalacje wod-kan.	Do myjni dezynfektora
12.	Instalacja ciepłej wody	
13.	Woda o wysokich parametrach	Demineralizowana do myjni łóżek i wózków
14.	Instalacja gazowa	
15.	Instalacja pary technologicznej	
16.	Instalacje specjalne	Przelotowa mylnia do łóżek i wózków z wbudowanym modulem suszenia, z własną wytwornicą pary Pistolet na sprężone powietrze Dozownik do sporządzania roztworów roboczych i koncentratów
17.	Instalacja oświetleniowa	Ogólne LEDowe wg PN EN 12464-1:2002 w układzie TN-S. Oświetlenie rezerwowe i ewakuacyjne
18.	Instalacja gniazd wtykowych	Instalacja gniazd wtykowych w układzie TN-S: 2-biegunowe 10 A i 230 V ze stykiem ochronnym, szczelne
19.	Sygnalizacja	SAP
20.	Instalacja RTV	
21.	Instalacja RTG	
22.	Instalacja zegarowa	
23.	Instalacja tlenowa	
24.	Inne	Sprężone powietrze do myjni łóżek i wózków. Końcówka sieci komputerowej, czytnik kodów paskowych

1.	Oddział-Zakład Poziom	POWIATOWY SZPITAL SPECJALISTYCZNY W STALOWEJ WOLI, UL. STASZICA 4 CENTRALNA STERYLIZATORNIA PARTER
2.	Nazwa pomieszczenia Numer pomieszczenia	STACJA UZDATNIANIA WODY NR 0.04
3.	Powierzchnia	18,87 m ²
4.	Podłoga	Wylewka z żywicy epoksydowej
5.	Ściany	Powłoki z żywicy epoksydowej
6.	Sufit	Podwieszony modułowy, odporny na wilgoć.
7.	Stolarka	Drzwi gładkie o konstrukcji wzmocnionej w okleinie zmywalne i podwyższonej izolacyjności akustycznej, z kontrolą dostępu. Okno istniejące
8.	Wykończenie specjalne	Obudowa pionów i kanałów instalacyjnych Zabezpieczenie ścian: osłony przeciwuderzeniowe nad cokołem i na wysokości 90 cm
9.	Ogrzewanie	Centralne, wodne, temp. +12°C - + 18°C
10.	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna 2 w/h, filtry A+C Zyski wilgoci z kanału odpływowego o pow. Około 1,2 m ² o temp. 20° C / przez całą dobę
11.	Instalacje wod-kan.	Do filtra wstępnego świecowego z wkładem filtracyjnym Do jednokolumnowego zmiękczacza wody, do osmozera, do zespołu hydroforowego, wpustu podłogowego, zaworu kulowego czerpального,
12.	Instalacja ciepłej wody	
13.	Woda o wysokich parametrach	Do wytwornicy pary czystej
14.	Instalacja gazowa	
15.	Instalacja pary technologicznej	Wytwornica pary zasilającej sterylizator SMS669
16.	Instalacje specjalne	Filtry: zanieczyszczeń, odżelaziający Jednokolumnowy zmiękczacze wody, Osmozer, zespół hydroforowy. Zbiornik magazynowy wody oczyszczonej,
17.	Instalacja oświetleniowa	Ogólne LEDowe wg PN EN 12464-1:2002 w układzie TN-S. Oświetlenie rezerwowe i ewakuacyjne
18.	Instalacja gniazd wtykowych	Instalacja gniazd wtykowych w układzie TN-S: 2-biegunowe 10 A i 230 V ze stykiem ochronnym Miejscowe żarowe nad stanowiskami roboczymi zasilanie wytwornicy pary
19.	Sygnalizacja	SAP
20.	Instalacja RTV	
21.	Instalacja RTG	
22.	Instalacja zegarowa	
23.	Instalacja tlenowa	
24.	Inne	

1.	Oddział-Zakład Poziom	POWIATOWY SZPITAL SPECJALISTYCZNY W STALOWEJ WOLI, UL. STASZICA 4 CENTRALNA STERYLIZATORNIA PARTER
2.	Nazwa pomieszczenia Numer pomieszczenia	POKÓJ ADMINISTRACYJNY NR 0.05
3.	Powierzchnia	12,29 m ²
4.	Podłoga	Wykładzina rulonowa PCW cokoły wys. 10 cm.
5.	Ściany	Powłoki zmywalne akrylowe lub lateksowe
6.	Sufit	Podwieszony z płyt gipsowo-kartonowych GKB, szczelny. Malowany farbą akrylową
7.	Stolarka	Drzwi gładkie o konstrukcji wzmocnionej w okleinie zmywalne i podwyższonej izolacyjności akustycznej, z kontrolą dostępu. Okna istniejące
8.	Wykończenie specjalne	Obudowa pionów i kanałów instalacyjnych
9.	Ogrzewanie	Centralne, wodne, temp.+20°C-+22°C
10.	Wentylacja	Mechaniczna 2 w/h
11.	Instalacje wod-kan.	
12.	Instalacja ciepłej wody	
13.	Woda o wysokich parametrach	
14.	Instalacja gazowa	
15.	Instalacja pary technologicznej	
16.	Instalacje specjalne	Teletechniczne
17.	Instalacja oświetleniowa	Ogólne LEDowe wg PN EN 12464-1:2002 w układzie TN-S Oświetlenie rezerwowe i ewakuacyjne
18.	Instalacja gniazd wtykowych	Instalacja gniazd wtykowych w układzie TN-S: 2-biegunowe 10 A i 230 V ze stykiem ochronnym
19.	Sygnalizacja	SAP
20.	Instalacja RTV	
21.	Instalacja RTG	
22.	Instalacja zegarowa	
23.	Instalacja tlenowa	
24.	Inne	Aparat telefoniczny wewnętrzny Końcówka sieci komputerowej (jednostka centralna, monitor, klawiatura, mysz, czytnik kodów paskowych

1.	Oddział-Zakład Poziom	POWIATOWY SZPITAL SPECJALISTYCZNY W STALOWEJ WOLI, UL. STASZICA 4 CENTRALNA STERYLIZATORNIA PARTER
2.	Nazwa pomieszczenia Numer pomieszczenia	POKÓJ SOCJALNY NR 0.06
3.	Powierzchnia	12,54 m ²
4.	Podłoga	Wykładzina rulonowa PCW cokoły wys. 10 cm.
5.	Ściany	Wykładzina rulonowa PCW nad urządzeniami sanitarnymi. Powyżej powłoki zmywalne akrylowe lub lateksowe
6.	Sufit	Podwieszony z płyt gipsowo-kartonowych GKB, szczelny. Malowany farbą akrylową
7.	Stolarka	Drzwi gładkie o konstrukcji wzmocnionej w okleinie zmywalne i podwyższonej izolacyjności akustycznej, z kontrolą dostępu.
8.	Wykończenie specjalne	Obudowa pionów i kanałów instalacyjnych
9.	Ogrzewanie	Centralne, wodne, temp. +20°C-+22°C
10.	Wentylacja	Mechaniczna 2 w/h
11.	Instalacje wod-kan.	Do umywalki i zlewozmywaka
12.	Instalacja ciepłej wody	Do umywalki i zlewozmywaka
13.	Woda o wysokich parametrach	
14.	Instalacja gazowa	
15.	Instalacja pary technologicznej	
16.	Instalacje specjalne	Interkom
17.	Instalacja oświetleniowa	Ogólne LEDowe wg PN EN 12464-1:2002 w układzie TN-S Oświetlenie rezerwowe i ewakuacyjne
18.	Instalacja gniazd wtykowych	Instalacja gniazd wtykowych w układzie TN-S: 2-biegunowe 10 A i 230 V ze stykiem ochronnym
19.	Sygnalizacja	SAP
20.	Instalacja RTV	
21.	Instalacja RTG	
22.	Instalacja zegarowa	
23.	Instalacja tlenowa	
24.	Inne	Aparat telefoniczny wewnętrzny Końcówka sieci komputerowej (jednostka centralna, monitor, klawiatura, mysz, czytnik kodów paskowych

1.	Oddział-Zakład Poziom	POWIATOWY SZPITAL SPECJALISTYCZNY W STALOWEJ WOLI, UL. STASZICA 4 CENTRALNA STERYLIZATORNIA PARTER
2.	Nazwa pomieszczenia Numer pomieszczenia	WC PERSONELU NR 0.07,
3.	Powierzchnia	1,88 m ² ,
4.	Podłoga	Wykładzina rulonowa PCW, c okoły wys. 10 cm.
5.	Ściany	Wykładzina rulonowa PCW do wys. 2,05m, powyżej powłoki akrylowe,
6.	Sufit	Podwieszony z płyt gipsowo-kartonowych GKBI, szczelny. Malowany farbą akrylową
7.	Stolarka	Drzwi gładkie o konstrukcji wzmocnionej w okleinie zmywalne i podwyższonej izolacyjności, w dolnej części wyposażone w otwory wentylacyjne. Wyposażone w zamek z blokadą
8.	Wykończenie specjalne	Obudowa pionów i kanałów instalacyjnych
9.	Ogrzewanie	Centralne, wodne, temp. +20°C-+22°C
10.	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna 4 w/h
11.	Instalacje wod-kan.	Do umywalki i miski ustępowej
12.	Instalacja ciepłej wody	Do umywalki
13.	Woda o wysokich parametrach	
14.	Instalacja gazowa	
15.	Instalacja pary technologicznej	
16.	Instalacje specjalne	
17.	Instalacja oświetleniowa	Ogólne LEDowe wg PN EN 12464-1:2002 w układzie TN-S. Miejscowe - nad umywalką Oświetlenie rezerwowe i ewakuacyjne
18.	Instalacja gniazd wtykowych	Instalacja gniazd wtykowych w układzie TN-S: 2-biegunowe 10 A i 230 V ze stykiem ochronnym, szczelne
19.	Sygnalizacja	SAP
20.	Instalacja RTV	
21.	Instalacja RTG	
22.	Instalacja zegarowa	
23.	Instalacja tlenowa	
24.	Inne	

1.	Oddział-Zakład Poziom	POWIATOWY SZPITAL SPECJALISTYCZNY W STALOWEJ WOLI, UL. STASZICA 4 CENTRALNA STERYLIZATORNIA PARTER
2.	Nazwa pomieszczenia Numer pomieszczenia	ŚLUZA TRZYSTOPNIOWA PERSONELU SZATNIA PODSTAWOWA NR 0.08
3.	Powierzchnia	7,80 m ²
4.	Podłoga	Wykładzina rulonowa PCW, cokoły wys. 10 cm.
5.	Ściany	Powłoki zmywalne akrylowe lub lateksowe odporne na ścieranie i działanie odczynników chemicznych
6.	Sufit	Podwieszony z płyt gipsowo-kartonowych GKB, szczelny. Malowany farbą akrylową
7.	Stolarka	Drzwi gładkie o konstrukcji wzmocnionej o podwyższonej izolacyjności akustycznej, oklejone laminatem Drzwi od strony korytarza, z kontrolą dostępu
8.	Wykończenie specjalne	Obudowa pionów i kanałów instalacyjnych Bezszczelinowe połączenie ścian z podłogą.
9.	Ogrzewanie	Centralne, wodne, temp. +23°C-+25°C
10.	Wentylacja	Mechaniczna wyciągowa 4 w/h, filtry A+C
11.	Instalacje wod-kan.	
12.	Instalacja ciepłej wody	
13.	Woda o wysokich parametrach	
14.	Instalacja gazowa	
15.	Instalacja pary technologicznej	
16.	Instalacje specjalne	
17.	Instalacja oświetleniowa	Ogólne LEDowe wg PN EN 12464-1:2002 w układzie TN-S Oświetlenie rezerwowe i ewakuacyjne
18.	Instalacja gniazd wtykowych	Instalacja gniazd wtykowych w układzie TN-S: 2-biegunowe 10 A i 230 V ze stykiem ochronnym, porządkowe
19.	Sygnalizacja	SAP
20.	Instalacja RTV	
21.	Instalacja RTG	
22.	Instalacja zegarowa	
23.	Instalacja tlenowa	
24.	Inne	

1.	Oddział-Zakład Poziom	POWIATOWY SZPITAL SPECJALISTYCZNY W STALOWEJ WOLI, UL. STASZICA 4 CENTRALNA STERYLIZATORNIA PARTER
2.	Nazwa pomieszczenia Numer pomieszczenia	ŚLUZA TRZYSTOPNIOWA PERSONELU - UMYWALNIA NR 0.09,
3.	Powierzchnia	8,92 m ²
4.	Podłoga	Wykładzina rulonowa PCW, cokoły wys. 10 cm.
5.	Ściany	Wykładzina rulonowa PCW do wys. 2,05m, powyżej powłoki akrylowe, odporne na działanie odczynników chemicznych
6.	Sufit	Podwieszony z płyt gipsowo-kartonowych GKBI, szczelny. Malowany farbą akrylową
7.	Stolarka	Drzwi gładkie o konstrukcji wzmocnionej o podwyższonej izolacyjności akustycznej, oklejone laminatem W dolnej części skrzydło drzwi podcięte na wys. 2 cm, lub wyposażone w otwory. Okno istniejące
8.	Wykończenie specjalne	Obudowa pionów i kanałów instalacyjnych Bezszczelinowe połączenie ścian z podłogą.
9.	Ogrzewanie	Centralne, wodne, temp. +23°C-+25°C
10.	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna 4 w/h
11.	Instalacje wod-kan.	Do umywalki, natrysku i miski ustępowej
12.	Instalacja ciepłej wody	Do umywalki i natrysku
13.	Woda o wysokich parametrach	
14.	Instalacja gazowa	
15.	Instalacja pary technologicznej	
16.	Instalacje specjalne	
17.	Instalacja oświetleniowa	Ogólne LEDowe wg PN EN 12464-1:2002 w układzie TN-S. Miejscowe – nad umywalką Oświetlenie rezerwowe i ewakuacyjne
18.	Instalacja gniazd wtykowych	Instalacja gniazd wtykowych w układzie TN-S: 2-biegunowe 10 A i 230 V ze stykiem ochronnym, szczelne
19.	Sygnalizacja	SAP
20.	Instalacja RTV	
21.	Instalacja RTG	
22.	Instalacja zegarowa	
23.	Instalacja tlenowa	
24.	Inne	

1.	Oddział-Zakład Poziom	POWIATOWY SZPITAL SPECJALISTYCZNY W STALOWEJ WOLI, UL. STASZICA 4 CENTRALNA STERYLIZATORNIA PARTER
2.	Nazwa pomieszczenia Numer pomieszczenia	ŚLUZA TRZYSTOPNIOWA PERSONELU SZATNIA ODZIEŻY ROBOCZEJ NR 0.10
3.	Powierzchnia	6,01 m ²
4.	Podłoga	Wykładzina bezspoinowa PCW, cokoły wys. 10 cm.
5.	Ściany	Powłoki zmywalne akrylowe lub lateksowe odporne na ścieranie i działanie odczynników chemicznych
6.	Sufit	Podwieszony z płyt gipsowo-kartonowych GKB, szczelny. Malowany farbą akrylową
7.	Stolarka	Drzwi gładkie o konstrukcji wzmocnionej w okleinie zmywalnej o podwyższonej izolacyjności akustycznej. Drzwi od strony korytarza, z kontrolą dostępu Okna istniejące
8.	Wykończenie specjalne	Obudowa pionów i kanałów instalacyjnych Bezszczelinowe połączenie ścian z podłogą.
9.	Ogrzewanie	Centralne, wodne, temp. +23°C-+25°C
10.	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna 4 w/h
11.	Instalacje wod-kan.	
12.	Instalacja ciepłej wody	
13.	Woda o wysokich parametrach	
14.	Instalacja gazowa	
15.	Instalacja pary technologicznej	
16.	Instalacje specjalne	
17.	Instalacja oświetleniowa	Ogólne LEDowe wg PN EN 12464-1:2002 w układzie TN-S Oświetlenie rezerwowe i ewakuacyjne
18.	Instalacja gniazd wtykowych	Instalacja gniazd wtykowych w układzie TN-S: 2-biegunowe 10 A i 230 V ze stykiem ochronnym, porządkowe
19.	Sygnalizacja	SAP
20.	Instalacja RTV	
21.	Instalacja RTG	
22.	Instalacja zegarowa	
23.	Instalacja tlenowa	
24.	Inne	

1.	Oddział-Zakład Poziom	POWIATOWY SZPITAL SPECJALISTYCZNY W STALOWEJ WOLI, UL. STASZICA 4 CENTRALNA STERYLIZATORNIA PARTER
2.	Nazwa pomieszczenia Numer pomieszczenia	ŚLUZA WEJŚCIOWA PERSONELU DO STREFY BRUDNEJ NR 0.11,
3.	Powierzchnia	2,49 m ²
4.	Podłoga	Wylewka z żywicy epoksydowej, cokoły wys. 10 cm.
5.	Ściany	Wykładzina rulonowa PCW, powyżej powłoki zmywalne akrylowe lub lateksowe, bakteriostatyczne, odporne na ścieranie i działanie odczynników chemicznych
6.	Sufit	Podwieszony z płyt gipsowo-kartonowych GKB, szczelny. Malowany farbą akrylową
7.	Stolarka	Drzwi gładkie o konstrukcji wzmocnionej w okleinie zmywalnej o podwyższonej izolacyjności akustycznej.
8.	Wykończenie specjalne	
9.	Ogrzewanie	Centralne, wodne, temp. +23°C-+25°C
10.	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna 6 w/h , nadciśnienie 5% , w stosunku do strefy brudnej podciśnienie 5% , w stosunku do szatni odzieży roboczej filtry A+C
11.	Instalacje wod-kan.	Do umywalki z baterią bez kontaktu z dłonią
12.	Instalacja ciepłej wody	Do umywalki z baterią bez kontaktu z dłonią
13.	Woda o wysokich parametrach	
14.	Instalacja gazowa	
15.	Instalacja pary technologicznej	
16.	Instalacje specjalne	
17.	Instalacja oświetleniowa	Ogólne LEDowe wg PN EN 12464-1:2002 w układzie TN-S Oświetlenie rezerwowe i ewakuacyjne
18.	Instalacja gniazd wtykowych	Instalacja gniazd wtykowych w układzie TN-S: 2-biegunowe 10 A i 230 V ze stykiem ochronnym, porządkowe, szczelne
19.	Sygnalizacja	SAP
20.	Instalacja RTV	
21.	Instalacja RTG	
22.	Instalacja zegarowa	
23.	Instalacja tlenowa	
24.	Inne	

1.	Oddział-Zakład Poziom	POWIATOWY SZPITAL SPECJALISTYCZNY W STALOWEJ WOLI, UL. STASZICA 4 CENTRALNA STERYLIZATORNIA PARTER
2.	Nazwa pomieszczenia Numer pomieszczenia	POMIESZCZENIE SEGREGACJI, MYCIA I DEZYNFEKCJI NR 0.12
3.	Powierzchnia	53,19 m ²
4.	Podłoga	Wylewka z żywicy epoksydowej, cokoły wys. 10 cm.
5.	Ściany	Wykładzina rulonowa PCW do pełnej wysokości pomieszczenia lub powłoki z żywicy epoksydowej
6.	Sufit	Podwieszony modułowy, na obwodzie: sufit z płyt gipsowo-kartonowych GKBI, szczelny. Powłoki wielowarstwowe akrylowe odporne na działanie odczynników chemicznych
7.	Stolarka	Drzwi gładkie, pełne, w okleinie z laminatu, przesuwne i rozwierane Okno podawcze przesuwne pionowo, ze stali kwasoodpornej, z napędem elektrycznym lub wyposażone w przeciwwagę Okna zewnętrzne istniejące
8.	Wykończenie specjalne	Obudowa pionów i kanałów instalacyjnych. Bezszczelinowe połączenie ścian z podłogą Zabezpieczenie kątowe wypukłych narożników ścian, Osłony przeciwuderzeniowe z blachy kwasoodpornej lub akrylowe, nad cokołem i na wys.90 cm
9.	Ogrzewanie	Centralne, wodne, temp. +20°C-+23°C
10.	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna 10 w/h, Podciśnienie 10%, filtry A Zyski ciepła ze ścian myjni. Zyski wilgoci
11.	Instalacje wod-kan.	Do umywalki i zlewozmywaków ze stali kwasoodpornej, dystrybutora środków dezynfekcyjnych, myjni ultradźwiękowej, myjni-dezynfektorów, myjni do endoskopów, wpustu podłogowego, zaworu czerpального ze złączką do stołów roboczych zlewozmywakowych ze stali kwasoodpornej
12.	Instalacja ciepłej wody	Do umywalk z baterią bez kontaktu z dłonią i zlewozmywaków, myjni do endoskopów, myjni ultradźwiękowej, myjni-dezynfektorów do stołów roboczych zlewozmywakowych ze stali kwasoodpornej
13.	Woda o wysokich parametrach	Demineralizowana do dystrybutora środków dezynfekcyjnych, myjni ultradźwiękowej, myjni-dezynfektora, pistoletów do mycia
14.	Instalacja gazowa	
15.	Instalacja pary technologicznej	Do myjni-dezynfektorów
16.	Instalacje specjalne	Myjnie-dezynfektory przelotowe z wbudowanym modułem suszenia Pistolet do mycia i przedmuchiwania narzędzi sprężonym powietrzem urządzenie dozujące detergenty do komory zlewozmywakowej
17.	Instalacja oświetleniowa	Ogólne LEDowe wg PN EN 12464-1:2002 w układzie TN-S. Oprawy szczelne osadzone na gładko w suficie podwieszonym Miejscowe - nad stołami roboczymi Oświetlenie rezerwowe i ewakuacyjne

18.	Instalacja gniazd wtykowych	Instalacja gniazd wtykowych w układzie TN-S: 2-biegunowe 10 A i 230 V ze stykiem ochronnym
19.	Sygnalizacja	SAP
20.	Instalacja RTV	
21.	Instalacja RTG	
22.	Instalacja zegarowa	
23.	Instalacja tlenowa	
24.	Inne	Sprężone powietrze do pistoletów i myjni dezynfektorów Końcówka sieci komputerowej (jednostka centralna, monitor, klawiatura, mysz, czytnik kodów paskowych

1.	Oddział-Zakład Poziom	POWIATOWY SZPITAL SPECJALISTYCZNY W STALOWEJ WOLI, UL. STASZICA 4 CENTRALNA STERYLIZATORNIA PARTER
2.	Nazwa pomieszczenia Numer pomieszczenia	MAGAZYN DETERGENTÓW I ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH NR 0.13
3.	Powierzchnia	5,11 m ²
4.	Podłoga	Wylewka z żywicy epoksydowej, cokoły wys. 10 cm.
5.	Ściany	Wykładzina rulonowa PCW do wysokości 2,05, powyżej powłoki wielowarstwowe akrylowe
6.	Sufit	Podwieszony z płyt gipsowo-kartonowych GKBI, szczelny. Powłoki akrylowe odporne na działanie odczynników chemicznych
7.	Stolarka	Drzwi gładkie, pełne, w okleinie z laminatu, przesuwne
8.	Wykończenie specjalne	Obudowa pionów i kanałów instalacyjnych. Bezszczelinowe połączenie ścian z podłogą
9.	Ogrzewanie	Centralne, wodne, temperatura + 16°C
10.	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna 6 w/h Podciśnienie 5%, filtry A+C
11.	Instalacje wod-kan.	Do umywalki ze stali kwasoodpornej, natrysku ratunkowego do mycia ciała i oczu, wpustu podłogowego, zaworu czerpального ze złączką do węża
12.	Instalacja ciepłej wody	Do umywalki ze stali kwasoodpornej, natrysku ratunkowego
13.	Woda o wysokich parametrach	
14.	Instalacja gazowa	
15.	Instalacja pary technologicznej	
16.	Instalacje specjalne	Centralny system dozowania środków chemicznych do myjni dezynfektorów
17.	Instalacja oświetleniowa	Ogólne LEDowe wg PN EN 12464-1:2002 w układzie TN-S Oświetlenie rezerwowe i ewakuacyjne
18.	Instalacja gniazd wtykowych	Instalacja gniazd wtykowych w układzie TN-S: 2-biegunowe 10 A i 230 V ze stykiem ochronnym, szczelne
19.	Sygnalizacja	SAP
20.	Instalacja RTV	
21.	Instalacja RTG	
22.	Instalacja zegarowa	
23.	Instalacja tlenowa	
24.	Inne	

1.	Oddział-Zakład Poziom	POWIATOWY SZPITAL SPECJALISTYCZNY W STALOWEJ WOLI, UL. STASZICA 4 CENTRALNA STERYLIZATORNIA PARTER
2.	Nazwa pomieszczenia Numer pomieszczenia	POMIESZCZENIE MYCIA I DEZYNFEKCJI OBUWIA OPERACYJNEGO NR 0.14
3.	Powierzchnia	6,49m ²
4.	Podłoga	Wylewka z żywicy epoksydowej
5.	Ściany	Powłoki z żywicy epoksydowej, lub powłoki wielowarstwowe akrylowe odporne na ścieranie i działanie odczynników chemicznych
6.	Sufit	Podwieszony z płyt gipsowo-kartonowych GKBI, szczelny. Powłoki akrylowe odporne na działanie odczynników chemicznych
7.	Stolarka	Drzwi gładkie, pełne, w okleinie z laminatu, przesuwne Okno podawcze przesuwne pionowo, ze stali kwasoodpornej, z napędem elektrycznym lub wyposażone w przeciwwagę
8.	Wykończenie specjalne	Obudowa pionów i kanałów instalacyjnych. Bezszczelinowe połączenie ścian z podłogą
9.	Ogrzewanie	Centralne, wodne, temp. +18°C-+20°C
10.	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna 10 w/h, Podciśnienie 10%, filtry A Zyski ciepła ze ścian myjni. Zyski wilgoci
11.	Instalacje wod-kan.	Do myjni-dezynfektora do obuwia, wpustu podłogowego,
12.	Instalacja ciepłej wody	
13.	Woda o wysokich parametrach	do myjni-dezynfektora
14.	Instalacja gazowa	
15.	Instalacja pary technologicznej	
16.	Instalacje specjalne	Myjnia-dezynfektor do obuwia z wbudowanym modulem suszenia
17.	Instalacja oświetleniowa	Ogólne LEDowe wg PN EN 12464-1:2002 w układzie TN-S. Oprawy szczelne osadzone na gładko w suficie podwieszonym Oświetlenie ewakuacyjne
18.	Instalacja gniazd wtykowych	Instalacja gniazd wtykowych w układzie TN-S: 2-biegunowe 10 A i 230 V ze stykiem ochronnym zasilanie myjni-dezynfektora
19.	Sygnalizacja	SAP
20.	Instalacja RTV	
21.	Instalacja RTG	
22.	Instalacja zegarowa	
23.	Instalacja tlenowa	
24.	Inne	Sprężone powietrze Końcówka sieci komputerowej (jednostka centralna, monitor, klawiatura, mysz, czytnik kodów paskowych

1.	Oddział-Zakład Poziom	POWIATOWY SZPITAL SPECJALISTYCZNY W STALOWEJ WOLI, UL. STASZICA 4 CENTRALNA STERYLIZATORNIA PARTER
2.	Nazwa pomieszczenia Numer pomieszczenia	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE STREFY BRUDNEJ POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE STREFY CZYSTEJ NR 0.15, 0.24
3.	Powierzchnia	2,82 m ² , 4,28 m ²
4.	Podłoga	Wylewka z żywicy epoksydowej
5.	Ściany	Powłoka z żywicy epoksydowej odporna na ścieranie i działanie odczynników chemicznych
6.	Sufit	Podwieszony z płyt gipsowo-kartonowych GKBI, szczelny. Powłoki akrylowe odporne na działanie odczynników chemicznych
7.	Stolarka	Drzwi gładkie, pełne, w okleinie z laminatu
8.	Wykończenie specjalne	Obudowa pionów i kanałów instalacyjnych. Bezszczelinowe połączenie ścian z podłogą Zabezpieczenie kątowe wypukłych narożników ścian, Osłony przeciwuderzeniowe nad cokołem i na wys.90 cm
9.	Ogrzewanie	Centralne, wodne, temp. +18°C-+20°C
10.	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna 6 w/h, podciśnienie 10%,
11.	Instalacje wod-kan.	Do zlewu ze stali kwasoodpornej, wpustu podłogowego hermetycznego, zaworu czerpального
12.	Instalacja ciepłej wody	Do zlewu, zestawu do ręcznego mycia
13.	Woda o wysokich parametrach	
14.	Instalacja gazowa	
15.	Instalacja pary technologicznej	
16.	Instalacje specjalne	
17.	Instalacja oświetleniowa	Ogólne LEDowe wg PN EN 12464-1:2002 w układzie TN-S.
18.	Instalacja gniazd wtykowych	Instalacja gniazd wtykowych w układzie TN-S: 2-biegunowe 10 A i 230 V ze stykiem ochronnym, szczelne
19.	Sygnalizacja	SAP
20.	Instalacja RTV	
21.	Instalacja RTG	
22.	Instalacja zegarowa	
23.	Instalacja tlenowa	
24.	Inne	

1.	Oddział-Zakład Poziom	POWIATOWY SZPITAL SPECJALISTYCZNY W STALOWEJ WOLI, UL. STASZICA 4 CENTRALNA STERYLIZATORNIA PARTER
2.	Nazwa pomieszczenia Numer pomieszczenia	POMIESZCZENIE PRZYJĘĆ MATERIAŁU BRUDNEGO NR 0.16
3.	Powierzchnia	9,92 m ²
4.	Podłoga	Wylewka z żywicy epoksydowej
5.	Ściany	Powłoki ściennie z żywicy epoksydowej lub powłoki wielowarstwowe akrylowe, odporne na ścieranie i działanie odczynników chemicznych
6.	Sufit	Podwieszony z płyt gipsowo-kartonowych GKBI, szczelny. Powłoki akrylowe odporne na działanie odczynników chemicznych
7.	Stolarka	Drzwi gładkie, pełne, w okleinie z laminatu, przesuwne Okno podawcze przesuwne pionowo, ze stali kwasoodpornej, z napędem elektrycznym lub wyposażone w przeciwwagę
8.	Wykończenie specjalne	Obudowa pionów i kanałów instalacyjnych. Bezszczelinowe połączenie ścian z podłogą Zabezpieczenie kątowe wypukłych narożników ścian, Osłony przeciwuderzeniowe nad cokołem i na wys.90 cm
9.	Ogrzewanie	Centralne, wodne, temp. +20°C-+22°C
10.	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna 6 w/h , podciśnienie 10%, filtry A+C
11.	Instalacje wod-kan.	
12.	Instalacja ciepłej wody	
13.	Woda o wysokich parametrach	
14.	Instalacja gazowa	
15.	Instalacja pary technologicznej	
16.	Instalacje specjalne	
17.	Instalacja oświetleniowa	Ogólne LEDowe wg PN EN 12464-1:2002 w układzie TN-S Oświetlenie rezerwowe i ewakuacyjne
18.	Instalacja gniazd wtykowych	Instalacja gniazd wtykowych w układzie TN-S: 2-biegunowe 10 A i 230 V ze stykiem ochronnym, porządkowe
19.	Sygnalizacja	SAP
20.	Instalacja RTV	
21.	Instalacja RTG	
22.	Instalacja zegarowa	
23.	Instalacja tlenowa	
24.	Inne	Końcówka sieci komputerowej (jednostka centralna, monitor, klawiatura, mysz, czytnik kodów paskowych

1.	Oddział-Zakład Poziom	POWIATOWY SZPITAL SPECJALISTYCZNY W STALOWEJ WOLI, UL. STASZICA 4 CENTRALNA STERYLIZATORNIA PARTER
2.	Nazwa pomieszczenia Numer pomieszczenia	ŚLUZA WEWNĘTRZNA PERSONELU POMIĘDZY STREFĄ BRUDNĄ I STREFĄ CZYSTĄ WC PERSONELU NR 0.17,
3.	Powierzchnia	6,94 m ²
4.	Podłoga	Wylewka z żywicy epoksydowej
5.	Ściany	Powłoki ściennie z żywicy epoksydowej odporne na ścieranie i działanie odczynników chemicznych
6.	Sufit	Podwieszony z płyt gipsowo-kartonowych GKB, szczelny. Powłoki akrylowe odporne na działanie odczynników
7.	Stolarka	Drzwi gładkie, pełne, w okleinie z laminatu
8.	Wykończenie specjalne	Obudowa pionów i kanałów instalacyjnych. Bezszczelinowe połączenie ścian z podłogą Zabezpieczenie kątowe wypukłych narożników ścian, Osłony przeciwuderzeniowe nad cokołem i na wys.90 cm
9.	Ogrzewanie	Centralne, wodne, temp. +20°C-+22°C
10.	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna 4 w/h nadciśnienie 5% , w stosunku do strefy brudnej podciśnienie 5% , w stosunku do strefy czystej
11.	Instalacje wod-kan.	Do umywalki z baterią bez kontaktu z dłonią w służbie Do umywalki w WC i miski ustępowej
12.	Instalacja ciepłej wody	Do umywalki z baterią bez kontaktu z dłonią w służbie do umywalki w WC
13.	Woda o wysokich parametrach	
14.	Instalacja gazowa	
15.	Instalacja pary technologicznej	
16.	Instalacje specjalne	
17.	Instalacja oświetleniowa	Ogólne LEDowe wg PN EN 12464-1:2002 w układzie TN-S. Miejscowe - nad umywalką Oświetlenie rezerwowe i ewakuacyjne
18.	Instalacja gniazd wtykowych	Instalacja gniazd wtykowych w układzie TN-S: 2-biegunowe 10 A i 230 V ze stykiem ochronnym, szczelne
19.	Sygnalizacja	SAP
20.	Instalacja RTV	
21.	Instalacja RTG	
22.	Instalacja zegarowa	
23.	Instalacja tlenowa	
24.	Inne	

1.	Oddział-Zakład Poziom	POWIATOWY SZPITAL SPECJALISTYCZNY W STALOWEJ WOLI, UL. STASZICA 4 CENTRALNA STERYLIZATORNIA PARTER
2.	Nazwa pomieszczenia Numer pomieszczenia	ŚLUZA PERSONELU STREFY CZYSTEJ ŚLUZA PERSONELU STREFY STERYLNEJ NR 0.18, 0,25
3.	Powierzchnia	3,70 m ² , 3,23 m ²
4.	Podłoga	Wylewka z żywicy epoksydowej
5.	Ściany	Powłoki ściennie z żywicy epoksydowej odporne na ścieranie i działanie odczynników chemicznych
6.	Sufit	Podwieszony z płyt gipsowo-kartonowych GKB, szczelny. Powłoki akrylowe odporne na działanie odczynników
7.	Stolarka	Drzwi gładkie, pełne, w okleinie z laminatu
8.	Wykończenie specjalne	Obudowa pionów i kanałów instalacyjnych. Bezszczelinowe połączenie ścian z podłogą Zabezpieczenie kątowne wypukłych narożników ścian, Osłony przeciwwuderzeniowe nad cokołem i na wys.90 cm
9.	Ogrzewanie	Centralne, wodne, temp. +23°C-+25°C
10.	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna 6 w/h , 0.19 - nadciśnienie 5% , w stosunku do korytarza 0.25 - nadciśnienie 5% w stosunku do strefy czystej 0.19 - podciśnienie 5% , w stosunku do korytarza 0.25 - podciśnienie 5% w stosunku do strefy czystej filtry A+C
11.	Instalacje wod-kan.	Do umywalki z baterią bez kontaktu z dłonią
12.	Instalacja ciepłej wody	Do umywalki z baterią bez kontaktu z dłonią
13.	Woda o wysokich parametrach	
14.	Instalacja gazowa	
15.	Instalacja pary technologicznej	
16.	Instalacje specjalne	
17.	Instalacja oświetleniowa	Ogólne LEDowe wg PN EN 12464-1:2002 w układzie TN-S Miejscowe - nad umywalką Oświetlenie rezerwowe i ewakuacyjne
18.	Instalacja gniazd wtykowych	Instalacja gniazd wtykowych w układzie TN-S: 2-biegunowe 10 A i 230 V ze stykiem ochronnym, porządkowe, szczelne
19.	Sygnalizacja	SAP
20.	Instalacja RTV	
21.	Instalacja RTG	
22.	Instalacja zegarowa	
23.	Instalacja tlenowa	
24.	Inne	

1.	Oddział-Zakład Poziom	POWIATOWY SZPITAL SPECJALISTYCZNY W STALOWEJ WOLI, UL. STASZICA 4 CENTRALNA STERYLIZATORNIA PARTER
2.	Nazwa pomieszczenia Numer pomieszczenia	STREFA CZYSTA - POMIESZCZENIE KOMPLETOWANIA, SKŁADANIA I PAKIETOWANIA Z PRZESTRZENIĄ TECHNICZNĄ NA STERYLIZATORY NR 0.19
3.	Powierzchnia	79,48 m ²
4.	Podłoga	Wylewka z żywicy epoksydowej
5.	Ściany	Powłoki ściennie z żywicy epoksydowej lub wielowarstwowe powłoki akrylowe odporne na ścieranie i działanie odczynników chemicznych
6.	Sufit	Podwieszony modułowy, na obwodzie: sufit z płyt gipsowo-kartonowych GKBI, szczelny. Powłoki wielowarstwowe akrylowe odporne na działanie odczynników chemicznych
7.	Stolarka	Drzwi gładkie, pełne, w okleinie z laminatu, przesuwne i rozwierane Okno podawcze przesuwne pionowo, ze stali kwasoodpornej, z napędem elektrycznym lub wyposażone w przeciwwagę Okna zewnętrzne istniejące
8.	Wykończenie specjalne	Obudowa pionów i kanałów instalacyjnych. Bezszczelinowe połączenie ścian z podłogą Zabezpieczenie kątowe wypukłych narożników ścian, Osłony przeciwuderzeniowe z blachy kwasoodpornej lub akrylowe, nad cokołem i na wys.90 cm
9.	Ogrzewanie	Centralne, wodne, temp. +20°C-+22°C
10.	Wentylacja	Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja, 10 w/h, nadciśnienie 10% w stosunku do pomieszczeń przyległych, filtry A+C Zyski ciepła ze ścian myjni i suszarki Zyski ciepła ze ścian sterylizatorów Przestrzeń techniczna na sterylizatory zgodnie z wymogami producenta. Odprowadzenie ciepła ze sterylizatora Odpyływ z pompy próżniowej
11.	Instalacje wod-kan.	Do umywalki ze stali kwasoodpornej. Do sterylizatorów parowych, zasilanych parą wpustów podłogowych hermetycznych Kratka ściekowa zasyfonowana pod każdym ze sterylizatorów
12.	Instalacja ciepłej wody	Do umywalki i zgodnie z wymogami producenta
13.	Woda o wysokich parametrach	Doprowadzenie wody zmiękczonej do sterylizatorów zgodnie z wymogami producenta sterylizatorów
14.	Instalacja gazowa	
15.	Instalacja pary technologicznej	Do sterylizatora SMS 669 zgodnie z wymogami producenta z wytwornicy pary zlokalizowanej w pomieszczeniu nr 0.04
16.	Instalacje specjalne	Zgrzewarka rotacyjna, pistolet na sprężone powietrze stoły z nadstawkami z gniazdami przyłączeniowymi i sprężonego powietrza
17.	Instalacja oświetleniowa	Ogólne LEDowe wg PN EN 12464-1:2002 w układzie TN-S. Oprawy szczelne osadzone na gładko w suficie podwieszonym, miejscowe nad stołami roboczymi

18.	Instalacja gniazd wtykowych	Instalacja gniazd wtykowych w układzie TN-S: 2-biegunowe 10 A i 230 V ze stykiem ochronnym, wyłączniki główne sterylizatorów
19.	Sygnalizacja	SAP, włączenia sterylizatorów
20.	Instalacja RTV	
21.	Instalacja RTG	
22.	Instalacja zegarowa	Zegar elektryczny ścienny
23.	Instalacja tlenowa	
24.	Inne	Sprężone powietrze do pistoletu, sterylizatorów Końcówka sieci komputerowej (jednostka centralna, monitor, klawiatura, mysz, czytnik kodów paskowych

1.	Oddział-Zakład Poziom	POWIATOWY SZPITAL SPECJALISTYCZNY W STALOWEJ WOLI, UL. STASZICA 4 CENTRALNA STERYLIZATORNIA PARTER
2.	Nazwa pomieszczenia Numer pomieszczenia	MAGAZYN MATERIAŁU CZYSTEGO DO STERYLIZACJI MAGAZYN BIELIZNY I OPATRUNKÓW DO PAKIETOWANIA NR 0.20, 0.22
3.	Powierzchnia	5,11 m ² , 4,50 m ²
4.	Podłoga	Wylewka z żywicy epoksydowej
5.	Ściany	Powłoki ścienna z żywicy epoksydowej odporne na ścieranie i działanie odczynników chemicznych
6.	Sufit	Podwieszony z płyt gipsowo-kartonowych GKB, szczelny. Powłoki akrylowe odporne na działanie odczynników
7.	Stolarka	Drzwi gładkie, pełne, w okleinie z laminatu
8.	Wykończenie specjalne	Obudowa pionów i kanałów instalacyjnych. Bezszczelinowe połączenie ścian z podłogą Zabezpieczenie kątowe wypukłych narożników ścian, Zabezpieczenie ścian: osłony przeciwuuderzeniowe nad cokołem i na wysokości 90 cm ze stali kwasoodpornej
9.	Ogrzewanie	Centralne, wodne, temp. +18°C-+20°C
10.	Wentylacja	Mechaniczna wywiewna 2 w/h, filtry A+C
11.	Instalacje wod-kan.	
12.	Instalacja ciepłej wody	
13.	Woda o wysokich parametrach	
14.	Instalacja gazowa	
15.	Instalacja pary technologicznej	
16.	Instalacje specjalne	
17.	Instalacja oświetleniowa	Ogólne LEDowe wg PN EN 12464-1:2002 w układzie TN-S. Miejscowe - nad umywalką Oświetlenie rezerwowe i ewakuacyjne
18.	Instalacja gniazd wtykowych	Instalacja gniazd wtykowych w układzie TN-S: 2-biegunowe 10 A i 230 V ze stykiem ochronnym, szczelne
19.	Sygnalizacja	SAP
20.	Instalacja RTV	
21.	Instalacja RTG	
22.	Instalacja zegarowa	
23.	Instalacja tlenowa	
24.	Inne	Końcówka sieci komputerowej (jednostka centralna, monitor, klawiatura, mysz, czytnik kodów paskowych

1.	Oddział-Zakład Poziom	POWIATOWY SZPITAL SPECJALISTYCZNY W STALOWEJ WOLI, UL. STASZICA 4 CENTRALNA STERYLIZATORNIA PARTER
2.	Nazwa pomieszczenia Numer pomieszczenia	POMIESZCZENIE PAKIETOWANIA BIELIZNY I OPATRUNKÓW NR 0.21
3.	Powierzchnia	9,68 m ²
4.	Podłoga	Wylewka z żywicy epoksydowej
5.	Ściany	Powłoki ściennie z żywicy epoksydowej odporne na ścieranie i działanie odczynników chemicznych
6.	Sufit	Podwieszony z płyt gipsowo-kartonowych GKB, szczelny. Powłoki akrylowe odporne na działanie odczynników
7.	Stolarka	Drzwi gładkie, pełne, w okleinie z laminatu Okno istniejące
8.	Wykończenie specjalne	Obudowa pionów i kanałów instalacyjnych
9.	Ogrzewanie	Centralne, wodne, temp. +20°C-+22°C
10.	Wentylacja	Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja, 10 w/h, nadciśnienie 5%, filtry A+C
11.	Instalacje wod-kan.	
12.	Instalacja ciepłej wody	
13.	Woda o wysokich parametrach	
14.	Instalacja gazowa	
15.	Instalacja pary technologicznej	
16.	Instalacje specjalne	stół roboczy z podświetlanym blatem ze stali kwasoodpornej
17.	Instalacja oświetleniowa	Ogólne LEDowe wg PN EN 12464-1:2002 w układzie TN-S. Oprawy szczelne osadzone na gładko w suficie podwieszonym Oświetlenie rezerwowe i ewakuacyjne
18.	Instalacja gniazd wtykowych	Instalacja gniazd wtykowych w układzie TN-S: 2-biegunowe 10 A i 230 V ze stykiem ochronnym, szczelne
19.	Sygnalizacja	SAP, włączenia klimatyzacji
20.	Instalacja RTV	
21.	Instalacja RTG	
22.	Instalacja zegarowa	
23.	Instalacja tlenowa	
24.	Inne	Końcówka sieci komputerowej (jednostka centralna, monitor, klawiatura, mysz, czytnik kodów paskowych

1.	Oddział-Zakład Poziom	POWIATOWY SZPITAL SPECJALISTYCZNY W STALOWEJ WOLI, UL. STASZICA 4 CENTRALNA STERYLIZATORNIA PARTER
2.	Nazwa pomieszczenia Numer pomieszczenia	ŚLUZA MATERIAŁOWA DO STREFY CZYSTEJ NR 0. 23
3.	Powierzchnia	4,17 m ²
4.	Podłoga	Wylewka z żywicy epoksydowej
5.	Ściany	Powłoki ściennie z żywicy epoksydowej odporne na ścieranie i działanie odczynników chemicznych
6.	Sufit	Podwieszony z płyt gipsowo-kartonowych GKB, szczelny. Powłoki akrylowe odporne na działanie odczynników
7.	Stolarka	Drzwi gładkie, pełne, w okleinie z laminatu Okno podawcze przesuwne pionowo, ze stali kwasoodpornej, z napędem elektrycznym lub wyposażone w przeciwwagę
8.	Wykończenie specjalne	Obudowa kanałów i pionów instalacyjnych, bezszczelinowe połączenie ścian z podłogami. wieszaki ściennie ze stali kwasoodpornej w śluzie
9.	Ogrzewanie	Centralne, wodne, temp. +23°C-+25°C
10.	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna 6 w/h , podciśnienie 5% , filtry A+C
11.	Instalacje wod-kan.	
12.	Instalacja ciepłej wody	
13.	Woda o wysokich parametrach	
14.	Instalacja gazowa	
15.	Instalacja pary technologicznej	
16.	Instalacje specjalne	
17.	Instalacja oświetleniowa	Ogólne LEDowe wg PN EN 12464-1:2002 w układzie TN-S Oświetlenie rezerwowe i ewakuacyjne
18.	Instalacja gniazd wtykowych	Instalacja gniazd wtykowych w układzie TN-S: 2-biegunowe 10 A i 230 V ze stykiem ochronnym, porządkowe
19.	Sygnalizacja	SAP
20.	Instalacja RTV	
21.	Instalacja RTG	
22.	Instalacja zegarowa	
23.	Instalacja tlenowa	
24.	Inne	

1.	Oddział-Zakład Poziom	POWIATOWY SZPITAL SPECJALISTYCZNY W STALOWEJ WOLI, UL. STASZICA 4 CENTRALNA STERYLIZATORNIA PARTER
2.	Nazwa pomieszczenia Numer pomieszczenia	STREFA STERYLNA MAGAZYN MATERIAŁÓW STERYLNYCH NR 0.26
3.	Powierzchnia	39,68 m ²
4.	Podłoga	Wylewka z żywicy epoksydowej
5.	Ściany	Powłoki ściennie z żywicy epoksydowej odporne na ścieranie i działanie odczynników chemicznych
6.	Sufit	Podwieszony modułowy, na obwodzie: sufit z płyt gipsowo-kartonowych GKBI, szczelny. Powłoki wielowarstwowe akrylowe odporne na działanie odczynników chemicznych
7.	Stolarka	Drzwi gładkie, pełne, w okleinie z laminatu, przesuwne i rozwierane. Okno podawcze przesuwne pionowo, ze stali kwasoodpornej, z napędem elektrycznym lub wyposażone w przeciwwagę
8.	Wykończenie specjalne	Obudowa kanałów i pionów instalacyjnych, bezszczerelinowe połączenie ścian z podłogami.
9.	Ogrzewanie	Centralne, wodne, temperatura +20°C-+22°C
10.	Wentylacja	Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja, 10 w/h, , filtry A+C Zyski ciepła od sterylizatorów parowych i z wyjątku wsadu. Wloty powietrza w dolnej części sterylizatorów
11.	Instalacje wod-kan.	
12.	Instalacja ciepłej wody	
13.	Woda o wysokich parametrach	
14.	Instalacja gazowa	
15.	Instalacja pary technologicznej	
16.	Instalacje specjalne	
17.	Instalacja oświetleniowa	Ogólne LEDowe e wg PN EN 12464-1:2002 w układzie TN-S. Oświetlenie rezerwowe i ewakuacyjne
18.	Instalacja gniazd wtykowych	Instalacja gniazd wtykowych w układzie TN-S: 2-biegunowe 10 A i 230 V ze stykiem ochronnym, szczelne
19.	Sygnalizacja	SAP
20.	Instalacja RTV	
21.	Instalacja RTG	
22.	Instalacja zegarowa	
23.	Instalacja tlenowa	
24.	Inne	Końcówka sieci komputerowej (jednostka centralna, monitor, klawiatura, mysz, czytnik kodów paskowych

1.	Oddział-Zakład Poziom	POWIATOWY SZPITAL SPECJALISTYCZNY W STALOWEJ WOLI, UL. STASZICA 4 CENTRALNA STERYLIZATORNIA PARTER
2.	Nazwa pomieszczenia Numer pomieszczenia	EKSPEDYCJA MATERIAŁU STERYLNEGO NR 0.27
3.	Powierzchnia	9,36 m ²
4.	Podłoga	Wylewka z żywicy epoksydowej
5.	Ściany	Powłoki ścienne z żywicy epoksydowej odporne na ścieranie i działanie odczynników chemicznych
6.	Sufit	Podwieszony z płyt gipsowo-kartonowych GKB, szczelny. Powłoki akrylowe odporne na działanie odczynników
7.	Stolarka	Drzwi gładkie, pełne, w okleinie z laminatu Okno podawcze przesuwne pionowo, ze stali kwasoodpornej, z napędem elektrycznym lub wyposażone w przeciwwagę
8.	Wykończenie specjalne	Obudowa kanałów i pionów instalacyjnych, bezszczerelinowe połączenie ścian z podłogami. wieszaki ścienna ze stali kwasoodpornej w szluzie
9.	Ogrzewanie	Centralne, wodne, temperatura +20°C-+22°C
10.	Wentylacja	Klimatyzacja, 6 w/h, podciśnienie 5% w stosunku do pomieszczenia sterylnego, filtry A+C
11.	Instalacje wod-kan.	
12.	Instalacja ciepłej wody	
13.	Woda o wysokich parametrach	
14.	Instalacja gazowa	
15.	Instalacja pary technologicznej	
16.	Instalacje specjalne	Dźwig towarowy do transportu materiału sterylnego na parter, 1 i 2 piętro
17.	Instalacja oświetleniowa	Ogólne LEDowe wg PN EN 12464-1:2002 w układzie TN-S. Oprawy szczelne osadzone na gładko w suficie podwieszonym Oświetlenie rezerwowe i ewakuacyjne
18.	Instalacja gniazd wtykowych	Instalacja gniazd wtykowych w układzie TN-S: 2-biegunowe 10 A i 230 V ze stykiem ochronnym, szczelne
19.	Sygnalizacja	SAP
20.	Instalacja RTV	
21.	Instalacja RTG	
22.	Instalacja zegarowa	
23.	Instalacja tlenowa	
24.	Inne	Końcówka sieci komputerowej (jednostka centralna, monitor, klawiatura, mysz, czytnik kodów paskowych

1.	Oddział-Zakład Poziom	POWIATOWY SZPITAL SPECJALISTYCZNY W STALOWEJ WOLI, UL. STASZICA 4 CENTRALNA STERYLIZATORNIA PARTER
2.	Nazwa pomieszczenia Numer pomieszczenia	POMIESZCZENIE ODBIORU MATERIAŁU STERYLNEGO NR 0.28
3.	Powierzchnia	9,96 m ²
4.	Podłoga	Wylewka z żywicy epoksydowej
5.	Ściany	Powłoki ściennie z żywicy epoksydowej odporne na ścieranie i działanie odczynników chemicznych
6.	Sufit	Podwieszony z płyt gipsowo-kartonowych GKB, szczelny. Powłoki akrylowe odporne na działanie odczynników
7.	Stolarka	Drzwi gładkie, pełne, w okleinie z laminatu Okno podawcze przesuwne pionowo, ze stali kwasoodpornej, z napędem elektrycznym lub wyposażone w przeciwwagę
8.	Wykończenie specjalne	Obudowa kanałów i pionów instalacyjnych, bezszczelinowe połączenie ścian z podłogami. wieszaki ściennie ze stali kwasoodpornej w śluzie
9.	Ogrzewanie	Centralne, wodne, temperatura +20°C-+22°C
10.	Wentylacja	Mechaniczna, 2 w/h, podciśnienie 10% w stosunku do pomieszczenia ekspedycji, filtry A+C
11.	Instalacje wod-kan.	Do umywalki
12.	Instalacja ciepłej wody	Do umywalki
13.	Woda o wysokich parametrach	
14.	Instalacja gazowa	
15.	Instalacja pary technologicznej	
16.	Instalacje specjalne	
17.	Instalacja oświetleniowa	Ogólne LEDowe wg PN EN 12464-1:2002 w układzie TN-S. Oprawy szczelne osadzone na gładko w suficie podwieszonym Oświetlenie rezerwowe i ewakuacyjne
18.	Instalacja gniazd wtykowych	Instalacja gniazd wtykowych w układzie TN-S: 2-biegunowe 10 A i 230 V ze stykiem ochronnym, szczelne
19.	Sygnalizacja	SAP
20.	Instalacja RTV	
21.	Instalacja RTG	
22.	Instalacja zegarowa	
23.	Instalacja tlenowa	
24.	Inne	Końcówka sieci komputerowej (jednostka centralna, monitor, klawiatura, mysz, czytnik kodów paskowych

1.	Oddział-Zakład Poziom	POWIATOWY SZPITAL SPECJALISTYCZNY W STALOWEJ WOLI, UL. STASZICA 4 CENTRALNA STERYLIZATORNIA PARTER
2.	Nazwa pomieszczenia Numer pomieszczenia	POSTÓJ WÓZKÓW CZYSTYCH NR 0.29
3.	Powierzchnia	5,91 m ²
4.	Podłoga	Wylewka z żywicy epoksydowej
5.	Ściany	Powłoki ściennie z żywicy epoksydowej odporne na ścieranie i działanie odczynników chemicznych
6.	Sufit	Podwieszony z płyt gipsowo-kartonowych GKBI, szczelny. Powłoki akrylowe odporne na działanie odczynników
7.	Stolarka	Drzwi gładkie, pełne, w okleinie z laminatu Okno podawcze przesuwne pionowo, ze stali kwasoodpornej, z napędem elektrycznym lub wyposażone w przeciwwagę
8.	Wykończenie specjalne	Obudowa kanałów i pionów instalacyjnych, bezszcelinowe połączenie ścian z podłogami. wieszaki ściennie ze stali kwasoodpornej w śluzie
9.	Ogrzewanie	Centralne, wodne, temp. +16°C-+18°C
10.	Wentylacja	Mechaniczna wyciągowa 2 w/h, nadciśnienia 5%, filtry A+C
11.	Instalacje wod-kan.	
12.	Instalacja ciepłej wody	
13.	Woda o wysokich parametrach	
14.	Instalacja gazowa	
15.	Instalacja pary technologicznej	
16.	Instalacje specjalne	
17.	Instalacja oświetleniowa	Ogólne LEDowe wg PN EN 12464-1:2002 w układzie TN-S Oświetlenie rezerwowe i ewakuacyjne
18.	Instalacja gniazd wtykowych	Instalacja gniazd wtykowych w układzie TN-S: 2-biegunowe 10 A i 230 V ze stykiem ochronnym, porządkowe
19.	Sygnalizacja	SAP
20.	Instalacja RTV	
21.	Instalacja RTG	
22.	Instalacja zegarowa	
23.	Instalacja tlenowa	
24.	Inne	

1.	Oddział-Zakład Poziom	POWIATOWY SZPITAL SPECJALISTYCZNY W STALOWEJ WOLI, UL. STASZICA 4 CENTRALNA STERYLIZATORNIA PARTER
2.	Nazwa pomieszczenia Numer pomieszczenia	MYCIE I DEZYNFEKCJI ŁÓŻEK I WÓZKÓW - STRONA CZYSTA- EKSPEDYCJA ŁÓŻEK I WÓZKÓW NR 0.30
3.	Powierzchnia	21,05 m ²
4.	Podłoga	Wlewka z żywicy epoksydowej. Pochylnia wyjazdowa z myjni – w dostawie producenta myjni
5.	Ściany	Powłoki ściennie z żywicy epoksydowej. Obudowa stalowa myjni automatycznej i przestrzeni technicznej – w dostawie producenta myjni
6.	Sufit	Podwieszony modułowy lub z płyt gipsowo-kartonowych, szczelny, odporny na wilgoć. Powłoki wielowarstwowe odporne na działanie odczynników
7.	Stolarka	Drzwi płytowe, gładkie, oklejone laminatem, przesuwne Drzwi wyjazdowe dla łóżek i wózków aluminiowe, malowane proszkowo
8.	Wykończenie specjalne	Obudowa pionów i kanałów instalacyjnych. Bezszczelinowe połączenie ścian z podłogą Zabezpieczenie kątowe wypukłych narożników ścian
9.	Ogrzewanie	Centralne, wodne, temp. +20°C-+25°C
10.	Wentylacja	Mechaniczna nawiewno-wywiewna 7 w/h, Nadciśnienie 10%, filtry A Zyski ciepła ze ścian myjni. Zyski wilgoci
11.	Instalacje wod-kan.	
12.	Instalacja ciepłej wody	
13.	Woda o wysokich parametrach	
14.	Instalacja gazowa	
15.	Instalacja pary technologicznej	
16.	Instalacje specjalne	
17.	Instalacja oświetleniowa	Ogólne LEDowe wg PN EN 12464-1:2002 w układzie TN-S. Oprawy szczelne osadzone na gładko w suficie podwieszonym. Oświetlenie rezerwowe i ewakuacyjne
18.	Instalacja gniazd wtykowych	Instalacja gniazd wtykowych w układzie TN-S: 2-biegunowe 10 A i 230 V ze stykiem ochronnym. Wyłącznik główny myjni
19.	Sygnalizacja	SAP
20.	Instalacja RTV	
21.	Instalacja RTG	
22.	Instalacja zegarowa	
23.	Instalacja tlenowa	
24.	Inne	