

BILANS POWIETRZA WENTYLACYJNEGO

Nr pom	Nazwa	Pow.	Wys	Ilość	Kryterium	Ukł. nawiew	Ukł. wywiew	Nawiew	Wywiew	Uwagi
		[m ²]	[m]					[m ³ /h]	[m ³ /h]	
0.01	Komunikacja	99	2,5	2	wym/h	N15	W15	500	500	
0.02	Myj. łózek - str. brudna	14,99	2,5	10	wym/h	N15	W15	320	370	podciśnienie
0.03	Pom. gospodarcze	1,58	2,7	2	wym/h	-	Wg	-	10	
0.04	St. uzdatniania wody	18,87	3	-	wym/h	-	grawitacja	-	-	
0.05	Pok. administracyjny	12,29	2,7	-	wym/h	-	grawitacja	-	-	
0.06	Pok. socjalny	12,54	2,7	-	wym/h	-	grawitacja	-	-	
0.07	WC personelu	1,88	2,7	50 m ³ /h ustęp	urządz.	-	Wg	-	50	
0.08	Szatnia	7,8	2,7	-	wym/h	-	grawitacja	-	-	
0.09	Umywalnia	8,92	2,7	50 m ³ /h ustęp 100 m ³ /h natrysk	urządz.	-	Wg	-	150	
0.10	Szatnia odzieży roboczej	6,01	2,7	4	wym/h	-	Wg	-	60	
0.11	Śluza	2,49	2,7	5	wym/h	-	Wg	-	30	podciśnienie
0.12	Strefa brudna - mycie i dezynfekcja	52,25	3	10	wym/h	N15	W15	1470	1570	podciśnienie
0.13	Mag. detergentów	5,11	2,7	4	wym/h	-	Wg	-	60	
0.14	Mycie i dezynfekcja	6,49	2,7	10	wym/h	N15	W15	180	180	
0.15	Mycie sprz. porz.	2,82	2,7	10	wym/h	-	Wg	-	80	
0.16	Pom. przyjm. mat. brud.	9,92	2,7	5	wym/h	N15	W15	130	130	
0.17	Śluza personelu	6,94	2,7	5	wym/h	N16	Wx16	40	90	podciśnienie
0.18	Śluza personelu	3,46	2,7	5	wym/h	-	Wx16	-	50	
0.19	Strefa czysta	76,57	3	10	wym/h	N16	W16	2300	2200	nadciśnienie
0.20	Magazyn mat. czyst.	5,11	2,5	5	wym/h	N16	W16	60	60	
0.21	Skład biel. czystej	9,68	2,5	5	wym/h	N16	W16	120	120	
0.22	Magazyn bielizny czystej	4,5	2,5	5	wym/h	N16	W16	60	60	
0.23	Pomieszczenie porządkowe strefy czystej	4,17	2,5	5	wym/h	N16	W16	100	50	nadciśnienie
0.24	Postój wózków czystych	4,53	2,7	10	wym/h	N16	W16	120	120	
0.25	Śluza personelu	3,23	2,7	5	wym/h	-	Wx16	-	40	
0.26	Strefa sterylna	44,86	3	10	wym/h	N16	W16	1350	1150	nadciśnienie
0.27	Eksp. mat. steryl.	9,36	2,7	4	wym/h	N16	W16	125	100	nadciśnienie
0.28	Odbiór mat. steryl.	9,92	2,7	4	wym/h	N16	W16	135	110	nadciśnienie
0.29	Postój wózków czystych	4,53	2,7	10	wym/h	N16	W16	120	120	
0.30	Myj. łózek - str. czysta	23,23	2,5	10	wym/h	N16	W15	530	580	podciśnienie