


ZMIANA PROWADZENIA PIONU NR 6 NA POZIOMIE PIWNICY



LEGENDA:

Opis pomieszczenia:  
A - numer pomieszczenia  
B - temperatura projektowana  
C - zapotrzebowanie ciepła

Stalowy grzejnik płytowy z dolnym podłączeniem

Opis grzejnika:  
A- typ i wysokość,  
B - długość,  
C - nastawa na zaworze termostatycznym

Grzejnik łazienkowy

Opis grzejnika:  
A- typ i wysokość,  
B - długość,

Gist. 1475W  
DF-20-60x1,4

Istniejący grzejnik  
Projektowana rura zasilająca  
Projektowana rura powrotna  
Istniejące rurociągi  
Zakres opracowania  
Opis projektowanych działek:  
Średnica/Moc  
Opis istniejących działek:  
Istniejący pion instalacji c.o.  
(z niższej kondygnacji)  
Istniejący pion instalacji c.o.  
(na wyższą kondygnację)  
Istniejący rozdzielacz c.o.

Projektowany rozdzielacz c.o.  
Zawór termostatyczny  
Zawór odcinający

UWAGA:  
1. Rurociągi mocować do stropu za pomocą zawiesz systemowych.  
2. Rury przechodzące przez przegrody budowlane prowadzić w peszu ochronnym.  
3. Przejścia przez przegrody wydzielone pożarowo wykonać jako przepust instalacyjny o odporności ogniowej odpowiadającej przegrodzie.  
4. Rurociągi izolować wg tabeli przedstawionej w opisie technicznym projektu.  
5. Grzejniki wyposażać w zawory odcinające, zawory termostatyczne oraz odpowietrzniki.  
6. W pomieszczeniach bez grzejników zapotrzebowanie na ciepło jest zapewniane z pomieszczeń sąsiadujących poprzez przenikanie ciepła przez przegrody i konwekcję oraz pokryte przez system wentylacji mechanicznej nawiewno- wylwowej z odzyskiem ciepła.

UWAGA: Proszę nie skalować wymiarów z rysunku.

UWAGA:  
Rysunek ten, jak i cały projekt, chroniony jest prawem autorskim. Kopiowanie lub udostępnianie całości lub fragmentu tego rysunku możliwe jest wyłącznie po pisemnym uzgodnieniu z apa salasiński - autorska pracownia architektury.

Zaceniodawca: SP ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ  
POWIATOWY SZPITAL SPECJALISTYCZNY W STAŁOWEJ WOLI  
UL. STASZICA 4, 37-450 STAŁOWA WOLA

Obiekt: SP ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ  
POWIATOWY SZPITAL SPECJALISTYCZNY W STAŁOWEJ WOLI  
UL. STASZICA 4, 37-450 STAŁOWA WOLA

Tytuł projektu: CENTRALNA STERYLIZATORIA  
POWIATOWY SZPITAL SPECJALISTYCZNY W STAŁOWEJ WOLI  
UL. STASZICA 4, 37-450 STAŁOWA WOLA

apa salasiński  
autorska pracownia architektury

90-453 Łódź, ul. Radwańska 4a / 3  
tel: +48 42 207 2041  
fax: +48 42 207 2042  
email: biuro@salasinscy.com.pl  
web: www.salasinscy.com.pl



Branża:	BRANŻA SANITARNA	Faza:	P.B.W.
Tytuł rysunku:	CS - INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA- RZUT PARTERU	Skala:	1: 100
Projektant:	Imię i nazwisko: JACEK WIŚNIEWSKI	Nr upr. bud.:	167/86/WL
Sprawdzający:	Podpis: PIOTR STECZYSZYN	Nr projektu:	SZ-01-17
		Data / rewizja:	08.2017
		Nr rysunku:	CS IC-2