

# STALOWA WOLA - STERYLIZATORNIA, PRO MORTE

## TABLICA "TCS2"

Lp.	Odbiorniki	Pi	kz	cos fi	tg fi	Pz	Q	S	Prąd J
		kW	-	-	-	kW	kvar	kVA	A
1.	Gniazda wtyczkowe ogólne	4,80	0,40	0,80	0,75	1,92	1,44		
2.	Gniazda wtykowe przy umywalk.	0,00	0,30	0,80	0,75	0,00	0,00		
3.	Technologia	153,50	0,65	0,80	0,75	99,78	74,83		
4.	Drzwi automatyczne	0,30	0,25	0,80	0,75	0,08	0,06		
5.	Lodówki	0,00	0,60	0,80	0,75	0,00	0,00		
6.	Gniazda komputerowe	2,80	0,70	0,80	0,75	1,96	1,47		
7.	Pro morte	1,40	0,30	0,80	0,75	0,42	0,32		
8.	Inne	2,00	0,60	0,80	0,75	1,20	0,90		
9.	Oświetlenie	1,20	0,70	0,98	0,20	0,84	0,17		
	Łącznie	166,00	0,64	0,80	0,75	106,19	79,18	132,46	
	Rezerwa 30%	49,80	0,64	0,80	0,75	31,86	23,75	39,74	
	Łącznie z rezerwą	215,80	0,64	0,80	0,75	138,05	102,94	172,20	248,85