



Tablica elektryczna TE



Nr odvodu	01	02	03	1	2	3	4	5	6	7
PI [kW]	25,44	–	–	0,892	0,268	0,439	1,9	0,85	0,05	0,16
Przeznaczenie	Zasilanie z istniejącego kablowego	Kontrola napięcia	Ochrona przepięciowa	01 Przedsiönek 03 Pokój prac. 04 Służa szatn. 05 Prosektura	05 Lampy pros. 06 Magazyn 07 korytarz 08 korytarz	09 Chłodnia 10 Komunik. 11 Kancelaria 12 Przedsiö. 13 Sanitariat	014 Sida odbioru zwlok	Podświetlenie latarni dachowej	Oświetlenie rejonu wejścia	Podświetlenie elewacji w podłożu
				Obwody oświetlenia				Oświetlenie zewnętrzne		

SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA TN-C-S

Investor:	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli ul. Staszica 4, 37-450 Stalowa Wola			 GEO-PROJEKT Invest Sp. z o.o.	
Opracowanie:	Geo-Projekt Invest Sp. z o.o. 23-200 Krosnik, ul. Urzędowska 139 tel. 791-640-120; 791-022-082				
Temat:	Przebudowa i modernizacja energetyczna budynku Prosektorium Powiatowego Szpitala w Stalowej Woli				
Lokalizacja:	37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4	dz. nr ewid. 2294/6, obręb 3 Stalowa Wola			
Stadium:	Projekt budowlany	Branża:	Elektryczna		
Projektant:	Imię i nazwisko: mgr inż. Michał Krosiński	Nr uprawnień:		Podpis:	Data:
Sprawdzający:	mgr inż. Artur Łucka	LUB/0137/PWOE/10			03.2017
Asystent:					
Skala:		Tytuł rysunku:			Nr rys.:
-	Tablica TE. Schemat strukturalny				E-2 ark.1/