

3L~50Hz, 400/230V/TN-C-S

OZNACZENIA:

2K	przybiurkowy zestaw gniazd wtycz. p/t IP20 2 x 16A,230V (2P+Z) typu DATA + 2 logiczne RJ45
2K	zestaw gniazd wtycz. p/t IP55 2 x 16A,230V (2P+Z) typu DATA + 2 logiczne RJ45
3 2	gniazdo wtyczkowe p/t wielokrotne we wspólnej ramce
	gniazdo wtyczkowe p/t 16A,230V (P+N+PE), IP20
	gniazdo wtyczkowe p/t 16A,230V (P+N+PE), IP55
Ch	gniazda wt. IP55 do podłączenia chłodni
PCi	gniazda wt. IP55 do podłączenia pompy ciepła
PCy	gniazda wt. IP55 do podłączenia pompy cyrkulacyjnej c.w.
En	gniazda wt. IP55 do podłączenia elektronarzędzi
Su	gniazdo wt. IP55 do podłączenia suszarki
Ku	gniazda wt. IP55 do podłączenia urządzeń kuchennych
Chł	gniazda wt. IP55 do podłączenia chłodziarki
Węz	gniazda wt. IP55 do podłączenia węzła cieplengo
Ss	zasilanie stołu sekcyjnego

Inwestor:	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli ul. Staszica 4, 37-450 Stalowa Wola			
Opracowanie:	Geo-Projekt Invest Sp. z o.o. 23-200 Kraśnik, ul. Urzędowska 139 tel. 791-640-120; 791-022-082			
Temat:	Przebudowa i modernizacja energetyczna budynku Prosektorium Powiatowego Szpitala w Stalowej Woli			
Lokalizacja:	37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4	dz. nr ewid. 2294/6, obręb 3 Stalowa Wola		
Stadium:	Projekt budowlany	Branża:	Elektryczna	
	Imię i nazwisko:	Nr uprawnień:	Podpis:	Data:
Projektant:	mgr inż. Michał Krasiński	LUB/0137/PWOE/10		
Sprawdzający:	mgr inż. Artur Łucka	LUB/0135/PWOE/10		03.2017
Opracował:				
Skala:	Tytuł rysunku:			Nr rys.:
1:50	Plan instalacji siły			E-5