

3L~50Hz,400/230V/TN-C-S

OZNACZENIA:

F08 typ 1787 1xT16 14 W (760 lm; 16.0 W)
F10 typ 19931-17 2xT16 54 W (8059 lm; 114.0 W)
F09 typ 19951l 2xT16 28 W (3814 lm; 60.0 W)
F04 typ 32647 1xT5 35 W/840 (3235 lm; 38.0 W)
F05 typ 33404 2xT5 28 W/840 (4337 lm; 60.0 W)
F02 typ 33413 1xT5 28 W /840 (1830 lm; 30.0 W)
F03 typ 33415 1xT5 35 W /840 (2322 lm; 38.0 W)
F00 Lampa operacyjna halogenowa 230V,50W
F01 typ 35189 IP 65 2xT16 54 W/965 (4636 lm; 112.0 W)
F06 typ 77312 G2 205 1xTC-DEL 26 W (1148 lm; 27.0 W)
F07 typ 77312_TC6 G2 205 1xTC-DEL 26 W (714 lm; 27.0 W)
F11 typ 77372_TC6 SLD G2 205 1xTC-TEL 32 W (1333 lm; 32.0 W)
F14 typ/LED W850/7600mm TV IP67
F15 typ/LED W850/5000mm TV IP67
F16 ITRE Lampa ścienna
F17 ITRE Oprawa zewnętrzna
AW Oprawa ewakuacyjna typu 98153 emLED 2W ,Taw-2h
AW1 Oprawa ewakuacyjna typu LED 2W IP65, Taw-2h
EW oprawa ewakuacyjna LED lub inna posiadająca świadectwo dopuszczenia z Józefowa
Łącznik instalacyjny jednobiegun. 10A, p/t typ IP20
Łącznik instalacyjny jednobiegun. szczelny 10A, p/t typ IP55
Łącznik instalacyjny schodowy. 10A, p/t typ IP20
Łącznik instalacyjny schodowy szczelny 10A, p/t typ IP55
Cz Czujnik wyłącznika zmierzchowego
Symbol tablicy – Numer obwodu
a-z2 Strefy oświetlenia

1. Instalację oświetlenia wnętrzowego wykonać jako wtynkową lub podtynkową w rurkach giętkich RKLG przewodami YDYżo 750V o przekroju 1,5mm.
2. Obwody oświetleniowe opraw wpuszczanych w podłoże wykonać kablami YKYżo 3x1,5mm.
3. Stosować osprzęt instalacyjny podtynkowy Mosaic koloru białego.
4. W sanitariatach, prosekturze i chłoni stosować osprzęt szczelny Plexo IP55 podtynkowy koloru białego.
5. Łącznikl montować w puszkach p/t głębokości 60mm. Dla łączników zlokalizowanych obok siebie stosować ramki wielokrotne.
6. Łączniki montować na wysokości 120cm i w odległości 15cm od odrzwi. W toalecie dla osób niepełnosprawych łączniki montować na wysokości 100cm.
7. Oprawy wpuszczane w podłoże 11, przed wejściem 9 oraz w latarni dachowej 8 załączane wyłącznikiem zmierzchowym z możliwością wyłączania ręcznego.

Inwestor:	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli ul. Staszica 4, 37-450 Stalowa Wola			GEO-PROJEKT Invest Sp. z o.o.
Opracowanie:	Geo-Projekt Invest Sp. z o.o. 23-200 Kraśnik, ul. Urzędowska 139 tel. 791-640-120; 791-022-082			
Temat:	Przebudowa i modernizacja energetyczna budynku Prosektorium Powiatowego Szpitala w Stalowej Woli			
Lokalizacja:	37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4	dz. nr ewid. 2294/6, obręb 3 Stalowa Wola		
Stadium:	Projekt budowlany	Branża:	Elektryczna	
	Imię i nazwisko:	Nr uprawnień:	Podpis:	Data:
Projektant:	mgr inż. Michał Krasiński	LUB/0137/PWOE/10		03.2017
Sprawdzający:	mgr inż. Artur Łucka	LUB/0135/PWOE/10		
Opracował:				
Skala:	Tytuł rysunku:			Nr rys.:
1:50	Plan instalacji oświetlenia			E-4