

LEGENDA:

- *2xØ40* — Przewody doziemnej instalacji c.o. i ct.w.
- *co 2xØ25* — Przewody instalacji c.o. doprowadzające czynnik grzewczy do rozdzielaczy
- *ctw 2xØ32* — Przewody instalacji c.t.w.
- *ctw 2xØDN25* — Przewody instalacji c.t.w. z rur stalowych
- RG-1/6 — Rozdzielacz grzejnikowy - 6 obiegów grzewczych
- RG-2/8 — Rozdzielacz grzejnikowy - 8 obiegów grzewczych
- ZRP - C.T. N1 — Zespół pompowo - regulacyjny przy nagrzewnicy centrali wentylacyjnej NW1
- RH — Rozdzielacz hydrauliczny 2 obiegi grzewcze: c.o. i c.t.w.
- *ctw 2xØ32* / 12 900 W — Średnice przewodów / Moc działki instalacji

0.13 | Sala odbioru zwłok
16°C | 1040 W

Nr pomieszczenia | Nazwa pomieszczenia
Temperatura | Zapotrzebowanie ciepła

Inwestor:	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli ul. Staszica 4, 37-450 Stalowa Wola			GEO-PROJEKT Invest Sp. z o.o.
Opracowanie:	Geo-Projekt Invest Sp. z o.o. 23-200 Kraśnik, ul. Urzędowska 139 tel. 791-640-120; 791-022-082			
Temat:	Przebudowa i modernizacja energetyczna budynku Prosektorium Powiatowego Szpitala w Stalowej Woli			
Lokalizacja:	37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4	dz. nr ewid. 2294/6, obręb 3 Stalowa Wola		
Stadium:	Projekt budowlany	Branża:	Sanitarna	
	Imię i nazwisko:	Nr uprawnień:	Podpis:	Data:
Projektant:	inż. Marian Szafran	1746/Lb/92, 436/Lb/88, 785/Lb/78		
Sprawdzający:	mgr inż. Jacek Jaruga	431/Lb/2001		01.2017
Asystent:	mgr inż. Magdalena Gatek			
Skala: 1:50	Tytuł rysunku: Instalacja c.o. i c.t.w. – Rzut parteru			Nr rys.: S-1