



**skala 1:100**



7x YDYżo 3x2,5mm<sup>2</sup>  
w korytku siatkowym  
nad sufitem podwieszanym

**Uwagi:**

1. W projektowanych pomieszczeniach należy wykonać instalacje gniazd wtyczkowych.
2. Projektowane obwody gniazd zasilic z istniejącej tablicy obiektowej.
3. Instalacje wykonać przewodami YDYżo 3x2,5mm<sup>2</sup>. W remontowanych pomieszczeniach przewody układać p/t. Na korytarzu instalacje prowadzić nad sufitem podwieszanym w korytku siatkowym szer. 100mm, h=60mm.
4. Stosować osprzęt szczelny, w wykonaniu bryzgoszczelnym.
5. Montaż gniazd p/t na wysokości ok. 1,4m.
6. Dokładna lokalizację gniazd dedykowanych do zasilania suszarek należy określić po zapoznaniu się z DTR zastosowanych urządzeń.
7. Układ pracy: TNS

**Oznaczenia:**

- gniazdo wtyczkowe 2P+Z, 16A 250V, wyk. bryzgoszczelne IP44, p/t;
- gniazdo wtyczkowe 2P+Z, 16A 250V, wyk. bryzgoszczelne IP44, p/t - dedykowane do zasilania suszarek.

		Nazwa rysunku: Plan instalacji gniazd wtyczkowych - Oddział Chirurgiczny		Skala: 1:100			
Temat projektu: Przebudowa węzłów sanitarnych na Oddziale Chirurgicznym Ogólnym z Pododdziałem Urologicznym i Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej oraz na Oddziale Chorób Wewnętrznych wraz z wydzieleniem gabinetu lekarskiego i sali chorych z 3 łóżkowej z sali nr 105 Oddziału Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli - instalacje elektryczne.		Autorzy opracowania elektryczna	Branża:	Stanowisko:	Imię i nazwisko, specjalność i numer uprawnień:	Podpis:	
Inwestor: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli			Adres budowy: ul. Staszica 4 37-450 Stalowa Wola		Projektant:	mgr inż. M. Rolek upr. nr PDK/0074/POOE/05 w specjalności sied. instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne bez ograniczeń	
					Asystent projektanta:	inż. M. Płocica	
				Sprawdzający:	mgr inż. A. Łatawiec upr. nr PDK/0076/POOE/05 w specjalności sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne bez ograniczeń		
Stadium projektu: Projekt budowlano-wykonawczy		Nr.proj.budowlanego: PE-6258	Nr.rysunku 5		Data: 04.2020		
Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerysowany, uzupełniony lub odstąpiony komunikówkiew, bez pisemnej zgody firmy HSW-Zakład Projektowo Technologiczny Sp. z o.o. w Stalowej Woli							