

skala 1:100



- *okrągły plafon LED, nastropowy, moc max 25W, strumień min 3130lm, 4000K, IP66.*
- *okrągły plafon LED, nastropowy, moc max 19W, strumień min 2140lm, 4000K, IP66.*
- *nastropowa oprawa oświetlenia awaryjnego zgodnie z normami EN1838, EN60598-2-22. Optyka o rozsyle szerokim. Strumień świetlny 270lm, IP 65, AUTOTEST, czas pracy w trybie awaryjnym 1h.*
- *łącznik klawiszowy 1-bieg., 10A 250V IP44, p/t;*
- *łącznik klawiszowy świecznikowy, 10A 250V IP44, p/t;*



1. Istniejące oprawy oświetleniowe w zakresie objętym opracowaniem zdemontować.
2. Projektowane oprawy zasilić z istniejącej tablicy obiektowej.
3. Instalacje wykonać przewodami YDYżo 3(4,5)x1,5mm<sup>2</sup>. W remontowanych pomieszczeniach przewody układać p/t. Na korytarzu instalacje n/t w listwie elektroinstalacyjnej 60x40mm.
4. Stosować oprawy oraz osprzęt szczelny, w wykonaniu bryzgoszczelnym.
5. Sterowanie oświetleniem przy pomocy łączników. Montaż łączników p/t na wysokości ok. 1,4m.
6. Natężenie oświetlenia w proj. pom. przyjęto na poziomie  $E_m=200lx$ .
7. Układ pracy: TNS

		Nazwa rysunku:		Skala:		
HSW-Zakład Projektowo Technologiczny Sp. z o.o. ul. Kwiatkowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola		Plan instalacji oświetlenia - Oddział Wewnętrzny		1:100		
Temat projektu: Przebudowa węzłów sanitarnych na Oddziale Chirurgicznym Ogólnym z Pododdziałem Urologicznym i Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej oraz na Oddziale Chorób Wewnętrznych wraz z wydzieleniem gabinetu lekarskiego i sali chorych z łożkowej z sali nr 105 Oddziału Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli - instalacje elektryczne.		Autoryzacja opracowania	Branża:	Stanowisko:	Imię i nazwisko, specjalność i numer uprawnień:	Podpis:
Inwestor: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli			elektryczna	Projektant:	mgr inż. M. Rolek upr. nr PDK/0074/POOE/05 w specjalności sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne bez ograniczeń	
Adres budowy: ul. Staszica 4 37-450 Stalowa Wola				Asystent projektanta:	inż. M. Płocica	
				Sprawdzający:	mgr inż. A. Łatawiec upr. nr PDK/0076/POOE/05 w specjalności sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne bez ograniczeń	
Stadium projektu: Projekt budowlano-wykonawczy		Nr.proj.budowlanego: PE-6258	Nr.rysunku: 1	Data: 04.2020		
Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerysowany, uzupełniany lub odstępiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy HSW-Zakład Projektowo Technologiczny Sp. z o.o. w Stalowej Woli						