



Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

## Powiatowy Szpital Specjalistyczny

37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4  
NIP: 865-20-75-413, REGON: 000312567

III.2.230/ 814 ZP/ 188 /2014

Stalowa Wola dnia 07.08.2014 r.

.....  
.....  
.....

**Dot.: dialogu konkurencyjnego na „Budowa kotłowni gazowej z modulem kogeneracyjnym” ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym UE pod numerem: 2014/S 143-256585 z dnia 29.07.2014**

Informujemy, że wpłynęły następujące pytania dotyczące prowadzonej w/w procedury:

**Pytanie nr 1**

Według warunków przyłączenie do sieci gazowej (załącznik nr 7) maksymalna moc urządzenia to 600kW podczas gdy moc zamówiona energii elektrycznej to 586kW, pary technologicznej 700kW i cieplnej 1700kW .

W związku z tym czy możliwe jest zwiększenie poboru paliwa gazowego celem zaspokojenia całkowitych potrzeb energetycznych szpitala ?

**Odpowiedź:**

Szpital zwrócił się do Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. o wydanie warunków przyłączenia w celu zabezpieczenia pracy urządzeń o mocy 600 kW, wg przyjętego przez szpital modelu. Spółka wydała warunki przyłączenia z miejscem przyłączenia gazu, które znajduje się na działce szpitala. Prawdopodobnie Polska Spółka Gazownictwa wydałaby warunki dla większego poboru gazu. Wiązałoby się to prawdopodobnie z potrzebą wykonania dużo dłuższego przyłącza gazu z jakiejś innej lokalizacji na terenie Stalowej Woli.

**Pytanie nr 2**

Jakie są parametry pary procesowej (ciśnienie i temperatura) wymagane przez Zamawiającego.

**Odpowiedź:**

Urządzeniami, które będą zużywać parę o najwyższych parametrach, to dwa sterylizatory parowe służące do sterylizacji narzędzi i materiałów używanych w działalności szpitala. Wymagane parametry pary dla prawidłowej pracy tych sterylizatorów to: ciśnienie robocze – 2,5 bar, temperatura – 138°C; maksymalne ciśnienie – 2,8 bar, maksymalna temperatura 142°C.

Więcej informacji o odbiornikach pary w szpitalu znajduje się w pozycji 8, materiałów zamieszczonych przy ogłoszeniu o zamówieniu „Budowa kotłowni gazowej z modulem kogeneracyjnym”, strona 8, załącznik nr 6 - Specyfikacja techniczna istniejących urządzeń do odbioru pary technologicznej wraz z charakterystyką ich pracy.

Z poważaniem

Z-ca DYREKTORA  
ds. Administracyjnych i Eksploatacyjnych

*mgr inż. Antoni Bochnak*



ISO 9001:2008



CERT. NR 9122.PSSW

tel.: 15 8433 205  
fax: 15 8420 672  
e-mail: sekretariat@szpital-stw.com  
[www.szpital-stw.com](http://www.szpital-stw.com)

