

OZNACZENIA :

- Zasilanie centralnego ogrzewania-projektowane
- Powrót centralnego ogrzewania-projektowane
- Zasilanie centralnego ogrzewania-istniejące
- Powrót centralnego ogrzewania-istniejące
- 235 x 0,5 kW 1x 500 kg — Oznaczenie grzejników proj. na rozwinięciu
- Oznaczenie grzejników proj. na rzucie
- Oznaczenie grzejników do likwidacji
- 6co-i — Numeracja istn. pionów c.o.
- 6co-p — Numeracja proj. pionów c.o.
- PH-1 — Numeracja istn. pionów hydrantowych, do przebudowy
- Hp 25-1 — Oznaczenie projektowanego hydrantu Hp25

UWAGI :

1. Nieopisane gałązki grzejników wykonać dn 15
2. Spust wody pod pionami wykonać dn 15 z zaworem kulowym z zaworami odcinającymi dn 15
3. Piony c.o. odpowietrzać poprzez automatyczne odpowietrzniki
4. Przy grzejnikach zamontować zawory termostatyczny
5. Projektowane grzejniki montować nad podestem, spód grzejnika na wysokościmin. 2.0 m

Wszelkie zmiany uzgadniać z projektantem

Biuro Projektowe "Art-Faktory" s.c.
arch.Paweł Spędzia, Wioletta Spędzia
39-200 Dębica, ul. Powstania Styczniowego 4
tel-fax +48 14 6813 565
REGON 691539633
NIP 872-20-81-549

art faktory

Dostosowanie Drugiego Pawilonu Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli tj. budynków A, B i B1 do obowiązujących przepisów pprzeciwpożarowych.

Lokalizacja
37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4
Inwestor
Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli
Adres inwestora
37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4

Branża: INSTALACJE WOD.-KAN., C.O.

PROJEKT WYKONAWCZY

Rzut V piętra

Projektował mgr inż. Wioletta Spędzia — Podpis
NBUA-7342/62/96

Opracował — Podpis

Sprawdził mgr inż. Janusz Mitek — Podpis
PGWW/7342/118/93

Data: październik 2011
Skala: 1 : 100
Nr proj. 08/2011

Rys.7