

OZNACZENIA :

- Zasilanie centralnego ogrzewania-projektowane
- Powrót centralnego ogrzewania-projektowane
- Zasilanie centralnego ogrzewania-istniejące
- Powrót centralnego ogrzewania-istniejące
- 25/2 (grzejnik na wsp. 4,0) — Oznaczenie grzejników proj. na rozwinięciu
- Oznaczenie grzejników proj. na rzucie
- Oznaczenie grzejników do likwidacji
- 6co-l — Numeracja istn. pionów c.o.
- 6co-p — Numeracja proj. pionów c.o.
- PH-1 — Numeracja istn. pionów hydrantowych, do przebudowy
- Hp 25-1 — Oznaczenie projektowanego hydrantu Hp25

UWAGI :

1. Nieopisane gałązki grzejników wykonać dn 15
2. Spust wody pod pionami wykonać dn 15 z zaworem kulowym z zaworami odcinającymi dn 15
3. Piony c.o, odpowietrzać poprzez automatyczne odpowietrzniki
4. Przy grzejnikach zamontować zawory termostatyczny
5. Projektowane grzejniki montować nad podestem, spód grzejnika na wysokościmin. 2,0 m

Wszelkie zmiany uzgadniać z projektantem

Biuro Projektowe "Art-Faktory" s.c.
arch.Paweł Spędzia, Wioletta Spędzia
39-200 Dębica, ul. Powstania Styczniowego 4
tel/fax +48 14 6813 565
REGON 691539933
NIP 872-2041-549

Dostosowanie Drugiego Pawilonu Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli tj. budynków A, B i B1 do obowiązujących przepisów pprzeciwpożarowych.

Lokalizacja
37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4
Inwestor
Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli
Adres inwestora
37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4

Branża: INSTALACJE WOD.-KAN., C.O.

PROJEKT WYKONAWCZY

Rzut III piętra

Projektował mgr inż. NBUA-7342/82/98	Wioletta Spędzia	Podpis
Opracował		Podpis
Sprawdził mgr inż. PG/IB/9734/2118/93	Janusz Mitek	Podpis
Data	październik 2011	
Skala	1 : 100	Nr proj. 08/2011

Rys.5