



Budynek A, 3 piętro



DETAL KONTROLI DOSTĘPU – DWUSTRONNEJ  
(komunikacja)




KONTROLA DOSTĘPU

- XM-2** – Moduł ekspandera we/wy, dwie linie wejściowe typu NO/NC + obudowa PE-1
- PS20** – Zasilacz PS20 13,8V/2A + akumulator EP 7-12 12V 7Ah
- PRT12EM** – Zewnętrzny czytnik zbliżeniowy EM 125 KHz PRT12EM (dla kontroli dwustronnej)
- PRT12LT** – Zewnętrzny czytnik zbliżeniowy EM 125 KHz PRT12LT (dla kontroli dwustronnej)
- MC 470** – Czujnik magnetyczny stanu drzwi MC 470
- 332U** – Elektrozaczep rewersyjny typ: 332U, 12VDC
- PA** – Przycisk ewakuacyjny D110

Uwagi:  
Przewody kontroli dostępu układać w rurkach RVKL13

Wszelkie zmiany uzgadniać z projektantem

Biuro Projektowe "Art-Faktory" s.c.  
arch.Paweł Spędzia, Wioletta Spędzia  
39-200 Dębica, ul. Powstańca Styczniowego 4  
tel-fax +48 14 6813 565  
REGON 691539933  
NIP 872-20-81-549



**Dostosowanie Drugiego Pawilonu Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli tj. budynków A, B i B1 do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych.**

Lokalizacja  
37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4, dz nr 2294/6 obr.3  
Inwestor  
Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli  
Adres Inwestora  
37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4

Branża  
PROJEKT WYKONAWCZY WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE

Schemat systemu kontroli dostępu

Projektował	inż. Tomasz Więcek MAP/0177/PW/OE/07 specjalność instalacyjna	Podpis
Opracował	inż. Tomasz Bigos	Podpis
Sprawdził	mgr inż. Artur Gawętczyk MAP/0039/PW/OE/11 specjalność instalacyjna	Podpis
Data	Październik 2011	<b>E7</b>
Skala		Nr proj. 08/2011