

WYPOSAŻENIE BUDOWLANO-INSTALACYJNE

Nazwa pomieszczenia: 2/21		SALA PO PORODACH POWIKŁANYCH
WYPOSAŻENIE BUDOWLANE		
Malowanie	ścian	farba lateksowa do pełnej wysokości lub inne rozwiązanie zapewniające łatwe zmywanie oraz odporność na detergenty; posiadające właściwe atesty;
	sufitów	farba lateksowa;
	stolarki	aluminium malowane proszkowo;
Podłoga		antyelektrostatyczna, bezspoinowa, łatwozmywalna, z uziemieniem, np. TARKETT TORO- EL ;
Wykończenie specjalne		
Izolacja dźwiękochłonna		wg norm;
INSTALACJE SANITARNE I SPECJALNE		
Temperatura pomieszczenia		24 °C;
Wymagania specjalne dotyczące doprowadzenia wody ciepłej, pary do urządzeń i odprowadzenia ścieków		doprowadzenie wody zimnej i ciepłej; umywalka; montaż przy punkcie wodnym pojemników z mydłem oraz płynem dezynfekcyjnym; nad umywalką bateria włączana bez konieczności dotyku dłonią
Wentylacja	grawitacyjna	-
	mechaniczna	nadciśnienie n 4/w3
Klimatyzacja		zalecana;
Specjalne wymagania dotyczące oczyszcz. powietrza		
Instalacje specjalne	tlenowa	2 punkty poboru;
	próżniowa	2 punkty poboru ;
	spr. powietrza	-
	inne	-
INSTALACJE ELEKTRYCZNE		
Oświetlenie	ogólne	fluorescencyjne 300 lx;;
	proste badania	300 lx / na poziomie łóżka ;
	badania i zabiegi	1000 lx / na poziomie łóżka ;
	miejsc. stałe	oświetlenie nad punktem wodnym;
	nocne	20 lx
zapasowe		oprawy sufitowe – żarowe, rezerwowane;
Oświetl. miejscowego, przenośn. siły i grzejnictwa		gniazda wtykowe jednofazowe ze stykiem ochronnym 8szt./łóżko, 2 gniazda / łóżko rezerwowane;
Sygnalizacyjna		do stanowiska pielęgniarki , do dyżurki lekarskiej;

Zegarowa	zegar elektryczny;
Lampy bakteriobójcze	według projektu;
Inne specjalne	uziemięć roboczych, gniazdo sieci strukturalnej;