

## WYPOSAŻENIE BUDOWLANO-INSTALACYJNE

Nazwa pomieszczenia: <b>2/19</b>		<b>POKÓJ NOWORODKÓW WYMAGAJĄCYCH OPIEKI POŚREDNIEJ I CIĄGŁEJ</b>
<b>WYPOSAŻENIE BUDOWLANE</b>		
Malowanie	ścian	farba lateksowa;
	sufitów	farba lateksowa;
	stolarki	zalecana z PCV lub aluminium malowanego proszkowo;
Podłoga		ciepła, łatwozmywalna, n. p. PCV spawane; z wyobleniem 10 cm;
Wykończenie specjalne		fartuch z glazury lub inne rozwiązanie łatwozmywalne, zabezpieczające przed wilgocią, min. 1,6 x 2,0 m przy punktach wodnych, odbojnice ściennie;
Izolacja dźwiękochłonna		wg norm;
<b>INSTALACJE SANITARNE I SPECJALNE</b>		
Temperatura pomieszczenia		24° C
Wymagania specjalne dotyczące doprowadzenia wody ciepłej, pary do urządzeń i odprowadzenia ścieków		doprowadzenie wody zimnej i ciepłej; umywalka i wanienka do mycia noworodków; montaż przy punkcie wodnym pojemników z mydłem oraz płynem dezynfekcyjnym, nad umywalką i wanienką bateria bezdotykowa, z mieszaczem ;
Wentylacja	grawitacyjna	1,5 w/h;
	mechaniczna	-
Klimatyzacja		-
Specjalne wymagania dotyczące oczyszcz. powietrza		-
Instalacje specjalne	tlenowa	1 gniazdo poboru;
	próżniowa	1 gniazdo poboru;
	spr. powietrza	-
	inne	-
<b>INSTALACJE ELEKTRYCZNE</b>		
Oświetlenie	ogólne	300lx - w oprawach nadłóżkowych, rozproszone, skierowane do góry + lampa do czytania 300 lx ,sufitowe 300 lx – zamienne ( awaryjne). Oprawa zamontowana na wysokości 175 do 178 cm od posadzki , w zależności od producenta.
	miejsc. stałe	oświetlenie nad punktem wodnym;
	nocne	w oprawie nadłóżkowej żarówka 5 W lub oprawy przypodłogowe 30 cm nad posadzką
	zapasowe	plafonierzy 230 V na suficie
Oświetl. miejscowego, przenośn. siły i grzejnictwa		gniazda wtykowe 10 A 230 V 2 -bieg. ze stykiem ochronnym, szczelne, w oprawie nadłóżkowej min. 3 szt/ łóżko, 1 gniazdo

	/pokój rezerwowane;
Sygnalizacyjna	przyzywowa do punktu pielęgniarского;
Zegarowa	-
Lampy bakteriobójcze	wg projektu;
Inne specjalne	telefon poprzez stanowisko pielęgniarки - gniazdo w oprawie nadłózkowej;