

WYPOSAŻENIE BUDOWLANO-INSTALACYJNE

Nazwa pomieszczenia: 2/14, 2/15, 2/16		SALA NOWORODKÓW OBSERWOWANYCH, WCZEŚNIAKÓW, INTENSYWNEJ OPIEKI NOWORODKA
WYPOSAŻENIE BUDOWLANE		
Malowanie	ścian	farba lateksowa;
	sufitów	farba lateksowa;
	stolarki	aluminium malowane proszkowo, szczelne
Podłoga		elektroprzewodząca, bezspoinowa, łatwozmywalna, np. tarkett TORO- EL;
Wykończenie specjalne		fartuch z glazury lub inne rozwiązanie łatwozmywalne, zabezpieczające przed wilgocią, min. 1,6 x 2,0 m przy punktach wodnych;
Izolacja dźwiękochłonna		wg norm;
INSTALACJE SANITARNE I SPECJALNE		
Temperatura pomieszczenia		24 ^o C;
Wymagania specjalne dotyczące doprowadzenia wody ciepłej, pary do urządzeń i odprowadzenia ścieków		doprowadzenie wody zimnej i ciepłej; umywalka i wanienka do mycia noworodków; montaż przy punkcie wodnym pojemników z mydłem oraz płynem dezynfekcyjnym, nad umywalką i wanienką bateria bezdotykowa, z mieszaczem ;
Wentylacja	grawitacyjna	-
	mechaniczna	-
Klimatyzacja		t=25 +1,5 C, wilgotność 40 – 60% ; nadciśnienie; ilość wymian wg wyliczeń, min. 4 w/h;
Specjalne wymagania dotyczące oczyszcz. powietrza		powietrze nawiewne winno być oczyszczone trzystopniowo, poza filtrami ogólnymi na filtrach dokładnych umieszczonych przed pomieszczeniem;
Instalacje specjalne	tlenowa	2 punkty poboru / łóżko;
	próżniowa	2 punkty poboru / łóżko ;
	spr. powietrza	2 punkty poboru /1 ł , zużycie 40 l /min./ 1 pp., ciśnienie 0,7 MPa - anestetyczne , 0,6 MPa - chirurgiczne ;
	inne	-
INSTALACJE ELEKTRYCZNE		
	ogólne	fluorescencyjne 100 lx , ze ściemniaczem
	proste badania	300 lx / na poziomie łóżka

Oświetlenie	badania i zabiegi	1000 lx / na poziomie łóżka
	miejsc. stałe	oświetlenie nad punktem wodnym;
	nocne	ilość punktów uwarunkowana wielkością sali – 20 lx ;
	zapasowe	dodatkowe oprawy sufitowe – rezerwowane
Oświetl. miejscowego, przenośn. siły i grzejnictwa		gniazda wtykowe jednofazowe ze stykiem ochronnym co najmniej 4 gniazda / łóżko, co najmniej 1 gniazdo rezerwowane
Sygnalizacyjna		do stanowiska pielęgniarki , do dyżurki lekarskiej;
Zegarowa		zegar elektryczny;
Lampy bakteriobójcze		według projektu;
Inne specjalne		-