

## WYPOSAŻENIE BUDOWLANO-INSTALACYJNE

Nazwa pomieszczenia: <b>2/17, 2/32</b>		<b>BRUDOWNIK</b>
<b>WYPOSAŻENIE BUDOWLANE</b>		
Malowanie	ścian	farba lateksowa do pełnej wysokości lub inne rozwiązanie zapewniające łatwe zmywanie oraz odporność na detergenty;
	sufitów	farba akrylowa lub lateksowa;
	stolarki	zalecana z PCV lub aluminium malowanego proszkowo;
Podłoga		twarda, łatwozmywalna, n. p.gres;
Wykończenie specjalne		glazura do wysokości minimum 2,05 m.;
Izolacja dźwiękochłonna		wg norm;
<b>INSTALACJE SANITARNE I SPECJALNE</b>		
Temperatura pomieszczenia		20° C;
Wymagania specjalne dotyczące doprowadzenia wody ciepłej, pary do urządzeń i odprowadzenia ścieków		wpust podłogowy, zawór czerpakny wody ciepłej i zimnej ze złączką do węża, podłączenie mediów do urządzeń zgodnie z projektem lub DTR urządzenia;
Wentylacja	grawitacyjna	
	mechaniczna	3-4 w/h;
Klimatyzacja		-
Specjalne wymagania dotyczące oczyszcz. powietrza		-
Instalacje specjalne	tlenowa	-
	próżniowa	-
	spr. powietrza	-
	inne	-
<b>INSTALACJE ELEKTRYCZNE</b>		
Oświetlenie	ogólne	fluorescencyjne 300 lx
	miejsc. stałe	kinkiet nad umywalką i zlewem;
	nocne	-
	zapasowe	-
Oświetl. miejscowego, przenośn. siły i grzejnictwa		gniazda wtykowe dwubiegunowe ze stykiem ochronnym, szczelne;
Sygnalizacyjna		-
Zegarowa		-
Lampy bakteriobójcze		wg projektu;
Inne specjalne		-

