

WYPOSAŻENIE BUDOWLANO-INSTALACYJNE

Nazwa pomieszczenia: 2/28, 2/29		POKÓJ PRZYGOTOWAWCZY PIŁĘGNIARSKI Z PUNKTEM PIELĘGNIARSKIM
WYPOSAŻENIE BUDOWLANE		
Malowanie	ścian	farba lateksowa do pełnej wysokości lub inne rozwiązanie zapewniające łatwe zmywanie oraz odporność na detergenty;
	sufitów	farba lateksowa;
	stolarki	zalecana z PCV lub aluminium malowanego proszkowo;
Podłoga		ciepła, łatwozmywalna, n. p. PCV spawane; z wyobleniem 10 cm;
Wykończenie specjalne		fartuch z glazury lub inne rozwiązanie łatwozmywalne, zabezpieczające przed wilgocią, min. 1,6 x 2,0 m przy punktach wodnych;
Izolacja dźwiękochłonna		wg norm;
INSTALACJE SANITARNE I SPECJALNE		
Temperatura pomieszczenia		24 ⁰ C;
Wymagania specjalne dotycząc doprowadzenia wody ciepłej , pary do urządzeń , doprowadzenia ścieków		doprowadzenie wody zimnej i ciepłej; umywalka i zlew; montaż przy punkcie wodnym pojemników z mydłem oraz płynem dezynfekcyjnym, nad umywalką bateria włączana bez konieczności dotyku dłonią;
Wentylacja	grawitacyjna	1,5 h/w;
	mechaniczna	-
Klimatyzacja		-
Specjalne wymagania dotyczące oczyszcz. powietrza		-
Instalacje specjalne	tlenowa	-
	próżniowa	-
	spr. powietrza	-
	inne	-
INSTALACJE ELEKTRYCZNE		
Oświetlenie	ogólne	fluorescencyjne 500 lx,
	miejsc. stałe	oświetlenie nad punktem wodnym;
	nocne	-
	zapasowe	-
Oświetl. miejscowego, przenośn. siły i grzejnictwa		gniazda wtykowe dwubiegunowe ze stykiem ochronnym;
Sygnalizacyjna		-
Zegarowa		-
Lampy bakteriobójcze		według projektu;
Inne specjalne		-

