

WYPOSAŻENIE BUDOWLANO-INSTALACYJNE

Nazwa pomieszczenia: 2/38		POMIESZCZENIE PRZYGOTOWANIA LEKARZY
WYPOSAŻENIE BUDOWLANE		
Malowanie	ścian	powłoka stalowa lub inna powierzchnia bezspionowa, bakteriostatyczna, zmywalna, n.p. CORIAN lub WALLGLAZE;
	sufitów	farba akrylowa lub lateksowa;
	stolarki	drzwi aluminiowe malowane proszkowo, szczelne, drzwi na salę operacyjną otwierane bezdotykowo;
Podłoga		twarda, łatwozmywalna, n. p. gres, niepoślizgowa;
Wykończenie specjalne		
Izolacja dźwiękochłonna		wg norm;
INSTALACJE SANITARNE I SPECJALNE		
Temperatura pomieszczenia		24 °C;
Wymagania specjalne dotyczące doprowadzenia wody ciepłej, pary do urządzeń i odprowadzenia ścieków		doprowadzenie wody zimnej i ciepłej; umywalki specjalistyczne, głębokie; montaż przy punkcie wodnym pojemników z mydłem, płynem dezynfekcyjnym oraz podajnika szczotek;
Wentylacja	grawitacyjna	-
	mechaniczna	-
Klimatyzacja		t=24 +1,5 ⁰ C wilgotność 55:60%; nadciśnienie w stosunku do szatni czystej ; ilość wymian wg wyliczeń min. 10w/h;
Specjalne wymagania dotyczące oczyszcz. powietrza		filtry absolutne na nawiewie;
Instalacje specjalne	tlenowa	-
	próżniowa	-
	spr. powietrza	-
	inne	-
INSTALACJE ELEKTRYCZNE		
Oświetlenie	ogólne	fluorescencyjne 500 lx;
	miejs. stałe	oświetlenie nad punktem wodnym;
	nocne	-
	zapasowe	-
Oświetl. miejscowego, przenośn. siły i grzejnictwa		-

Sygnalizacyjna	-
Zegarowa	-
Lampy bakteriobójcze	ścienne wg projektu;
Inne specjalne	pomieszczeniowy regulator temperatury;