

WYPOSAŻENIE BUDOWLANO-INSTALACYJNE

Nazwa pomieszczenia: 2/28		POKÓJ PRZEDPORODOWY / 1 ŁÓŻKOWY
WYPOSAŻENIE BUDOWLANE		
Malowanie	ścian	farba lateksowa do pełnej wysokości lub inne rozwiązanie zapewniające łatwe zmywanie oraz odporność na detergenty;
	sufitów	farba akrylowa lub lateksowa;
	stolarki	zalecana z PCV lub aluminium malowanego proszkowo;
Podłoga		ciepła, łatwozmywalna, n. p. PCV spawane; z wyobleniem 10 cm; w węźle sanitarnym podłoga twarda n. p. gres;
Wykończenie specjalne		fartuch z glazury lub inne rozwiązanie łatwozmywalne, zabezpieczające przed wilgocią, min. 1,6 x 2,0 m przy punktach wodnych;
Izolacja dźwiękochłonna		wg norm;
INSTALACJE SANITARNE I SPECJALNE		
Temperatura pomieszczenia		24 ° C;
Wymagania specjalne dotyczące doprowadzenia wody ciepłej, pary do urządzeń i odprowadzenia ścieków		doprowadzenie wody zimnej i ciepłej; umywalka; montaż przy punkcie wodnym pojemników z mydłem oraz płynem dezynfekcyjnym; nad umywalką bateria włączana bez konieczności dotyku dłonią;
Wentylacja	grawitacyjna	1,5 w/h;
	mechaniczna	-
Klimatyzacja		-
Specjalne wymagania dotyczące oczyszcz. powietrza		-
Instalacje specjalne	tlenowa	1 punkt poboru ;
	próżniowa	1 punkt poboru lub ssak przewoźny;
	spr. powietrza	-
	inne	-
INSTALACJE ELEKTRYCZNE		
Oświetlenie	ogólne	300 lx - dodatkowo zamienne (awaryjne).
	miejsc. stałe	żarowe nad punktem wodnym;
	nocne	oprawy przypodłogowe 30 cm nad posadzką;
	zapasowe	plafonierey 230 V na suficie;
Oświetl. miejscowego, przenośn. siły i grzejnictwa		gniazda wtykowe 10 A 220 V 2 -bieg. ze stykiem ochronnym, szczelne, 1 gniazdo rezerwowane;

Sygnalizacyjna	przyzywowa do punktu pielęgniarского;
Zegarowa	-
Lampy bakteriobójcze	wg projektu;
Inne specjalne	telefon poprzez stanowisko pielęgniarки gniazdo sieci strukturalnej;;