

## WYPOSAŻENIE BUDOWLANO-INSTALACYJNE

Nazwa pomieszczenia: 2/18		ŚLUZA Z PUNKTEM NADZORU PIELĘGNIARSKIEGO	
WYPOSAŻENIE BUDOWLANE			
Malowanie	ścian	farba lateksowa do pełnej wysokości lub inne rozwiązanie zapewniające łatwe zmywanie oraz odporność na detergenty; posiadające właściwe atesty;	
	sufitów	farba akrylowa lub lateksowa;	
	stolarki	zalecana z PCV lub aluminium malowanego proszkowo;	
Podłoga		twarda, łatwozmywalna, n.p.gres;	
Wykończenie specjalne		fartuch z glazury lub inne rozwiązanie łatwozmywalne, zabezpieczające przed wilgocią, min.1,6 x 2,0 m przy punktach wodnych;	
Izolacja dźwiękochłonna		wg norm;	
INSTALACJE SANITARNE I SPECJALNE			
Temperatura pomieszczenia		20 °C;	
Wymagania specjalne dotyczące doprowadzenia wody ciepłej, pary do urządzeń i odprowadzenia ścieków		doprowadzenie wody zimnej i ciepłej; umywalka i zlew, montaż przy punkcie wodnym pojemników z mydłem oraz płynem dezynfekcyjnym; nad umywalką bateria włączana bez konieczności dotyku dłonią;	
Wentylacja	grawitacyjna	-	
	mechaniczna	3 w/h , podciśnienie w stosunku do sal łóżkowych , nadciśnienie w stosunku do korytarza	
Klimatyzacja			
Specjalne wymagania dotyczące oczyszcz. powietrza		-	
Instalacje specjalne	tlenowa	-	
	próżniowa	-	
	sprężonego powietrza	-	
	inne / podtlenku azotu/	-	
INSTALACJE ELEKTRYCZNE			
Oświetlenie	ogólne	fluorescencyjne 200 lx;	
	miejsc. stałe	żarowe nad umywalką;	
	nocne	-	
	bezpieczeństwa	plafonierey żarowe 220V prądu stałego;	
Oświetl. miejscowego, przenośn. siły i grzejnictwa		gniazda wtykowe dwubiegunowe ze stykiem ochronnym 10 A, 230 V;	
Sygnalizacyjna		-	

Zegarowa	-
Lampy bakteriobójcze	wg projektu;
Inne specjalne	otwieranie drzwi systemem kontroli dostępu;