

WYPOSAŻENIE BUDOWLANO-INSTALACYJNE

Nazwa pomieszczenia:2/39		POKÓJ PRZYGOTOWANIA PACJENTA
WYPOSAŻENIE BUDOWLANE		
Malowanie	ścian	powłoka stalowa lub inna powierzchnia bezspionowa, bakteriostatyczna, zmywalna, n.p. CORIAN lub WALLGLAZE;
	sufitów	farba akrylowa lub lateksowa;
	stolarki	zalecana z PCV lub aluminium malowanego proszkowo;
Podłoga		ciepła, łatwozmywalna, n. p. PCV spawane; z wyobleniem 10 cm;
Wykończenie specjalne		
Izolacja dźwiękochłonna		wg norm;
INSTALACJE SANITARNE I SPECJALNE		
Temperatura pomieszczenia		24 °C;
Wymagania specjalne dotyczące doprowadzenia wody ciepłej, pary do urządzeń i odprowadzenia ścieków		doprowadzenie wody zimnej i ciepłej; umywalka; montaż przy punkcie wodnym pojemników z mydłem oraz płynem dezynfekcyjnym; nad umywalką bateria włączana bez konieczności dotyku dłonią
Wentylacja	grawitacyjna	-
	mechaniczna	-
Klimatyzacja		T =25 C + 1,5 C ; wilgotność 55-60% ; nadciśnienie w stosunku do korytarza ; ilość wymian wg wyliczeń, min. 10 w/h ;
Specjalne wymagania dotyczące oczyszcz. powietrza		powietrze nawiewne winno być oczyszczone poza filtrami ogólnymi na filtrach dokładnych umieszczonych przed pomieszczeniem;
Instalacje specjalne	tlenowa	2 punkty poboru,
	próżniowa	1 punkt poboru;
	sprężonego powietrza	1 punkt poboru;
	inne / podtlenku azotu/	
INSTALACJE ELEKTRYCZNE		
Oświetlenie	ogólne	fluorescencyjne 500 lx;
	miejsc. stałe	żarowe nad umywalką
	nocne	-
	bezpieczeństwa	plafoniera żarowa 220V prądu stałego;
Oświetl. miejscowego, przenośn. siły i grzejnictwa		gniazda wtykowe dwubiegunowe ze stykiem ochronnym 10 A, 230 V, co najmniej 1 gniazdo rezerwowane;
Sygnalizacyjna		-
Zegarowa		-
Lampy bakteriobójcze		wg projektu ;
Inne specjalne		gniazdo sieci strukturalnej;

