

WYPOSAŻENIE BUDOWLANO-INSTALACYJNE

Nazwa pomieszczenia: 2/16		SALA PORODÓW RODZINNYCH / W WODZIE/
WYPOSAŻENIE BUDOWLANE		
Malowanie	ścian	farba lateksowa do pełnej wysokości lub inne rozwiązanie zapewniające łatwe zmywanie oraz odporność na detergenty; posiadające właściwe atesty;
	sufitów	farba lateksowa lub akrylowa;
	stolarki	zalecana z PCV lub aluminium malowanego proszkowo;
Podłoga		ciepła, łatwozmywalna, n. p. PCV spawane; z wyobleniem 10 cm;
Wykończenie specjalne		
Izolacja dźwiękochłonna		wg norm;
INSTALACJE SANITARNE I SPECJALNE		
Temperatura pomieszczenia		24 ^o C;
Wymagania specjalne dotyczące doprowadzenia wody ciepłej, pary do urządzeń i odprowadzenia ścieków		wanna do porodów z opcją dezynfekcji i hydromasażem, podłączenie do instalacji wod-kan wg DTR producenta; doprowadzenie wody zimnej i ciepłej; umywalka i wanienka dla dzieci; montaż przy punkcie wodnym pojemników z mydłem oraz płynem dezynfekcyjnym; nad umywalką bateria włączana bez konieczności dotyku dłonią;
Wentylacja	grawitacyjna	-
	mechaniczna	nawiew 6 w/h , wyciąg 5 w/h;
Klimatyzacja		zalecana ;
Specjalne wymagania dotyczące oczyszcz. powietrza		-
Instalacje specjalne	tlenowa	3 punkty poboru;
	próżniowa	3 punkty poboru lub ssak przewoźny;
	spr. powietrza	3 punkty poboru;
	inne	-
INSTALACJE ELEKTRYCZNE		
Oświetlenie	ogólne	ogólne 300lx , do badań i zabiegów 1000 lx oraz dodatkowo oprawy rezerwowane;
	miejsc. stałe	żarowe nad umywalką i punktem pierwszej pielęgnacji noworodka;
	nocne	1 oprawa przy drzwiach wejściowych 30 cm od podłogi;
	zapasowe	lampa bezcieniowa przenośna;

Oświetl. miejscowego, przenośn. siły i grzejnictwa	gniazda wtykowe 10 A 230 V 2 -bieg. ze stykiem ochronnym, minimum 3 gniazda rezerwowane;
Sygnalizacyjna	pryzewowa do loży położnych i dyżurki lekarskiej;
Zegarowa	zegar ścienny;
Lampy bakteriobójcze	wg projektu ;
Inne specjalne	gniazdo sieci strukturalnej;