

## WYPOSAŻENIE BUDOWLANO-INSTALACYJNE

Nazwa pomieszczenia: 2/19		<b>PUNKT PIERWSZEJ PIELEGNACJI NOWORODKA</b>
<b>WYPOSAŻENIE BUDOWLANE</b>		
Malowanie	ścian	farba lateksowa do pełnej wysokości lub inne rozwiązanie zapewniające łatwe zmywanie oraz odporność na detergenty; posiadające właściwe atesty;
	sufitów	farba lateksowa lub akrylowa;
	stolarki	zalecana z PCV lub aluminium malowanego proszkowo;
Podłoga		łatwozmywalna, n. p. PCV spawane lub gres; z wyobleniem 10 cm;
Wykończenie specjalne		
Izolacja dźwiękochłonna		wg norm;
<b>INSTALACJE SANITARNE I SPECJALNE</b>		
Temperatura pomieszczenia		24 <sup>o</sup> C;
Wymagania specjalne dotyczące doprowadzenia wody ciepłej, pary do urządzeń i odprowadzenia ścieków		doprowadzenie wody zimnej i ciepłej; umywalka i wanienska ; montaż przy punkcie wodnym pojemników z mydłem oraz płynem dezynfekcyjnym; nad umywalką i wanienką bateria włączana bez konieczności dotyku dłonią , z mieszaczem i regulacją temperatury
Wentylacja	grawitacyjna	-
	mechaniczna	nawiew 6 w/h , wyciąg 5 w/h;
Klimatyzacja		zalecana;
Specjalne wymagania dotyczące oczyszcz. powietrza		-
Instalacje specjalne	tlenowa	3 punkty poboru;
	próżniowa	3 punkty poboru lub ssak przewoźny;
	spr. powietrza	3 punkty poboru;
	inne	-
<b>INSTALACJE ELEKTRYCZNE</b>		
Oświetlenie	ogólne	ogólne 300 lx, do badań i zabiegów 1000 lx,
	miejsc. stałe	żarowe nad umywalką i punktem pierwszej pielęgnacji noworodka;
	nocne	-
zapasowe		lampa bezcieniowa przenośna;
Oświetl. miejscowego, przenośn. siły i grzejnictwa		gniazda wtykowe 10 A 230 V 2 -bieg. ze stykiem ochronnym, minimum 2 gniazda rezerwowane;
Sygnalizacyjna		przyzywowa do loży położnych i dyżurki lekarskiej;
Zegarowa		-
Lampy bakteriobójcze		wg projektu ;
Inne specjalne		-

