

## WYPOSAŻENIE BUDOWLANO-INSTALACYJNE

Nazwa pomieszczenia: 2/33a, 2/33b, 2/31, 2/31a, 2/26a,		<b>WĘZEL SANITARNY PACJENTÓW</b>
<b>WYPOSAŻENIE BUDOWLANE</b>		
Malowanie	ścian	farba lateksowa;
	sufitów	farba akrylowa lub lateksowa;
	stolarki	zalecana z PCV lub aluminium malowanego proszkowo;
Podłoga		twarda, łatwozmywalna, n.p. gres;
Wykończenie specjalne		glazura do wys. 2,10 m ,uchwyty ścienne przy natryskach i wc , muszla podwieszona na stelażu typu GEBERIT
Izolacja dźwiękochłonna		wg norm;
<b>INSTALACJE SANITARNE I SPECJALNE</b>		
Temperatura pomieszczenia		24 °C;
Wymagania specjalne dotyczące doprowadzenia wody ciepłej, pary do urządzeń i odprowadzenia ścieków		doprowadzenie wody zimnej i ciepłej; umywalka; montaż przy punkcie wodnym pojemników z mydłem;
Wentylacja	grawitacyjna	1,5w/h wspomagana wentylatorami np. CATA usytuowanymi na kanałach wentylacji grawitacyjnej, sprzężonymi z wyłącznikiem światła;
	mechaniczna	zalecana ;
Klimatyzacja		-
Specjalne wymagania dotyczące oczyszcz. powietrza		-
Instalacje specjalne	tlenowa	-
	próżniowa	-
	spr. powietrza	-
	inne	-
<b>INSTALACJE ELEKTRYCZNE</b>		
Oświetlenie	ogólne	fluorescencyjne 200 lx;
	miejsc. stałe	oświetlenie nad punktem wodnym;
	nocne	
	zapasowe	
Oświetl. miejscowego, przenośn. siły i grzejnictwa		gniazda wtykowe 2-biegunowe ze stykiem ochronnym, szczelne;
Sygnalizacyjna		sygnalizacyjna do stanowiska pielęgniarek;
Zegarowa		-
Lampy bakteriobójcze		-
Inne specjalne		-

