

WYPOSAŻENIE BUDOWLANO-INSTALACYJNE

Nazwa pomieszczenia: 2/27		GABINET DIAGNOSTYCZNO-ZABIEGOWY
WYPOSAŻENIE BUDOWLANE		
Malowanie	ścian	farba lateksowa do pełnej wysokości lub inne rozwiązanie zapewniające łatwe zmywanie oraz odporność na detergenty;
	sufitów	farba lateksowa;
	stolarki	zalecana z PCV lub aluminium malowanego proszkowo;
Podłoga		ciepła, łatwozmywalna, n. p. PCV spawane; z wyobleniem 10 cm;
Wykończenie specjalne		fartuch z glazury lub inne rozwiązanie łatwozmywalne, zabezpieczające przed wilgocią, min. 1,6 x 2,0 m przy punktach wodnych;
Izolacja dźwiękochłonna		wg norm;
INSTALACJE SANITARNE I SPECJALNE		
Temperatura pomieszczenia		24°C;
Wymagania specjalne dotyczące doprowadzenia wody ciepłej, pary do urządzeń i odprowadzenia ścieków		doprowadzenie wody zimnej i ciepłej; umywalka; montaż przy punkcie wodnym pojemników z mydłem oraz płynem dezynfekcyjnym; bateria włączana bez konieczności dotyku dłonią;
Wentylacja	grawitacyjna	1,5 h/w;
	mechaniczna	-
Klimatyzacja		-
Specjalne wymagania dotyczące oczyszczania powietrza		-
Instalacje specjalne	tlenowa	-
	próżniowa	-
	spr. powietrza	-
	inne	-
INSTALACJE ELEKTRYCZNE		
Oświetlenie	ogólne	fluorescencyjne 500 lx; zabiegowe 1000 lx;
	miejsc. stałe	oświetlenie nad umywalką;
	nocne	-
	zapasowe	-
Oświetl. miejscowego, przenośn. siły i grzejnictwa		gniazda wtykowe, podwójne ze stykiem ochronnym;
Sygnalizacyjna		zajętości;
Zegarowa		-
Lampy bakteriobójcze		wg projektu technologii;

Inne specjalne	wg potrzeb inwestora: komputerowa, internetowa ,telefoniczna;
----------------	--