

WYPOSAŻENIE BUDOWLANO-INSTALACYJNE

Nazwa pomieszczenia: 2/22		INSTRUMENTARIUM
WYPOSAŻENIE BUDOWLANE		
Malowanie	ścian	glazura do stropu lub farba lateksowa;
	sufitów	farba lateksowa;
	stolarki	aluminiowa malowana proszkowo;
Podłoga		łatwozmywalna, n.p.gres lub PCV spawane;
Wykończenie specjalne		
Izolacja dźwiękochłonna		wg norm;
INSTALACJE SANITARNE I SPECJALNE		
Temperatura pomieszczenia		20 ° C;
Wymagania specjalne dotyczące doprowadzenia wody ciepłej, pary do urządzeń i odprowadzenia ścieków		doprowadzenie wody zimnej i ciepłej; umywalka; montaż przy punkcie wodnym pojemników z mydłem oraz płynem dezynfekcyjnym; nad umywalką bateria włączana bez dotyku dłonią;
Wentylacja	grawitacyjna	-
	mechaniczna	4 w/h ;
Klimatyzacja		zalecana analogicznie do pomieszczeń sąsiednich ;
Specjalne wymagania dotyczące oczyszcz. powietrza		-
Instalacje specjalne	tlenowa	-
	próżniowa	-
	spr. powietrza	-
	inne	-
INSTALACJE ELEKTRYCZNE		
Oświetlenie	ogólne	fluorescencyjne 300 lx;
	miejsc. stałe	kinkiet nad umywalką;
	nocne	-
	zapasowe	-
Oświetl. miejscowego, przenośn. siły i grzejnictwa		gniazda wtykowe dwubiegunowe ze stykiem ochronnym;
Sygnalizacyjna		-
Zegarowa		-
Lampy bakteriobójcze		według projektu ;
Inne specjalne		-