

WYPOSAŻENIE BUDOWLANO-INSTALACYJNE

Nazwa pomieszczenia: 2/13		SALA WZMOŻONEGO NADZORU	
WYPOSAŻENIE BUDOWLANE			
Malowanie	ścian	wykładzina zmywalna, bezspoinowa, bakteriostatyczna do wysokości stropu np. CORIAN lub WALLGLAZE ew. farba lateksowa, zasłony międzyłózkowe	
	sufitów	farba akrylowa;	
	stolarki	zalecana z PCV lub aluminium malowanego proszkowo;	
Podłoga		elektroprzewodząca, bezspoinowa łatwozmywalna, np. tarkett TORO- EL;	
Wykończenie specjalne			
Izolacja dźwiękochłonna		wg norm;	
INSTALACJE SANITARNE I SPECJALNE			
Temperatura pomieszczenia		24°C	
Wymagania specjalne dotyczące doprowadzenia wody ciepłej, pary do urządzeń i odprowadzenia ścieków		montaż przy punkcie wodnym pojemników z mydłem oraz płynem dezynfekcyjnym; nad umywalką bateria włączana bez konieczności dotyku dłonią;	
Wentylacja	grawitacyjna	1,5 w/h;	
	mechaniczna	-	
Klimatyzacja		zalecana;	
Specjalne wymagania dotyczące oczyszcz. powietrza		-	
Instalacje specjalne	tlenowa	2 punkty poboru;	
	próżniowa	2 punkty poboru;	
	spr. powietrza	1 punkt poboru;	
	inne	-	
INSTALACJE ELEKTRYCZNE			
Oświetlenie	ogólne	fluorescencyjne 100 lx (bez efektu olśnienia pacjenta), badania i zabiegi 1000 lx (na poziomie łóżka);	
	miejsc. stałe	oświetlenie nad punktem wodnym;	
	nocne	obserwacja nocna – 20 lx(na poziomie podłogi);	
	Zapasowe	-	
Oświetl. miejscowego, przenośn. siły i grzejnictwa		gniazda wtykowe jednofazowe ze stykiem ochronnym– ok. 8 gniazd /łóżko, co najmniej 4 gniazda na pokój rezerwowane;	
Sygnalizacyjna		do stanowiska pielęgniarki , do dyżurki lekarskiej;	
Zegarowa		zegar elektryczny;	
Lampy bakteriobójcze		wg projektu;	
Inne specjalne		-	

