

WYPOSAŻENIE BUDOWLANO-INSTALACYJNE

Nazwa pomieszczenia: 2/29		MAGAZYN BRUDNEJ BIELIZNY
WYPOSAŻENIE BUDOWLANE		
Malowanie	ścian	farba lateksowa;
	sufitów	farba akrylowa lub lateksowa;
	stolarki	zalecana z PCV lub aluminium malowanego proszkowo;
Podłoga		ciepła, łatwozmywalna, n. p. PCV spawane; z wyobleniem 10 cm;
Wykończenie specjalne		-
Izolacja dźwiękochłonna		wg norm;
INSTALACJE SANITARNE I SPECJALNE		
Temperatura pomieszczenia		12° C ;
Wymagania specjalne dotyczące doprowadzenia wody ciepłej, pary do urządzeń i odprowadzenia ścieków		
Wentylacja	grawitacyjna	1,5 w/h ;
	mechaniczna	-
Klimatyzacja		-
Specjalne wymagania dotyczące oczyszcz. powietrza		-
Instalacje specjalne	tlenowa	-
	próżniowa	-
	spr. powietrza	-
	inne	-
INSTALACJE ELEKTRYCZNE		
Oświetlenie	ogólne	fluorescencyjne 300 lx;
	miejsc. stałe	-
	nocne	-
	zapasowe	-
Oświetl. miejscowego, przenośn. siły i grzejnictwa		gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym 230 V, 10 A , dwubiegunowe;
Sygnalizacyjna		-
Zegarowa		-
Lampy bakteriobójcze		-
Inne specjalne		-