Centrala klimatyzacyjna z wymiennikiem glikolowym w wersji higienicznej, uklad KN1/KW1

Szafka automatyki KN1/KW1 (dostarczana z technologią)

Rozdzielnica RWM

Szafka automatyki KN2/KW2 (dostarczana z technologią)

Centrala klimatyzacyjna z wymiennikiem glikolowym w wersji higienicznej, uklad KN2/KW2

Istn. Rozdzielnia RG2

WLZ do RO3, RR3, RUPS2

UPS2

Batria akumulatorów

Istn. Akumulatornia

KORYTKO KABLOWE 100x60

Istn. Rozdzielnia RG1

WLZ do RO1

WLZ do RR1

WLZ do RO2, RUPS1

WLZ do RR2

UPS1

Batria akumulatorów

Wszelkie zmiany uzgadniać z projektantem

Biuro Projektowe "Art-Faktory",s.c.
arch.Paweł Spędzia, Wioletta Spędzia
39-200 Dębica, ul. Powstania Styczniowego 4
tel-fax +48 14 6813 565
REGON 691539933
NIP 872-20-81-549

Przebudowa Oddziału Położniczego i Neonatologicznego oraz Bloku Porodowego wraz z elementami termomodernizacji w Drugim Pawilonie Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli

Lokalizacja
37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4, dz. nr 2294/6 obr. 3

Inwestor
Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli

Adres Inwestora
37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4

Branża WEWNĘTRZNE INSTALACJE

PROJEKT WYKONAWCZY ELEKTRYCZNE

Rzut piwnicy – plan instalacji elektrycznej

Projektował	inż. Tomasz Więcek MAP/0177/PWOE/07 specjalność instalacyjna	Podpis
Opracował	inż. Tomasz Bigos	Podpis
Sprawdził	mgr inż.Stanisław Pyzik WBPP-NB-8346/86/80 specjalność instalacyjno-konstrukcyjna	Podpis
Data	sierpień 2011	3.19
Skala	1:100	Nr proj. 03/2011