



Rozdzielnica RUPŚ2, blok porodowy, zasilanie gwarantowane




$P_z = 10,42 \text{ kW}$
$\cos \varphi = 0,93$
$I_z = 16,17 \text{ A}$



RUPŚ2  
FW32U51 p/t (500x550x110)  
II klasa izolacji

Wszelkie zmiany uzgadniać z projektantem

Biuro Projektowe "Art-Faktory" s.c.  
arch. Paweł Spędzia, Wioletta Spędzia  
39-200 Dębica, ul. Powstańca Styczniowego 4  
tel-fax +48 14 6813 565  
REGON 691539933  
NIP 872-20-81-549



Przebudowa Oddziału Położniczego i Neonatologicznego oraz Bloku Porodowego wraz z elementami termomodernizacji w Drugim Pawilonie Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli  
Lokalizacja  
37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4, dz. nr 2294/6 obr. 3  
Inwestor  
Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli  
Adres Inwestora  
37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4  
Branża  
WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE  
PROJEKT WYKONAWCZY  
Schemat układu zasilania – rozdzielnica RUPŚ2

Projektował	inż. Tomasz Więcek MAP/0177/PW/OE/07 specjalność instalacyjna	Podpis
Opracował	inż. Tomasz Bigos	Podpis
Sprawdził	mgr inż. Stanisław Pyzik WBPP-NB-8346/86/80 specjalność instalacyjno-inżynierska	Podpis

Data	sierpień 2011	3.10
Skala		Nr proj. 03/2011

SZYBKE WYŁĄCZENIE TN-C-S