



Rozdzielnica RR1, blok położniczy, zasilanie rezerwowe (agregat)



RR1
FW32U1 p/t (500x550x110)
II klasa izolacji

Wszelkie zmiany uzgadniać z projektantem

Biuro Projektów "Art-Faktory" s.c.
arch. Paweł Spędzia, Wioletta Spędzia
39-200 Dębica, ul. Powstańca Styczniowego 4
tel/fax +48 14 6813 665
REGON 691539933
NIP 872-20-81-549

Przebudowa Oddziału Położniczego i Neonatologicznego oraz Bloku Porodowego wraz z elementami termomodernizacji w Drugim Pawilonie Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli
Lokalizacja
37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4, dz. nr 2294/6 obr. 3
Inwestor
Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli
Adres Inwestora
37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4
Branża
WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE
PROJEKT WYKONAWCZY

Schemat układu zasilania – rozdzielnica RR1

Projektował inż. Tomasz Więcek Podpis
MAP/0177/PW0E/07
specjalność instalacyjna

Opracował Podpis

inż. Tomasz Bigos

Sprawdził **mgr inż. Stanisław Pyzik** **Podpis**
WBPP-NB-8346/86/80
specjalność: instalacyjno-inżynierska

Data	sierpień 2011	3.5
Skala		
Nr.proj.	03/2011	

$P_{sz} = 4,26 \text{ kW}$
$\cos \varphi = 0,93$
$I_{sz} = 6,61 \text{ A}$

SZYBKE WYŁĄCZENIE	TN-C-S
-------------------	--------