Izba przyjęć

parter obok wejścia głównego

CSP

Centrala
ARITECH FP2864C18

+ karta pętli adresowalnych
LC1502 (2 pętle)

L2

L1

L3

L4

AKUMULATORY

HDGs3x2,5mm² +gY10mm²

Zasilanie z rozdzielnicy głównej z części rezerwowanej zabudowa wyłącznika różnicowo-nadmiarowo-prądowego C16A/0,03A typu A

I PIĘTRO

II/O/1 II/O/2 II/ROP/1 II/O/3 II/O/4 II/O/5 II/O/6 II/ROP/2 II/O/7 II/O/7s II/O/8 II/O/9 II/O/10 II/O/11 II/O/111s II/ROP/3 II/O/12 II/O/13 II/O/14 II/O/15s II/O/15 II/O/16s II/IU/1 II/S/2 II/S/3 II/O/17 II/O/18 II/O/19 II/O/20 II/O/20s II/O/21 II/WE-WY/1 II/O/22 II/O/22s II/O/23 II/O/23s

YDY2x1,5mm² DO RO3 Wyłączenie kontroli dostępu

II/S/1 II/S/4 II/S/5 II/S/6

II/O/47 II/ROP/5 II/O/46 II/O/45 II/O/44 II/O/43s II/O/43 II/O/42 II/O/41 II/O/40 II/O/39 II/O/38 II/O/37 II/O/36 II/ROP/4 II/O/35 II/O/34s II/O/33 II/O/32s II/O/32 II/O/31 II/O/30 II/IU/2 II/O/29s II/O/28 II/O/28s II/O/27s II/O/27 II/O/26 II/O/26s II/O/25 II/O/24s II/O/24

YDY2x1,5mm² DO RO1 Wyłączenie kontroli dostępu

II/O/48 II/O/49 II/O/50 II/ROP/6 II/O/51 II/O/52 II/O/53s II/O/54 II/O/54s II/WE-WY/2 II/ROP/7

ROZDZIELNICA RR1

Zasilacz buforowy ZSP 135-DR-5A-1

HDGs 2x1mm² /E90

HDGs3x2,5mm² /E90

DO RO2 Wyłączenie kontroli dostępu

I/O/1s I/O/2 I/O/3 I/O/3s I/O/4 I/O/5 I/O/6s I/O/7s I/O/8 I/O/9 I/O/10 I/O/11 I/O/12 I/O/13 I/O/13s I/WE-WY/1 I/O/14s I/O/15s I/O/16 I/O/17 I/O/17s I/O/18 I/O/19 I/O/20s I/O/21 I/O/22 I/O/23 I/O/24 I/ROP/1 I/O/25 I/IU/1 I/S/1 I/S/2 I/O/26 I/O/27

I/ROP/3 I/O/31 I/O/30 I/O/29 I/O/28 I/ROP/2

PIWNICA

ROZDZIELNICA RWM

YDY3x2,5mm² 230VAC
YDY2x1,5mm² 24VDC
YDY3x2,5mm² 230VAC
YDY2x1,5mm² 24VDC
YDY3x2,5mm² 230VAC
YDY2x1,5mm² 24VDC
230VAC/24VDC

KLAPY PPOŻ. NA WENTYLACJI (1 szt.) Oddzielenie wentylatorni
HTKSH 4x2x0,8mm²

KLAPY PPOŻ. NA WENTYLACJI (4 szt.) Oddzielenie wentylatorni
HTKSH 4x2x0,8mm²

KLAPY PPOŻ. NA WENTYLACJI (4 szt.) Przejście przez strop nad piwnicami
HTKSH 4x2x0,8mm²

Centrala KN1/KW1 Skrzynka zasilająco-sterująca
HTKSH 4x2x0,8mm²

Centrala KN2/KW2 Skrzynka zasilająco-sterująca
HTKSH 4x2x0,8mm²

III/WE-WY/2 III/WE-WY/1 III/WE-WY/3 III/WE-WY/4 III/WE-WY/5

Podłączenie do stacji monitoringu w budynku Portierni

XZTKMXPW 4x2x0,8mm²/listwa elektroinstalacyjna 15x10/ziemia

Opis symboli dla SAP:

I / 0 / 3 s
- I – numer pętli
- 0 – symbol urządzenia (O-czujka, ROP-przycisk, IU-sterownik syren, WE/WY- moduł we/wy)
- 3 – numer urządzenia na pętli
- s – lok. w suficie podwiesz.

INSTALACJA SAP:

- WSKAŹNIK ZADZIAŁANIA CZUJKI MPA (AI672) (do czujek montowanych w suf. podwieszanym)
- CZUJKA POŻAROWA OPTYCZNA (DP2071) + Podstawa z izolatorem zwarć dla czujek nastropowych (DB2016) + Podstawa z wyjściem na wskaźnik dla czujek w sufit podwieszony (DB2002U)
- CZUJKA POŻAROWA OPTYCZNO - TERMICZNA (DP2061T) + Podstawa z izolatorem zwarć dla czujek nastropowych (DB2016)
- PRZYCISK ROP (DM2010)
- SYGNALIZATOR AKUSTYCZNO-OPTYCZNY WEWNĘTRZNY (AS366)
- IU – PĘTLOWY STEROWNIK SYREN (IU2080C) w obudowie
- WE/WY 4 – MODUŁ ADRESOWALNY 4WE/ 4WY NC/NO W OBUDOWIE (IO2034C)
- WE4 – MODUŁ ADRESOWALNY 4WE NC/NO W OBUDOWIE (IO2014C)
- WY/WY 2 – MODUŁ ADRESOWALNY 2WE/ 2WY NC/NO W OBUDOWIE (IO2032C)
- Przewody instalacji pożarowej YnTKSYekw1x2x0,8mm2 w rurkach RVKL13

Wszelkie zmiany uzgadniać z projektantem

Biuro Projektowe "Art-Faktory",s.c.
arch.Paweł Spędzia, Wioletta Spędzia
39-200 Dębica, ul. Powstania Styczniowego 4
tel-fax +48 14 6813 565
REGON 691539933
NIP 872-20-81-549

Przebudowa Oddziału Położniczego i Neonatologicznego oraz Bloku Porodowego wraz z elementami termomodernizacji w Drugim Pawilonie Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli

Lokalizacja
37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4, dz. nr 2294/6 obr. 3

Inwestor
Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli

Adres Inwestora
37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4

Branża: WEWNĘTRZNE INSTALACJE TELETECHNICZNE

PROJEKT WYKONAWCZY

Schemat systemu sygnalizacji pożaru SAP

Projektował	inż. Tomasz Więcek MAP/0177/PWOE/07 specjalność Instalacyjna	Podpis
Opracował	inż. Tomasz Bigos	Podpis
Sprawdził	mgr inż.Stanisław Pyzik WBPP-NB-8346/86/80 specjalność instalacyjno-inżynieryjna	Podpis
Data	sierpień 2011	3.6
Skala		Nr proj. 03/2011